

ENGAGEMENT NO 4

Référence : E-4-SCGM, Notes sténographiques du 1^{er} mai 2006, volume 1, page 145

Demande : « Identification des compresseurs quant au pouvoir, à la force et au coût »

Réponse : Les quatre compresseurs installés ont des moteurs de 400 HP chacun, pour une puissance installée en compression de 1600 HP au total. Le coût unitaire de chaque groupe moteur compresseur a été de 223 850 \$, soit un total de 895 400 \$ pour les quatre.