

Annexe A

DEMANDE DU DISTRIBUTEUR

Date Le mardi, 5 mars 2002.

Destinataire **Marc Leclerc**
Chef - Programme d'équipement
réseaux régionaux
H5B 1H7 - 12^e étage

N°
(Code de classement)
Expéditeur **Denis Chartrand, ing.**
Chef - Orientations du réseau
H3C 4T8 - 20^e étage

Téléphone 289-7665 Télécopieur 289-7034
C. élec. chartrand.denis.2@hydro.qc.ca

Objet **Prévisions de charge - Wemindji**

La présente vise à vous faire savoir que les informations reçues concernant le village de Wemindji nous incitent à modifier les prévisions de la charge pour ce village.

Le village connaîtra, dans les prochaines années, une croissance soutenue en raison, principalement de la conversion des chauffages résidentiels de l'huile à l'électricité. De plus, la récente entente entre le gouvernement du Québec et le Grand Conseil des Cris du Québec associée à une contrepartie financière très importante laisse présager la réalisation de nombreux projets d'investissements à court et moyen terme dans le village.

La croissance de la pointe associée au type de charge à alimenter dans l'avenir (résidences TAE) implique que la capacité de transit maximale de la ligne actuelle sera dépassée à court terme, soit dès la pointe de 2003-2004. Le rapport ci-joint présente en détail les prévisions de la demande et explicite l'analyse de ces prévisions par rapport à la capacité de transit associée à deux niveaux de tension possibles d'exploitation de la ligne.

Nous vous demandons de mettre de l'avant un projet visant à augmenter la capacité de transit de cette ligne de façon à être en mesure de répondre à l'augmentation de la demande en électricité du village à court, moyen et long terme.

Nous demeurons disponibles pour toute demande d'information complémentaire.

Préparé par: 
Charles DesBiens, ing. M. Sc. A.
Orientations du réseau

c.c. Denise Cheyviolle

p.j.