

**RÉPONSE DU TRANSPORTEUR
À LA DEMANDE DE COMPLÉMENT DE PREUVE
DE LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE
(« RÉGIE »)**

RÉPONSE 1.2

Pointe validée et normalisée

Scénario moyen

Village Wemindji Hiver	Historique					PRÉVISION																				
	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	
Croissance de la charge		0,0	0,2	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
POINTE EN MW	3,0	3,3	3,5	3,9	4,1	4,5	4,9	5,3	5,6	6,0	6,4	6,8	7,2	7,3	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,2	8,3	8,4	8,5	8,7	8,8	
MVAR de la charge MVAR compensés au poste RÉSULTANTE MVAR	0,4																									
POINTE DIVERSIFIÉE des lignes en MVA	3,1	3,3	3,6	4,0	4,2	4,6	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5	6,9	7,3	7,4	7,7	7,8	7,9	8,1	8,2	8,3	8,4	8,6	8,7	8,8	8,9	
Facteur de puissance	0,985																									
POINTE DIV. avec facteur rep	1,5 à 1,8	4,6	5,0	4,7	5,5	6,1	6,9	7,8	8,6	9,5	10,4	11,3	12,1	13,0	13,4	13,9	14,1	14,3	14,5	14,7	14,9	15,2	15,4	15,6	15,9	16,1

Pointe lue 2005-2006: 4 MVA, le 27 février 2006 à 19h00