

**RÉPONSE DU TRANSPORTEUR À L'ENGAGEMENT NUMÉRO 2
(DEMANDÉ PAR LA RÉGIE)**

Engagement 2

(demandé par la Régie le 2007-10-16)

Expliquer les écarts entre ce qu'on retrouve au tableau 2 de la page 12 de l'étude (pièce B-4) et les réponses données à la pièce HQT-3, Document 1, pages 30 et 31.

R2: Le Transporteur fournit dans les tableaux suivants, la répartition de l'estimation des coûts présentée à la pièce B-4, page 12, tableau 2, pour le module *Transformateur* et le module *Départ haute tension* à 315 kV et à 161 kV.

Module *Transformateur* - Tension à 315 kV

Principales composantes du module	(M \$)
Équipements et autre approvisionnement	1,8
Construction	1,6
Avant-projet, ingénierie, gestion et mise en route	1,4
Contingence	0,8
Total	5,6

Module *Transformateur* - Tension à 161 kV

Principales composantes du module	(M \$)
Équipements et autre approvisionnement	1,2
Construction	1,1
Avant-projet, ingénierie, gestion et mise en route	1,3
Contingence	0,6
Total	4,2

Module *Départ haute tension* - Tension à 315 kV

Principales composantes du module	(M \$)
Équipements et autre approvisionnement	1,4
Construction	1,5
Avant-projet, ingénierie, gestion et mise en route	2,0
Contingence	0,9
Total	5,8

Module *Départ haute tension* - Tension à 161 kV

Principales composantes du module	(M \$)
Équipements et autre approvisionnement	0,9
Construction	1,3
Avant-projet, ingénierie, gestion et mise en route	2,0
Contingence	0,7
Total	4,9