

## ANNEXE C

### RESPECT DU CRITÈRE DE FIABILITÉ EN PUISSANCE BILAN DU PRODUCTEUR

(En MW)

Hiver 2006-07

Le tableau suivant montre le bilan pour l'ensemble des engagements et des disponibilités d'Hydro-Québec Production. Il démontre que la puissance installée incluant les possibilités d'achat à court terme et l'option d'électricité interruptible sera suffisante pour assurer la livraison de l'électricité patrimoniale selon une espérance de délestage maximale de 0,1 jour/an.

<b>Démonstration de la fiabilité en puissance</b>	
Demande patrimoniale	34 342
Consommation des centrales	102
Autres engagements	963
<b>Total<sup>1</sup></b>	<b>35 407</b>
Offre disponible à la pointe	38 857
Puissance interruptible	507
<b>Total<sup>2</sup></b>	<b>39 364</b>
Réserve disponible	3 957
Réserve requise pour respecter un critère de 0,1 jour /an	3 135

<sup>1</sup> Les données reflètent les engagements d'Hydro-Québec Production (électricité patrimoniale, livraisons selon entente, exportations de long terme et ses engagements post – patrimoniaux envers le Distributeur).

<sup>2</sup> Les données reflètent les informations disponibles au 10 octobre 2006.