

ANNEXE E

RESPECT DU CRITÈRE DE FIABILITÉ EN PUISSANCE CONCILIATION DES DONNÉES (Zone de contrôle Québec)

	2006/2007 Winter Assessment (1)	2006/2007 Revue Triennale Québec - 2005 (2)
DEMANDE (MW)		
Demande interne	36 391	36 331
Interruptible	1 040	482
Abaissement de tension	250	
Demande Totale	35 101 (A)	36 813
OFFRE (MW)		
Production (3)	39 571	39 112
Achats (3)	450	1 440
Abaissement de tension		200
Ventes	455	
Interruptible		
- HQ Production		515
- HQ Distribution		720
Offre Totale	39 566 (B)	41 987
Disponibilité (MW)		
(B-A)	4 465	5 174 (C)
Disponibilité p/r à l'offre (C / B)	11,3%	12,3%
Disponibilité p/r à la demande (C / A)	12,7%	14,1%
Réserve requise		9,3%

(1) : 2006/2007 Winter Assessment, Reliability of the Bulk Electricity Supply in North America, NERC, paru le 16 novembre 2006;

(2) : La Revue Triennale Québec 2005 a été approuvée par le NPCC le 8 mars 2006;

(3) : La production d'Alcan et de Brascan est comptabilisée dans la production pour le "Winter Assessment" et dans les achats pour la Revue Triennale.