

**DÉTAIL DES SOURCES D'APPROVISIONNEMENT  
ET  
BILAN RÉEL OFFRE – DEMANDE EN PUISSANCE**



- 1 Ce document est subdivisé en deux blocs :
- 2 1. Détail des sources d’approvisionnement et des formes d’énergie du  
3 Distributeur en TWh, réparti entre énergie patrimoniale et autre
- 4 2. Bilan réel offre-demande en puissance lors de la dernière pointe

5

## 1 DÉTAIL DES SOURCES D’APPROVISIONNEMENT ET DES FORMES D’ÉNERGIE DU DISTRIBUTEUR EN TWh

6 Le tableau suivant détaille les sources d’approvisionnement et les formes  
7 d’énergie du Distributeur en TWh réparties entre l’énergie patrimoniale et non  
8 patrimoniale pour l’année civile 2002<sup>1</sup>.

9

Sources d’approvisionnement		Énergie (TWh)
Hydro-Québec Production <sup>(a)</sup>	Patrimonial	169,1
	Non patrimonial <sup>(b)</sup>	1,5
<b>Total</b>		<b>170,6</b>

10

11 <sup>(a)</sup> L’approvisionnement auprès d’Hydro-Québec Production inclut les ventes ainsi que les  
12 pertes de transport et de distribution.

13

<sup>(b)</sup> Gestion de la consommation et énergie de secours.

---

<sup>1</sup> Dès lors où la situation se présentera, le Distributeur indiquera pour les contrats conclus afin de satisfaire les besoins des marchés québécois excédant l’électricité patrimoniale si les produits achetés au cours de la dernière année sont de produits de base, cyclables ou modulables et lorsque prévus à ces mêmes contrats, les moyens de production (hydraulique, thermique, éolien, etc.) de l’électricité achetée.

## **2 BILAN RÉEL OFFRE-DEMANDE EN PUISSANCE LORS DE LA DERNIÈRE POINTE**

1 Le bilan réel offre-demande en puissance lors de la dernière pointe figure au  
2 tableau suivant.

3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

### **BILAN RÉEL OFFRE-DEMANDE EN PUISSANCE SUR LE RÉSEAU INTÉGRÉ LORS DE LA POINTE DU 9 DÉCEMBRE 2002 À 18H00 (en MW)**

#### **OFFRE**

Approvisionnements patrimoniaux	30 821
Approvisionnements non patrimoniaux <sup>2</sup>	433

**Offre totale 31 254**

#### **DEMANDE**

Besoins patrimoniaux	30 821
Besoins non patrimoniaux <sup>3</sup>	433

**Besoins réguliers au Québec – réseau  
intégr<sup>4</sup> 31 254**

11

---

<sup>2</sup> Les approvisionnements non patrimoniaux sont effectués auprès d'Hydro-Québec Production. Il n'y a pas eu d'interruption lors de la dernière pointe puisque le programme de puissance interruptible a pris fin en mars 2002.

<sup>3</sup> Incluant les pertes électriques et la consommation des centrales associées à ces besoins.

<sup>4</sup> Les besoins réguliers au Québec se composent des ventes régulières au Québec, de l'usage interne (consommation des bâtiments d'Hydro-Québec), des pertes de distribution et de transport et de la consommation des centrales. Les besoins réguliers au Québec du réseau intégré excluent les besoins des réseaux autonomes du Distributeur.