

**POINTE OBSERVÉE, RÉELLE ET NORMALISÉE POUR LA  
TEMPÉRATURE MOYENNE, POUR CHAQUE MOIS DE  
L'ANNÉE ET DATE D'APPARITION DE CETTE POINTE,  
POUR L'ENSEMBLE DU RÉSEAU, LA CHARGE LOCALE,  
LE RÉSEAU INTÉGRÉ ET LE SERVICE DE POINT À POINT \***

---

\* Décision D-2005-95 du 30 avril 2002 (R-3401-98), Annexe 8.



Pointe réelle et normalisée avec pertes ajoutées (en MW), pour le réseau de transport, la charge locale, le service en réseau intégré et le service de point à point, à chaque mois de 2003 et date d'apparition de cette pointe.

Année 2003	Charge locale		Réseau intégré <sup>1</sup>		Point à point		Réseau de transport		Date et heure
	Réel	Normalisé	Réel	Normalisé	Réel	Normalisé	Réel	Normalisé <sup>2</sup>	
Janvier	34 487	33 735	0	0	349	349	34 836	34 084	2003-1-22 18h
Février	33 648	32 074	0	0	796	796	34 444	32 870	2003-2-14 8h
Mars	32 488	29 335	0	0	1 185	1 185	33 673	30 520	2003-3-3 19h
Avril	27 431	25 494	0	0	2 706	2 706	30 137	28 200	2003-4-4 8h
Mai	20 883	21 355	0	0	2 899	2 899	23 782	24 254	2003-5-1 20h
Juin	19 772	19 611	0	0	4 041	4 041	23 813	23 652	2003-6-26 17h
Juillet	19 910	19 839	0	0	3 120	3 120	23 030	22 959	2003-7-8 12h
Août	19 861	19 956	0	0	4 545	4 545	24 406	24 501	2003-8-21 17h
Septembre	19 940	20 306	0	0	1 568	1 568	21 508	21 874	2003-9-15 20h
Octobre	23 026	23 517	0	0	1 850	1 850	24 876	25 367	2003-10-27 18h
Novembre	25 530	27 450	0	0	2 018	2 018	27 548	29 468	2003-11-25 18h
Décembre	29 952	32 392	0	0	1 286	1 286	31 238	33 678	2003-12-2 18h

(1) Hydro-Québec TransÉnergie n'a aucun client pour le service en réseau intégré.

(2) La pointe normalisée du réseau de transport est établie en additionnant la pointe normalisée de la charge locale avec la pointe réelle du service de point à point.