

**POINTE OBSERVÉE, RÉELLE ET NORMALISÉE POUR LA
TEMPÉRATURE MOYENNE, POUR CHAQUE MOIS DE
L'ANNÉE ET DATE D'APPARITION DE CETTE POINTE,
POUR L'ENSEMBLE DU RÉSEAU, LA CHARGE LOCALE,
LE RÉSEAU INTÉGRÉ ET LE SERVICE DE POINT À POINT ***

* Décision D-2005-95 du 30 avril 2002 (R-3401-98), Annexe 8.

Pointe réelle et normalisée avec pertes ajoutées (en MW), pour le réseau de transport, la charge locale, le service en réseau intégré et le service de point à point, à chaque mois de 2004 et date d'apparition de cette pointe.

Année 2004	Charge locale		Réseau intégré ¹		Point à point		Réseau de transport		Date et heure
	Réel	Normalisé	Réel	Normalisé	Réel	Normalisé	Réel	Normalisé ²	
Janvier	35 514	34 295	0	0	421	421	35 935	34 716	2004-1-15-18h
Février	31 889	32 406	0	0	2 109	2 109	33 998	34 515	2004-2-17-8h
Mars	28 919	29 881	0	0	1 868	1 868	30 787	31 749	2004-3-22-19h
Avril	25 835	24 951	0	0	1 421	1 421	27 256	26 372	2004-4-5-10h
Mai	21 148	21 199	0	0	361	361	21 509	21 560	2004-5-4-8h
Juin	18 425	19 704	0	0	2 958	2 958	21 383	22 662	2004-6-9-16h
Juillet	18 183	19 553	0	0	4 448	4 448	22 631	24 001	2004-7-22-15h
Août	18 774	19 823	0	0	4 183	4 183	22 957	24 006	2004-8-26-13h
Septembre	18 923	19 981	0	0	3 948	3 948	22 871	23 929	2004-9-16-20h
Octobre	22 085	22 667	0	0	3 982	3 982	26 067	26 649	2004-10-29-8h
Novembre	25 565	27 565	0	0	3 480	3 480	29 045	31 045	2004-11-10-17h
Décembre	34 419	32 266	0	0	774	774	35 193	33 040	2004-12-20-18h

(1) Hydro-Québec TransÉnergie n'a aucun client pour le service en réseau intégré.

(2) La pointe normalisée du réseau de transport est établie en additionnant la pointe normalisée de la charge locale avec la pointe réelle du service de point à point.