

ANNEXE D

**RESPECT DU CRITÈRE DE FIABILITÉ EN PUISSANCE
BILAN DU DISTRIBUTEUR**

ANNEXE D
Respect du critère de fiabilité en puissance
Bilan du Distributeur pour l'année 2009-2010
(en MW)

| Pointe 2009 - 2010 | |
|--|---------------|
| Besoins à la pointe visés par le plan (note 1) | 36 027 |
| + Réserve pour respecter le critère de fiabilité | 3 464 |
| Taux de réserve requise | 9,6% |
| - Électricité patrimoniale - incluant réserve | 37 442 |
| = Puissance requise au-delà de l'électricité patrimoniale | 2 049 |
| - Approvisionnements non patrimoniaux | 1 897 |
| ▪ HQ Production - Base et cyclable | 600 |
| ▪ Contrats de biomasse (incluant Tembec) | 41 |
| ▪ Éolien I : 990 MW | 156 |
| ▪ Électricité interruptible | 850 |
| ▪ Abaissement de tension | 250 |
| = Achats de puissance requis sur les marchés de court terme | 150 |

Note 1: Révision de la prévision de la demande de novembre 2009