

**DÉTAIL DES MISES EN EXPLOITATION PRÉVUES
POUR L'ANNÉE TÉMOIN 2001**

(incluant la classification des actifs)

(Réponse à la demande de renseignement 28.3 de la Régie de l'énergie)

**DIRECTION
PLANIFICATION ET DÉVELOPPEMENT DES ACTIFS
TRANSÉNERGIE**

T D

Ce bilan indique la valeur des mises en exploitation prévues pour 2001.

Cette mise à jour faite suite à la demande de renseignement 28.3 de la Régie de l'énergie et consiste en l'ajout de l'élément «classification des actifs» au document HQT-7, Document 4 Annexe 1 de la requête R-3401-98.

Voici la structure de l'information :

Niveau d'autorisation de la fiche

No de fiche **Intitulé de la fiche**
Description de la fiche

Classification budgétaire

Classification des actifs

Description de la localisation

MEE 2001 k\$:

*MEE 2001 : Mise en exploitation 2001.
k\$: milliers de dollars.*

DÉCRETS GOUVERNEMENTAUX

Autorisation

Mise en exploitation 2001

BOUCLE MONTÉRÉGIENNE

455 **ADD. ET REMPL** C03 Maintien et amélioration de la qualité
 ADD. DEPART 735 kV, REMPL. INDUCT. de 165 Mvar par 330 Mvar, reloc. d'app. 735kV et réarr. des dép. 735 kV.
 Demantèlement de l'installation à 230 kV et modif. de prot. vers Nicolet et Appalaches (PBBAD)

Poste	CANTONS POSTE DES	MEE 2001 k\$:	11 855,6 \$
-------	-------------------	----------------	--------------------

586 **CONSTR. LIGNE** C03 Maintien et amélioration de la qualité

CONSTR. LIGNE à 735 kV exploité à initialement à 230kV (T410D)

Ligne	Montérégie/Hertel	MEE 2001 k\$:	80 591,5 \$
-------	-------------------	----------------	--------------------

588 **BOUCLAGE LIGNE** C03 Maintien et amélioration de la qualité

BOUCLAGE LIGNE (T410G)

Ligne	Cantons des/Montérégie	MEE 2001 k\$:	2 259,9 \$
-------	------------------------	----------------	-------------------

Synthèse pour 'la classification budgétaire' = C03 Maintien et amélioration de la qualité (3 enregistrements)

Somme		MEE 2001 k\$:	94 707,0 \$
--------------	--	----------------	--------------------

Synthèse pour 'le regroupement' = BOUCLE MONTÉRÉGIENNE (3 enregistrements)

Somme		MEE 2001 k\$:	94 707,0 \$
--------------	--	----------------	--------------------

BOUCLE OUTAOUAISE

460 **Grand-Brûlé 735 kV** C03 Maintien et amélioration de la qualité

agrandissement du poste pour l'addition de 2 transfo. 735-315 kV de 1110 Mva et de 2 départs de ligne à 315 kV

Poste	GRAND-BRULE POSTE DU	MEE 2001 k\$:	34 264,4 \$
-------	----------------------	----------------	--------------------

461 **Vignan 315 kV** C03 Maintien et amélioration de la qualité

Addition de deux départs de ligne à 315 kV

Poste	VIGNAN POSTE	MEE 2001 k\$:	5 361,8 \$
-------	--------------	----------------	-------------------

462 **Grand-Brûlé-Vignan 315** C03 Maintien et amélioration de la qualité

Construction d'une ligne à 315 kV entre les postes Grand-Brûlé et Vignan

Ligne	Grand-Brûlé/Vignan	MEE 2001 k\$:	132 661,7 \$
-------	--------------------	----------------	---------------------

DÉCRETS GOUVERNEMENTAUX

Autorisation

Mise en exploitation 2001

*Synthèse pour 'la classification budgétaire' = C03 Maintien et amélioration de la qualité (3 enregistrements)***Somme** MEE 2001 k\$: **172 287,9 \$***Synthèse pour 'le regroupement' = BOUCLE OUTAOUAISE (3 enregistrements)***Somme** MEE 2001 k\$: **172 287,9 \$****INTERCONNEXION AVEC L'ONTARIO**788 **Masson (Maclaren)** C03 Maintien et amélioration de la qualité

Installation d'un transformateur 240-120 kV au poste MacLaren

Poste MASSON POSTE MEE 2001 k\$: **454,1 \$***Synthèse pour 'la classification budgétaire' = C03 Maintien et amélioration de la qualité (1 enregistrement)***Somme** MEE 2001 k\$: **454,1 \$***Synthèse pour 'le regroupement' = INTERCONNEXION AVEC L'ONTARIO (1 enregistrement)***Somme** MEE 2001 k\$: **454,1 \$***Synthèse pour 'le regroupement' = DÉCRETS GOUVERNEMENTAUX (7 enregistrements)***Somme** MEE 2001 k\$: **267 449,0 \$**

COMITÉ WARREN / COMMISSION NICOLET

Autorisation

Mise en exploitation 2001

INTÉGRATION BEAUHARNOIS (SUD)

356 **R.A.N. LIGNES** C03 Maintien et amélioration de la qualité
R.A.N. LIGNES L1201-1202 et L1256-1257

Poste AQUEDUC POSTE DE L' MEE 2001 k\$: **810,6 \$**

356 **R.A.N. LIGNES** C03 Maintien et amélioration de la qualité

R.A.N. LIGNES L1201-1202 et L1256-1257

Poste BAIE-D'URFE POSTE DE MEE 2001 k\$: **709,3 \$**

356 **R.A.N. LIGNES** C03 Maintien et amélioration de la qualité

R.A.N. LIGNES L1201-1202 et L1256-1257

Ligne BEAUHARNOIS-EST/AQUEDUC MEE 2001 k\$: **11 121,7 \$**

356 **R.A.N. LIGNES** C03 Maintien et amélioration de la qualité

R.A.N. LIGNES L1201-1202 et L1256-1257

Ligne CEDRES DES/BEAUHARNOIS/BAIE D'URFE MEE 2001 k\$: **4 965,3 \$**

Synthèse pour 'la classification budgétaire' = C03 Maintien et amélioration de la qualité (4 enregistrements)

Somme MEE 2001 k\$: **17 606,9 \$**

Synthèse pour 'le regroupement' = INTÉGRATION BEAUHARNOIS (SUD) (4 enregistrements)

Somme MEE 2001 k\$: **17 606,9 \$**

RENFORCEMENT CENTRE-VILLE QUÉBEC

256 **Renforcement C.U.Q.** C03 Maintien et amélioration de la qualité

Renforcement du réseau de la C.U.Q. suite au verglas

Poste QUÉBEC POSTE DE MEE 2001 k\$: **642,7 \$**

256 **Renforcement C.U.Q.** C03 Maintien et amélioration de la qualité

Renforcement du réseau de la C.U.Q. suite au verglas

Ligne QUÉBEC-2/VAL-ROSE MEE 2001 k\$: **1 303,7 \$**

COMITÉ WARREN / COMMISSION NICOLET

Autorisation

Mise en exploitation 2001

*Synthèse pour 'la classification budgétaire' = C03 Maintien et amélioration de la qualité (2 enregistrements)***Somme** MEE 2001 k\$: **1 946,4 \$***Synthèse pour 'le regroupement' = RENFORCEMENT CENTRE-VILLE QUÉBEC (2 enregistrements)***Somme** MEE 2001 k\$: **1 946,4 \$****RENFORCEMENT RÉSEAUX RÉGIONAUX**1900 **Renforcement des RR** C03 Maintien et amélioration de la qualité

Projets reliés au renforcement des réseaux régionaux pour se prémunir contre le verglas.

Poste PDA PERR REGR. P. SATELLITE RR MEE 2001 k\$: **14 996,8 \$**1900 **Renforcement des RR** C03 Maintien et amélioration de la qualité

Projets reliés au renforcement des réseaux régionaux pour se prémunir contre le verglas.

Ligne PDA PERR REGR. L. AERIENNE RR MEE 2001 k\$: **10 071,6 \$***Synthèse pour 'la classification budgétaire' = C03 Maintien et amélioration de la qualité (2 enregistrements)***Somme** MEE 2001 k\$: **25 068,5 \$***Synthèse pour 'le regroupement' = RENFORCEMENT RÉSEAUX RÉGIONAUX (2 enregistrements)***Somme** MEE 2001 k\$: **25 068,5 \$***Synthèse pour 'le regroupement' = COMITÉ WARREN / COMMISSION NICOLET (8 enregistrements)***Somme** MEE 2001 k\$: **44 621,8 \$**

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Autorisation

Mise en exploitation 2001

STE-MARGUERITE 3

868	Ste-Marguerite	C02 Croissance, clientèle Québécoise	
Installation initiale du poste de départ			
Poste	SAINTE-MARGUERITE-3 POSTE DE LA	MEE 2001 k\$:	118 305,4 \$

Synthèse pour 'la classification budgétaire' = C02 Croissance, clientèle Québécoise (1 enregistrement)

Somme MEE 2001 k\$: **118 305,4 \$**

Synthèse pour 'le regroupement' = STE-MARGUERITE 3 (1 enregistrement)

Somme MEE 2001 k\$: **118 305,4 \$**

RÉFECTION BEAUHARNOIS

517	MODIF. UNITE TONAL.	C01 Maintien des actifs	
MODIF. UNITE TOANL. des départs des ligne 1260, et 1261 pour 2000-03-24 et 1263 pour 2002-02-01			
Poste	CEDRES POSTE DES	MEE 2001 k\$:	257,6 \$

520	MODIF. UNITE TONAL.	C01 Maintien des actifs	
MODIF. UNITE TONAL. de départ de ligne (Départ 1472)			
Poste	LANGLOIS POSTE	MEE 2001 k\$:	121,0 \$

522	MODIF. PROT.	C01 Maintien des actifs	
MODIF. PROT. de 4 départs 120 kV (Circuits 1291, 1292, 1398, 1399)			
Poste	BEAUHARNOIS POSTE DE	MEE 2001 k\$:	463,0 \$

878	REFEC. POSTE	C01 Maintien des actifs	
REFEC. POSTE DEPART			
Poste	BEAUHARNOIS POSTE DE	MEE 2001 k\$:	84 103,9 \$

1849	RACCORDEMENT DES LIGNES	C01 Maintien des actifs	
RACC.DES LIGNES 120KV AUX POSTES BEAUH.O. & BEAUH.E.			
Ligne	D T SUD REGR. L. AERIENNE RR	MEE 2001 k\$:	3 808,8 \$

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Autorisation

Mise en exploitation 2001

*Synthèse pour 'la classification budgétaire' = C01 Maintien des actifs (5 enregistrements)***Somme** MEE 2001 k\$: **88 754,3 \$***Synthèse pour 'le regroupement' = RÉFECTION BEAUHARNOIS (5 enregistrements)***Somme** MEE 2001 k\$: **88 754,3 \$****RENOUVELLEMENT MCCR**1007 **Modernis. CCR (MCCR)** C01 Maintien des actifs

Remplacer l'infrastructure désuète du CCR par un système moderne offrant les fonctions disponibles au CCR actuel

Centre de conduite du réseau CENTRE-DE-CONDUITE-DU-RESEAU (C. DESJ.) MEE 2001 k\$: **82 504,1 \$***Synthèse pour 'la classification budgétaire' = C01 Maintien des actifs (1 enregistrement)***Somme** MEE 2001 k\$: **82 504,1 \$***Synthèse pour 'le regroupement' = RENOUELEMENT MCCR (1 enregistrement)***Somme** MEE 2001 k\$: **82 504,1 \$****FIABILITÉ DU RÉSEAU - AFRT**619 **R.P.T.C** C03 Maintien et amélioration de la qualité

Addition de l'automatisme RPTC

Poste POSTES 735kV LOCALISATION À DÉFINIR MEE 2001 k\$: **8 276,6 \$**833 **AFRT** C03 Maintien et amélioration de la qualité

Coûts résiduels

Poste POSTES 735kV LOCALISATION À DÉFINIR MEE 2001 k\$: **4 720,6 \$***Synthèse pour 'la classification budgétaire' = C03 Maintien et amélioration de la qualité (2 enregistrements)***Somme** MEE 2001 k\$: **12 997,2 \$**

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Autorisation

Mise en exploitation 2001

Synthèse pour 'le regroupement' = FIABILITÉ DU RÉSEAU - AFRT (2 enregistrements)

Somme	MEE 2001 k\$:	12 997,2 \$
--------------	----------------	--------------------

LOGICIEL MAXIMOM867 **Maximo** C01 Maintien des actifs

Implantation d'un logiciel de maintenance

Actifs de soutien	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	MEE 2001 k\$:	11 198,0 \$
-------------------	-------------------------	----------------	--------------------

Synthèse pour 'la classification budgétaire' = C01 Maintien des actifs (1 enregistrement)

Somme	MEE 2001 k\$:	11 198,0 \$
--------------	----------------	--------------------

Synthèse pour 'le regroupement' = LOGICIEL MAXIMOM (1 enregistrement)

Somme	MEE 2001 k\$:	11 198,0 \$
--------------	----------------	--------------------

DUVERNAY COMPENSATEURS135 **Duv.trav.prior.comp.syn** C01 Maintien des actifs

Duvernay travaux prioritaires compensateurs synchrones

Poste	DUVERNAY POSTE DE	MEE 2001 k\$:	5 674,5 \$
-------	-------------------	----------------	-------------------

139 **Duv.RN comp.synch** C01 Maintien des actifs

Duvernay RN compensateurs synchrones

Poste	DUVERNAY POSTE DE	MEE 2001 k\$:	10 236,4 \$
-------	-------------------	----------------	--------------------

Synthèse pour 'la classification budgétaire' = C01 Maintien des actifs (2 enregistrements)

Somme	MEE 2001 k\$:	15 910,8 \$
--------------	----------------	--------------------

Synthèse pour 'le regroupement' = DUVERNAY COMPENSATEURS (2 enregistrements)

Somme	MEE 2001 k\$:	15 910,8 \$
--------------	----------------	--------------------

T D

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Autorisation

Mise en exploitation 2001

Synthèse pour 'le regroupement' = CONSEIL D'ADMINISTRATION (12 enregistrements)

Somme

MEE 2001 k\$: **329 669,8 \$**

PDG / PRÉSIDENT TRANSÉNERGIE

Autorisation

Mise en exploitation 2001

RENFORCEMENT PÉNINSULE GASPÉ

561	Renforcement ligne	C01 Maintien des actifs	
	Renforcement de la ligne 1607 Micmac-Gaspé		
Ligne	MICMAC-L17 / GASPE-L2	MEE 2001 k\$:	3 578,8 \$

Synthèse pour 'la classification budgétaire' = C01 Maintien des actifs (1 enregistrement)

Somme MEE 2001 k\$: **3 578,8 \$**

Synthèse pour 'le regroupement' = RENFORCEMENT PÉNINSULE GASPÉ (1 enregistrement)

Somme MEE 2001 k\$: **3 578,8 \$**

ABITIBI COMPENSATEUR

1086	Travaux prioritaires CS	C01 Maintien des actifs	
	Travaux prioritaire CS poste Abitibi		
Poste	ABITIBI POSTE D'	MEE 2001 k\$:	7 358,6 \$

Synthèse pour 'la classification budgétaire' = C01 Maintien des actifs (1 enregistrement)

Somme MEE 2001 k\$: **7 358,6 \$**

Synthèse pour 'le regroupement' = ABITIBI COMPENSATEUR (1 enregistrement)

Somme MEE 2001 k\$: **7 358,6 \$**

BROMPTONVILLE

410	REAMENAG. RESEAU	C03 Maintien et amélioration de la qualité	
	REAMENAG. RESEAU		
Poste	SHERBROOKE POSTE DE	MEE 2001 k\$:	1 834,1 \$

PDG / PRÉSIDENT TRANSÉNERGIE

Autorisation

Mise en exploitation 2001

410	REAMENAG. RESEAU	C03 Maintien et amélioration de la qualité		
	REAMENAG. RESEAU			
Ligne	SHERBROOKE-L20/ST-FRANCOIS-L2	MEE 2001 k\$:		943,8 \$

*Synthèse pour 'la classification budgétaire' = C03 Maintien et amélioration de la qualité (2 enregistrements)***Somme** MEE 2001 k\$: **2 777,8 \$***Synthèse pour 'le regroupement' = BROMPTONVILLE (2 enregistrements)***Somme** MEE 2001 k\$: **2 777,8 \$***Synthèse pour 'le regroupement' = PDG / PRÉSIDENT TRANSÉNERGIE (4 enregistrements)***Somme** MEE 2001 k\$: **13 715,2 \$**

PLAN D'AFFAIRES

Autorisation

Mise en exploitation 2001

PLAN D'AFFAIRES (EN COURS)

247	RAN Sectionneurs	C01 Maintien des actifs
Remettre en état nos sectionneurs 700KV du poste Saguenay		
Poste	SAGUENAY POSTE DU	MEE 2001 k\$: 89,2 \$
248	RAN Sectionneurs	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des sectionneurs de ligne poste Chamouchouane		
Poste	CHAMOUCOUANE POSTE DE LA	MEE 2001 k\$: 178,3 \$
299	Travaux souterrains	C01 Maintien des actifs
Procéder à l'enfouissement souterrain des départs d'artères 241et 242		
Poste	DUBUC POSTE	MEE 2001 k\$: 253,3 \$
302	Avant-projets	C01 Maintien des actifs
Garder une banque pour réalisation d'avant-projets non-prévus		
Poste	CHICOUTIMI POSTE DE	MEE 2001 k\$: 50,7 \$
308	Remise à neuf section.	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf sectionneur L3B16 Poste Chibougamau		
Poste	CHIBOUGAMAU POSTE DE	MEE 2001 k\$: 15,2 \$
309	Remise à neuf section.	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf sectionneur L2B13 poste Chibougamau		
Poste	CHIBOUGAMAU POSTE DE	MEE 2001 k\$: 15,2 \$
314	Pose de bitume	C01 Maintien des actifs
Pose de bitume entre la route de Matagami LG-2 et les postes Albanel-Némiscau		
Poste	NEMISCAU POSTE DE LA	MEE 2001 k\$: 4 053,2 \$
315	Divers projets	C01 Maintien des actifs
Divers projets plus petits que 100,000\$-Installations Chibougamau		
Poste	CHIBOUGAMAU POSTE DE	MEE 2001 k\$: 25,3 \$

PLAN D'AFFAIRES

Autorisation

Mise en exploitation 2001

317	RAN Disjoncteurs PK	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf disjoncteurs PK 700-13 - poste LG-2		
Poste	LA GRANDE-2 POSTE	MEE 2001 k\$: 324,3 \$
326	REEMPL. poteaux et trav.	C01 Maintien des actifs
Remplacement de poteaux et traverses lignes 1308 Val d'Or-Louvicourt		
Ligne	RESSOURCES AUX CLIENTS MINIERS	MEE 2001 k\$: 211,7 \$
327	Rempl. poteaux et trav.	C01 Maintien des actifs
Remplacement de poteaux et traverses Ligne 1317-Figury-St-Blaise		
Ligne	FIGUERY/SENNETERRE	MEE 2001 k\$: 376,3 \$
329	Permutateur du SA	C01 Maintien des actifs
Permutateur du service auxiliaire - Poste Rouyn		
Poste	ROUYN POSTE DE	MEE 2001 k\$: 101,3 \$
330	Rempl. parafoudres	C01 Maintien des actifs
Remplacement de parafoudres 120kvN et/ou 25kv		
Poste	ROUYN POSTE DE	MEE 2001 k\$: 20,3 \$
412	MODIF. 120-25 kV	C01 Maintien des actifs
MODIF. 120-25 kV		
Poste	INSTITUT-DE-RECHERCHE POSTE DE L'	MEE 2001 k\$: 135,2 \$
548	Paugan réfect. 120 kV	C01 Maintien des actifs
Paugan réfection du Poste 120 kV		
Poste	PAUGAN POSTE DE	MEE 2001 k\$: 9 119,7 \$
687	Rosemont RE disj. AT	C01 Maintien des actifs
Poste Rosemont réfection disjoncteur AT (1)		
Poste	ROSEMONT POSTE DE	MEE 2001 k\$: 105,2 \$
696	Dorchester Ventil. Bât.	C01 Maintien des actifs
Dorchester rempl. Ventilation bâtiment et système de refroidissement		
Poste	DORCHESTER POSTE	MEE 2001 k\$: 1 124,8 \$

PLAN D'AFFAIRES

Autorisation

Mise en exploitation 2001

731	RN sect. ite TTR 315 kV	C01 Maintien des actifs
Chomedey: RN sect. ITE TTR 315 kV L2B5 - 6B6		
Poste	CHOMEDEY POSTE DE	MEE 2001 k\$: 118,6 \$
747	RN unités mesure KCE	C01 Maintien des actifs
Fleury: RN unités mesure KCE L2,L3,L6,L7,L8 ET L9		
Poste	FLEURY POSTE	MEE 2001 k\$: 18,0 \$
755	Remp. oculo. autom.	C01 Maintien des actifs
Chomedey: Remp. oscillobertubographe		
Poste	CHOMEDEY POSTE DE	MEE 2001 k\$: 39,5 \$
828	Chomedey: RN disj AT	C01 Maintien des actifs
Chomedey: RAN disj. AT 300 kV 300-7 1DC0440		
Poste	CHOMEDEY POSTE DE	MEE 2001 k\$: 39,5 \$
938	REEMPL.télécmde et prot	C01 Maintien des actifs
TELECOM. et REEMPL. de protection		
Poste	BOUCHERVILLE POSTE DE	MEE 2001 k\$: 2 738,1 \$
1017	Projets < 100 k\$ CCMÉ	C01 Maintien des actifs
Comprend le remplacement d'équipements à l'unité CCMÉ		
Centre de conduite du réseau	CENTRE-DE-CONDUITE-DU-RESEAU (C. DESJ.)	MEE 2001 k\$: 194,6 \$
1027	Outils et instruments	C01 Maintien des actifs
Achat d'outillage et d'instruments pour CMÉ		
Centre de conduite du réseau	CENTRE-DE-CONDUITE-DU-RESEAU (C. DESJ.)	MEE 2001 k\$: 9,8 \$
1028	Équipements de laborato	C01 Maintien des actifs
Achat d'équipements de labo. pour CMÉ		
Centre de conduite du réseau	CENTRE-DE-CONDUITE-DU-RESEAU (C. DESJ.)	MEE 2001 k\$: 15,7 \$
1029	Équipements informatiqu	C01 Maintien des actifs
Achats d'équipements informatiques pour CMÉ		
Centre de conduite du réseau	CENTRE-DE-CONDUITE-DU-RESEAU (C. DESJ.)	MEE 2001 k\$: 139,4 \$

PLAN D'AFFAIRES

Autorisation

Mise en exploitation 2001

1033	Rarionalis. des pl-form	C01	Maintien des actifs		
Conversion des bases de données en ORACLE et des plates-formes en AIX					
Centre de conduite du réseau	CENTRE-DE-CONDUITE-DU-RESEAU (C. DESJ.)	MEE 2001	k\$:		619,0 \$
1093	Guide de réfection	C01	Maintien des actifs		
Élaborer guides de réfection pour disjoncteurs					
Autres actifs de réseau	BANQUE D'APP. MAJEUR - VARENNES	MEE 2001	k\$:		1 041,4 \$
1109	Guides de réfection sec	C01	Maintien des actifs		
Élaboration de guides pour sectionneurs					
Autres actifs de réseau	BANQUE D'APP. MAJEUR - VARENNES	MEE 2001	k\$:		2 604,0 \$
1110	Guides de réfect.ALSTOM	C01	Maintien des actifs		
Élaboration de guides de réfection pour sectionneurs ALSTOM					
Autres actifs de réseau	BANQUE D'APP. MAJEUR - VARENNES	MEE 2001	k\$:		1 808,0 \$
1111	Guides de réfectABB	C01	Maintien des actifs		
Élaboration de guides pour disjoncteurs ABB					
Autres actifs de réseau	BANQUE D'APP. MAJEUR - VARENNES	MEE 2001	k\$:		1 041,4 \$
1271	BUL	C01	Maintien des actifs		
Banque d'urgence ligne - Manic 2					
Autres actifs de réseau	Banque d'urgence (lignes) Manic-2	MEE 2001	k\$:		2 545,0 \$
1272	Télésurveillance	C01	Maintien des actifs		
Instrument de télé-surveillance					
Actifs de soutien	ENVIRONNEMENT SANS PROJETS SPECIFIQUE	MEE 2001	k\$:		129,7 \$
1275	Surveillance verglas	C01	Maintien des actifs		
Surveillance du verglas					
Actifs de soutien	ENVIRONNEMENT SANS PROJETS SPECIFIQUE	MEE 2001	k\$:		1 137,3 \$
1278	OPTRAC	C01	Maintien des actifs		
Système d'aide pour évaluation technique et environnementale-lignes					
Actifs de soutien	ENVIRONNEMENT SANS PROJETS SPECIFIQUE	MEE 2001	k\$:		670,5 \$

PLAN D'AFFAIRES

Autorisation

Mise en exploitation 2001

1282	ALCID/SICC11	C01 Maintien des actifs		
Développement de logiciels pour réalisation du système de contrôle- commande				
Actifs de soutien	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	MEE 2001 k\$:	305,4 \$	
1283	éq. de laboratoire	C01 Maintien des actifs		
Équipement de laboratoire				
Actifs de soutien	EQUIPEMENT DE LABORATOIRE ET DE VERIF.	MEE 2001 k\$:	203,6 \$	
1284	Équip.audio-visuel	C01 Maintien des actifs		
équipement audio-visuel				
Actifs de soutien	EQUIPEMENT MOBILE DE COMMUNICATION	MEE 2001 k\$:	6,1 \$	
1285	Équip.divers	C01 Maintien des actifs		
Équipement divers				
Actifs de soutien	OUTILS ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL	MEE 2001 k\$:	50,9 \$	
1286	Équip.informatique	C01 Maintien des actifs		
Équipement informatique				
Actifs de soutien	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	MEE 2001 k\$:	10,2 \$	
1287	Équip.audio-visuel	C01 Maintien des actifs		
Équipement audio-visuel				
Actifs de soutien	EQUIPEMENT MOBILE DE COMMUNICATION	MEE 2001 k\$:	5,1 \$	
1288	Équip.informatique	C01 Maintien des actifs		
Équipement informatique				
Actifs de soutien	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	MEE 2001 k\$:	5,1 \$	
1289	Équip.informatique	C01 Maintien des actifs		
Équipement informatique				
Actifs de soutien	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	MEE 2001 k\$:	20,4 \$	
1291	ÉQUIP.INFORMATIQUE	C01 Maintien des actifs		
Équipement informatique				
Actifs de soutien	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	MEE 2001 k\$:	5,1 \$	

PLAN D'AFFAIRES

Autorisation

Mise en exploitation 2001

1292	BAM	C01 Maintien des actifs		
Équipement d'appartenance majeure				
Autres actifs de réseau	Banque d'app. majeur Bout-de-l'Île	MEE 2001 k\$:		3 124,2 \$

1613	Traitement dossiers	C01 Maintien des actifs		
Système d'analyse des messages				
Actifs de soutien	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	MEE 2001 k\$:		252,0 \$

1656	Rempl. Thyristors	C01 Maintien des actifs		
Remplacement de tous les thyristors par parires dans les valves du convertisseur par des thyristors uniques de capacité supérieure.				
Poste	MADAWASKA POSTE DE LA	MEE 2001 k\$:		5 702,9 \$

1776	Équip.de labo._ Ireq	C01 Maintien des actifs		
Renouvellemnt équip.labo - Ireq				
Actifs de soutien	MATERIEL ET OUTILLAGE DE L'IREQ	MEE 2001 k\$:		5 090,0 \$

Synthèse pour 'la classification budgétaire' = C01 Maintien des actifs (48 enregistrements)

Somme		MEE 2001 k\$:		45 889,5 \$
--------------	--	----------------	--	--------------------

77	CEN2, ajouter 6 dép. 12	C02 Croissance, clientèle Québécoise		
Poste Central 2, ajout de la barre B8 et de six départs de ligne 12 kV monocâbles en cellules blindées.				
Poste	CENTRAL POSTE	MEE 2001 k\$:		3 718,9 \$

93	Poste centrale Carillon	C02 Croissance, clientèle Québécoise		
Modif. protection au poste de la centrale Carillon (Projet connexe)				
Poste	CARILLON POSTE DE	MEE 2001 k\$:		433,7 \$

95	St-Eustache	C02 Croissance, clientèle Québécoise		
Modif. protection, ajout permutateur lignes à St-Eustache (Proj. connexe)				
Poste	SAINT-EUSTACHE POSTE DE	MEE 2001 k\$:		24,3 \$

229	Poste La Baie	C02 Croissance, clientèle Québécoise		
Nouveau poste La Baie 161/25 kV				
Poste	LA BAIE POSTE DE	MEE 2001 k\$:		7 820,6 \$

PLAN D'AFFAIRES

Autorisation

Mise en exploitation 2001

333	Mise à la disposition	C02 Croissance, clientèle Québécoise
Mise à la disposition auprès du ministère des ress. naturelles ligne 120KV		
Ligne	RESSOURCES AUX CLIENTS MINIERES	MEE 2001 k\$: 92,0 \$
464	Montagnais 735-315	C02 Croissance, clientèle Québécoise
Ajout d'un 2eme U.M.M. (unité de manoeuvre et mesure) et modification à M.A.I.S. pour intégrer le signal de télédéclenchement d'inductance en provenance de Micoua		
Poste	MONTAGNAIS POSTE DES	MEE 2001 k\$: 881,5 \$
465	Arnaud 735-161 kV	C02 Croissance, clientèle Québécoise
Ajout d'un 2e U.M.M. (unité de mesure et manoeuvre) et modif. à M.A.I.S. pour intégrer le signal de télédéclenchement d'inductance provenant de Micoua		
Poste	ARNAUD POSTE	MEE 2001 k\$: 765,6 \$
466	Manicouagan 735-315 kV	C02 Croissance, clientèle Québécoise
ajout de relais de surintensité MTCl (Élimination 4 cycles) et d'un 2e U.M.M (unité de mesure et de manoeuvre)		
Poste	MANICOUAGAN POSTE DE LA	MEE 2001 k\$: 783,8 \$
467	Micoua 735-315 kV	C02 Croissance, clientèle Québécoise
Ajout de relais de surintensité MTCl (Élimination 4 cycles) et d'un automatisme de télédéclenchement d'inductances vers Arnaud et Montagnais (Mod. RPTC)		
Poste	MICOUA POSTE DE	MEE 2001 k\$: 542,6 \$
476	Saguenay 735-161 kV	C02 Croissance, clientèle Québécoise
Addition du 3e transformateur 735-161 kV et ajout de 2 departs à 161 kV (mise en service partielle 2000-12-15)		
Poste	SAGUENAY POSTE DU	MEE 2001 k\$: 15 478,1 \$
513	Bergeronnes 735 kv	C02 Croissance, clientèle Québécoise
Addition de 115 Mvar sur chacune des trois lignes au sud du poste		
Poste	BERGERONNES POSTE DE	MEE 2001 k\$: 101,3 \$
523	Radisson 735 kV	C02 Croissance, clientèle Québécoise
Addition d'un automatisme de déclenchement des transformateurs des convertisseurs lors de surtension		
Poste	RADISSON POSTE DE	MEE 2001 k\$: 300,8 \$
524	La Grande-1 315 kV	C02 Croissance, clientèle Québécoise
Addition d'un automatisme de déclenchement de la centrale LG-1		
Poste	LA GRANDE-1 POSTE	MEE 2001 k\$: 539,0 \$

PLAN D'AFFAIRES

Autorisation

Mise en exploitation 2001

525 **Radisson 735 kV** C02 Croissance, clientèle Québécoise
 Addition d'un automatisme de retrait de la centrale La Grande lors de surtension

Poste	RADISSON POSTE DE	MEE 2001 k\$:	2 067,5 \$
-------	-------------------	----------------	-------------------

526 **Automatisme MHTO** C02 Croissance, clientèle Québécoise
 Addition d'un automatisme de mise hors tension ordonnée du réseau collecteur Tilly-Brisay

Poste	POSTES 735kV LOCALISATION À DÉFINIR	MEE 2001 k\$:	55,6 \$
-------	-------------------------------------	----------------	----------------

626 **Atwater 120-25 kV** C02 Croissance, clientèle Québécoise
 Addition de transformation 120-25 kV

Poste	ATWATER POSTE	MEE 2001 k\$:	810,6 \$
-------	---------------	----------------	-----------------

855 **Lévis 735** C02 Croissance, clientèle Québécoise
 Modifications des services auxiliaires

Poste	LEVIS POSTE DE	MEE 2001 k\$:	6 333,7 \$
-------	----------------	----------------	-------------------

Synthèse pour 'la classification budgétaire' = C02 Croissance, clientèle Québécoise (17 enregistrements)

Somme		MEE 2001 k\$:	40 749,8 \$
--------------	--	----------------	--------------------

321 **ICOS Disj. HPL** C03 Maintien et amélioration de la qualité
 Implantation de systèmes ICOS pour la commande des disjoncteurs HPL

Poste	RADISSON POSTE DE	MEE 2001 k\$:	614,1 \$
-------	-------------------	----------------	-----------------

328 **Programmation DACS** C03 Maintien et amélioration de la qualité
 Revision de la programmation DACS du poste Lebel

Poste	LEBEL POSTE	MEE 2001 k\$:	405,3 \$
-------	-------------	----------------	-----------------

331 **Arrivée du poste Lebel** C03 Maintien et amélioration de la qualité
 Déplacement de l'arrivée du poste Lebel

Poste	LEBEL POSTE	MEE 2001 k\$:	255,3 \$
-------	-------------	----------------	-----------------

332 **Dépl. arriv.poste Lebel** C03 Maintien et amélioration de la qualité
 Déplacement de l'arrivée du poste Lebel- ligne Lebel-Figury

Poste	LEBEL POSTE	MEE 2001 k\$:	255,3 \$
-------	-------------	----------------	-----------------

PLAN D'AFFAIRES

Autorisation

Mise en exploitation 2001

334	Installation S.M.P.	C03 Maintien et amélioration de la qualité
Installation d'un système S.M.P. aux postes Matagami et Figury		
Poste	FIGUERY POSTE DE	MEE 2001 k\$: 20,3 \$
683	Langelier RM TG2	C03 Maintien et amélioration de la qualité
Remplacer le Tg2 par un service auxiliaire		
Poste	LANGELIER POSTE	MEE 2001 k\$: 101,3 \$
902	REFEC. RESIST. AUX PK	C03 Maintien et amélioration de la qualité
REFEC. RESIST. AUX DISJ. DELLE PK 735 KV		
Poste	HERTEL POSTE	MEE 2001 k\$: 115,5 \$
1025	Projets EEI<100 k\$	C03 Maintien et amélioration de la qualité
Comprend le remplacement d'équipements à l'unité EEI		
Centre de conduite du réseau	CENTRE-DE-CONDUITE-DU-RESEAU (C. DESJ.)	MEE 2001 k\$: 160,6 \$
1034	Simulateur formation	C03 Maintien et amélioration de la qualité
Acquisition d'un simulateur réseau pour la formation DES RÉPARTITEURS		
Centre de conduite du réseau	CENTRE-DE-CONDUITE-DU-RESEAU (C. DESJ.)	MEE 2001 k\$: 912,6 \$
1035	Centralis. copies sauv.	C03 Maintien et amélioration de la qualité
Nouvel aménagement et installer de nouveaux systèmes pour les copies de sauvegarde du CCR		
Centre de conduite du réseau	CENTRE-DE-CONDUITE-DU-RESEAU (C. DESJ.)	MEE 2001 k\$: 919,9 \$
1277	Déglacage	C03 Maintien et amélioration de la qualité
Déglacage câble de garde		
Actifs de soutien	ENVIRONNEMENT SANS PROJETS SPECIFIQUE	MEE 2001 k\$: 381,8 \$
1850	Manicouagan-Micoua	C03 Maintien et amélioration de la qualité
Renforcement mécanique et remplacement des câbles de garde par un CGFO et câble de garde renforcé		
Ligne	MICOUA-L9 / MANICOUAGAN-L4	MEE 2001 k\$: 6 208,0 \$
1851	Manicouagan-Lévis	C03 Maintien et amélioration de la qualité
Renforcement mécanique sur 20 km et remplacement des câbles de garde par un CGFO et un câble de garde renforcé		
Ligne	MANICOUAGAN/LEVIS	MEE 2001 k\$: 2 029,5 \$

PLAN D'AFFAIRES

Autorisation

Mise en exploitation 2001

1889	Hertel	C03 Maintien et amélioration de la qualité
Phase 1 - Installation temporaire d'un transformateur 735-230 kV et d'un départ 230 kV (PBBBC)		
Poste	HERTEL POSTE	MEE 2001 k\$: 4 091,9 \$

Synthèse pour 'la classification budgétaire' = C03 Maintien et amélioration de la qualité (14 enregistrements)

Somme MEE 2001 k\$: **16 471,5 \$**

69	DOR, rempl. 9 disj. 120	C04 Respect des exigences
Remplacer les neuf disjoncteurs 120 kV au poste Dorchester		
Poste	DORCHESTER POSTE	MEE 2001 k\$: 2 414,0 \$

82	CEN2, remplacer T20	C04 Respect des exigences
Poste Central 2, remplacer le transformateur T20 (120/25, 1980, 78 dBA) par un transformateur 120/25-/12 de 47 MVA à bruit réduit (55 dBA).		
Poste	CENTRAL POSTE	MEE 2001 k\$: 4 244,7 \$

293	Mise à la disposition	C04 Respect des exigences
Mise à la disposition auprès du ministère des ressources naturelles L.1629		
Ligne	SAINTE-FELICIE/OBALSKI	MEE 2001 k\$: 56,2 \$

316	Rempl. transfo. courant	C04 Respect des exigences
Remplacement de transformateur de courant au poste LG-2A		
Poste	LA GRANDE-2-A POSTE	MEE 2001 k\$: 152,0 \$

338	Syst. récup. d'huile	C04 Respect des exigences
Implantation d'un système de récupération d'huile au poste Palmarolle		
Poste	PALMAROLLE POSTE DE	MEE 2001 k\$: 230,0 \$

341	Syst. récup. d'huile	C04 Respect des exigences
Implantation d'un système de récupération d'huile au poste d'Amos		
Poste	AMOS POSTE D'	MEE 2001 k\$: 267,5 \$

345	Syst. de récup. d'huile	C04 Respect des exigences
Implantation d'un système de récupération d'huile au poste Senneterre		
Poste	SENNETERRE POSTE DE	MEE 2001 k\$: 40,5 \$

PLAN D'AFFAIRES

Autorisation

Mise en exploitation 2001

397	Syst. récup. d'huile	C04 Respect des exigences		
Implantation d'un système de récupération d'huile au poste Notre-Dame-du-Nord				
Poste	NOTRE-DAME-DU-NORD POSTE DE		MEE 2001 k\$:	210,8 \$
447	Const. bâtiment serv.	C04 Respect des exigences		
Construction d'un bâtiment de service au poste Chissibi				
Poste	CHISSIBI POSTE		MEE 2001 k\$:	2 229,3 \$
631	Joliette-Lanaudière 120	C04 Respect des exigences		
Nouvelle dérivation à 120 kV vers le nouv. poste Alpha 120-25 kV				
Ligne	LANAUDIERE		MEE 2001 k\$:	5,1 \$
1273	Végétation	C04 Respect des exigences		
Végétation et ressources forestières				
Actifs de soutien	ENVIRONNEMENT SANS PROJETS SPECIFIQUE		MEE 2001 k\$:	485,8 \$
1274	Faune et biodiversité	C04 Respect des exigences		
Faune et diversité				
Actifs de soutien	ENVIRONNEMENT SANS PROJETS SPECIFIQUE		MEE 2001 k\$:	291,9 \$
1276	Champs élect-magn.	C04 Respect des exigences		
Champs électro-magnétiques				
Actifs de soutien	ENVIRONNEMENT SANS PROJETS SPECIFIQUE		MEE 2001 k\$:	945,4 \$
<i>Synthèse pour 'la classification budgétaire' = C04 Respect des exigences (13 enregistrements)</i>				
Somme			MEE 2001 k\$:	11 573,2 \$
<i>Synthèse pour 'le regroupement' = PLAN D'AFFAIRES (EN COURS) (92 enregistrements)</i>				
Somme			MEE 2001 k\$:	114 683,9 \$
<i>Synthèse pour 'le regroupement' = PLAN D'AFFAIRES (92 enregistrements)</i>				
Somme			MEE 2001 k\$:	114 683,9 \$

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

54	RAN sect. ITE MNO	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des sectionneurs ITE 300 kV et 700kV		
Poste	HAUTERIVE POSTE DE	MEE 2001 k\$: 89,2 \$
54	RAN sect. ITE MNO	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des sectionneurs ITE 300 kV et 700kV		
Poste	MANIC-5 POSTE	MEE 2001 k\$: 89,2 \$
54	RAN sect. ITE MNO	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des sectionneurs ITE 300 kV et 700kV		
Poste	MANICOUAGAN POSTE DE LA	MEE 2001 k\$: 199,0 \$
54	RAN sect. ITE MNO	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des sectionneurs ITE 300 kV et 700kV		
Poste	MICOUA POSTE DE	MEE 2001 k\$: 182,4 \$
54	RAN sect. ITE MNO	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des sectionneurs ITE 300 kV et 700kV		
Poste	OUTARDES-4 POSTE AUX	MEE 2001 k\$: 44,6 \$
174	L1121 Rempl et add	C01 Maintien des actifs
Ligne 1121 remplacement et addition avant-projet. (Remise à neuf)		
Ligne	LAFONTAINE/LACHUTE	MEE 2001 k\$: 255,6 \$
185	L797 remplacement	C01 Maintien des actifs
Remplacement ligne 797. Reconstruction. Ligne vétuste, radiale et conjointe avec distribution		
Ligne	SAINTE-AGATHE/ARUNDEL	MEE 2001 k\$: 255,6 \$
311	Remplacement disj.	C01 Maintien des actifs
Remplacement disjoncteur 46-51 du poste Abitibi		
Poste	ABITIBI POSTE D'	MEE 2001 k\$: 25,3 \$

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

313	Pose de bitume	C01 Maintenance des actifs
Pose de bitume route autour du poste Némiscau		
Poste	NEMISCAU POSTE DE LA	MEE 2001 k\$: 456,0 \$
318	RAN Disjoncteurs PK	C01 Maintenance des actifs
Remise à neuf disjoncteurs 700-17 - poste LG-2		
Poste	LA GRANDE-2 POSTE	MEE 2001 k\$: 547,2 \$
640	Rempl. de prot. MYN	C01 Maintenance des actifs
remplacement de protection qui utilise des relais désuet.		
Poste	ALAIN-GRANDBOIS POSTE	MEE 2001 k\$: 31,4 \$
640	Rempl. de prot. MYN	C01 Maintenance des actifs
remplacement de protection qui utilise des relais désuet.		
Poste	JACQUES-CARTIER POSTE DE LA	MEE 2001 k\$: 93,2 \$
640	Rempl. de prot. MYN	C01 Maintenance des actifs
remplacement de protection qui utilise des relais désuet.		
Poste	LAURENTIDES POSTE DES	MEE 2001 k\$: 3,0 \$
640	Rempl. de prot. MYN	C01 Maintenance des actifs
remplacement de protection qui utilise des relais désuet.		
Poste	MONTMORENCY POSTE DE LA	MEE 2001 k\$: 30,4 \$
640	Rempl. de prot. MYN	C01 Maintenance des actifs
remplacement de protection qui utilise des relais désuet.		
Poste	NEUFCHATEL POSTE DE	MEE 2001 k\$: 11,2 \$
640	Rempl. de prot. MYN	C01 Maintenance des actifs
remplacement de protection qui utilise des relais désuet.		
Poste	QUEBEC POSTE DE	MEE 2001 k\$: 106,8 \$
642	Rempl. de prot. MYS	C01 Maintenance des actifs
remplacement de protection qui utilise des relais désuet.		
Poste	APPALACHES POSTE DES	MEE 2001 k\$: 50,7 \$

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

642	Rempl. de prot. MYS	C01 Maintenance des actifs		
remplacement de protection qui utilise des relais désuet.				
Poste	ARMAGH POSTE D'		MEE 2001 k\$:	150,3 \$
642	Rempl. de prot. MYS	C01 Maintenance des actifs		
remplacement de protection qui utilise des relais désuet.				
Poste	MONTMAGNY POSTE DE		MEE 2001 k\$:	172,1 \$
642	Rempl. de prot. MYS	C01 Maintenance des actifs		
remplacement de protection qui utilise des relais désuet.				
Poste	THETFORD POSTE DE		MEE 2001 k\$:	34,5 \$
648	Rempl. de prot. MNE	C01 Maintenance des actifs		
remplacement de protection qui utilise des relais désuet.				
Poste	MONTAGNAIS POSTE DES		MEE 2001 k\$:	135,8 \$
648	Rempl. de prot. MNE	C01 Maintenance des actifs		
remplacement de protection qui utilise des relais désuet.				
Poste	NATASHQUAN POSTE DE		MEE 2001 k\$:	89,2 \$
652	Rempl. de prot. MNO	C01 Maintenance des actifs		
remplacement de protection qui utilise des relais désuet.				
Poste	BASQUES POSTE DES		MEE 2001 k\$:	112,0 \$
652	Rempl. de prot. MNO	C01 Maintenance des actifs		
remplacement de protection qui utilise des relais désuet.				
Poste	COTE-NORD POSTE DE LA		MEE 2001 k\$:	95,3 \$
652	Rempl. de prot. MNO	C01 Maintenance des actifs		
remplacement de protection qui utilise des relais désuet.				
Poste	MICOUA POSTE DE		MEE 2001 k\$:	32,4 \$
654	Rempl. de prot. MAT	C01 Maintenance des actifs		
remplacement de protection qui utilise des relais désuet.				
Poste	CACOUNA POSTE DE		MEE 2001 k\$:	70,9 \$

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

654	Rempl. de prot. MAT	C01 Maintenance des actifs
remplacement de protection qui utilise des relais désuet.		
Poste	GASPE POSTE DE	MEE 2001 k\$: 12,2 \$
654	Rempl. de prot. MAT	C01 Maintenance des actifs
remplacement de protection qui utilise des relais désuet.		
Poste	MADAWASKA POSTE DE LA	MEE 2001 k\$: 17,2 \$
654	Rempl. de prot. MAT	C01 Maintenance des actifs
remplacement de protection qui utilise des relais désuet.		
Poste	RIMOUSKI POSTE DE	MEE 2001 k\$: 67,9 \$
654	Rempl. de prot. MAT	C01 Maintenance des actifs
remplacement de protection qui utilise des relais désuet.		
Poste	RIVIERE-DU-LOUP POSTE DE	MEE 2001 k\$: 81,1 \$
654	Rempl. de prot. MAT	C01 Maintenance des actifs
remplacement de protection qui utilise des relais désuet.		
Poste	SAINT-CLEMENT POSTE DE	MEE 2001 k\$: 35,5 \$
654	Rempl. de prot. MAT	C01 Maintenance des actifs
remplacement de protection qui utilise des relais désuet.		
Poste	SAINT-PASCAL POSTE DE	MEE 2001 k\$: 10,1 \$
654	Rempl. de prot. MAT	C01 Maintenance des actifs
remplacement de protection qui utilise des relais désuet.		
Poste	TROIS-PISTOLES POSTE DE	MEE 2001 k\$: 20,3 \$
656	R.A.N. disjoncteurs	C01 Maintenance des actifs
Remise à neuf disjoncteurs aux investissements		
Poste	ABITIBI POSTE D'	MEE 2001 k\$: 557,3 \$
659	R.A.N. Disjoncteurs	C01 Maintenance des actifs
Remise à neuf des disjoncteurs au poste Albanel		
Poste	ALBANEL POSTE	MEE 2001 k\$: 557,3 \$

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

660	R.A.N. disjoncteurs	C01 Maintien des actifs		
Remise à neuf des disjoncteurs au poste Chibougamau				
Poste	CHIBOUGAMAU POSTE DE	MEE 2001 k\$:	557,3 \$	
664	R.A.N. disjoncteurs	C01 Maintien des actifs		
Remise à neuf des disjoncteurs au poste Chamouchouane				
Poste	CHAMOUCOUANE POSTE DE LA	MEE 2001 k\$:	557,3 \$	
673	R.A.N. disjoncteurs	C01 Maintien des actifs		
Remise à neuf des disjoncteurs du poste Tilly				
Poste	TILLY POSTE	MEE 2001 k\$:	557,3 \$	
675	R..A.N. Sectionneurs	C01 Maintien des actifs		
Remise à neuf des sectionneurs au poste Abitibi				
Poste	ABITIBI POSTE D'	MEE 2001 k\$:	222,9 \$	
676	R.A.N. sectionneurs	C01 Maintien des actifs		
Remise à neuf des sectionneurs au poste Albanel				
Poste	ALBANEL POSTE	MEE 2001 k\$:	228,0 \$	
678	R.A.N. sectionneurs	C01 Maintien des actifs		
Remise à neuf des sectionneurs au poste Chibougamau				
Poste	CHIBOUGAMAU POSTE DE	MEE 2001 k\$:	228,0 \$	
680	R.A.N. sectionneurs	C01 Maintien des actifs		
Remise à neuf des sectionneurs au poste Némiscau				
Poste	NEMISCAU POSTE DE LA	MEE 2001 k\$:	228,0 \$	
698	Rempl. Struc. bois MYN	C01 Maintien des actifs		
Remplacement des structures de bois ayant atteint 40 ans d'âge				
Ligne	BEAUPRE/SAINT-TITE-DES-CAPS	MEE 2001 k\$:	36,8 \$	
698	Rempl. Struc. bois MYN	C01 Maintien des actifs		
Remplacement des structures de bois ayant atteint 40 ans d'âge				
Ligne	LENEUF-L16	MEE 2001 k\$:	4,1 \$	

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

703	Hampstead:RN disj. BR	C01 Maintien des actifs		
Hampstead: RN disj 120 kv BR 1DW0665				
Poste	HAMPSTEAD POSTE DE	MEE 2001 k\$:		70,9 \$
707	Rempl. Struc. bois MNE	C01 Maintien des actifs		
Remplacement des structures de bois ayant atteint 40 ans d'âge				
Ligne	RIVIERE-AUX-ROCHERS/ARNAUD	MEE 2001 k\$:		15,3 \$
710	Rempl. Struc. bois MAT	C01 Maintien des actifs		
Remplacement des structures de bois ayant atteint 40 ans d'âge				
Ligne	CASCAPEDIA/CAPLAN	MEE 2001 k\$:		96,1 \$
710	Rempl. Struc. bois MAT	C01 Maintien des actifs		
Remplacement des structures de bois ayant atteint 40 ans d'âge				
Ligne	MECHINS-L1/GOEMON-L28	MEE 2001 k\$:		101,2 \$
710	Rempl. Struc. bois MAT	C01 Maintien des actifs		
Remplacement des structures de bois ayant atteint 40 ans d'âge				
Ligne	SAINTE-ODILE/MONT-JOLI SECT. 708-709	MEE 2001 k\$:		627,6 \$
726	RAN disjoncteur PK* MYN	C01 Maintien des actifs		
Remise à neuf des disjoncteurs DELLE PK				
Poste	JACQUES-CARTIER POSTE DE LA	MEE 2001 k\$:		492,4 \$
734	RN disj KSO 120 kV	C01 Maintien des actifs		
Laurent: RN disj KSO 120 kV				
Poste	LAURENT POSTE	MEE 2001 k\$:		39,5 \$
742	RN disj AT 120 kV	C01 Maintien des actifs		
Maisonneuve: RN disj AT 120 kV 120-6				
Poste	MAISONNEUVE POSTE	MEE 2001 k\$:		58,0 \$
751	RAN disjoncteur PK* MYS	C01 Maintien des actifs		
Remise à neuf des disjoncteurs DELLE PK				
Poste	LEVIS POSTE DE	MEE 2001 k\$:		492,4 \$

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

754	RN disj KSO 12 kV	C01 Maintien des actifs
St-Jean: RN disj KSO 12 kV D109		
Poste	SAINTE-JEAN POSTE	MEE 2001 k\$: 39,5 \$
758	RN sect EPD 300 kV	C01 Maintien des actifs
Saraguay: RN sect 300 Kv 2B4, 2B3 ET T1B4		
Poste	SARAGUAY POSTE DE	MEE 2001 k\$: 39,5 \$
759	RN disj. AT 120 kV	C01 Maintien des actifs
Saraguay: RN disj AT 120 kV 120-5		
Poste	SARAGUAY POSTE DE	MEE 2001 k\$: 39,5 \$
766	RN disj OR2M 120 kV	C01 Maintien des actifs
Aqueduc: RN disj OR2M 120 kV 120-10 et 120-21		
Poste	AQUEDUC POSTE DE L'	MEE 2001 k\$: 55,3 \$
767	RAN disjoncteur PK* MNE	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des disjoncteurs DELLE PK		
Poste	ARNAUD POSTE	MEE 2001 k\$: 492,4 \$
767	RAN disjoncteur PK* MNE	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des disjoncteurs DELLE PK		
Poste	MONTAGNAIS POSTE DES	MEE 2001 k\$: 492,4 \$
771	RAN disjoncteur PK* MNO	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des disjoncteurs DELLE PK		
Poste	MANICOUAGAN POSTE DE LA	MEE 2001 k\$: 984,7 \$
771	RAN disjoncteur PK* MNO	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des disjoncteurs DELLE PK		
Poste	MICOUA POSTE DE	MEE 2001 k\$: 331,8 \$
773	RAN disjoncteur PK* MAT	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des disjoncteurs DELLE PK		
Poste	MADAWASKA POSTE DE LA	MEE 2001 k\$: 331,8 \$

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

773	RAN disjoncteur PK* MAT	C01 Maintenance des actifs
Remise à neuf des disjoncteurs DELLE PK		
Poste	MATAPEDIA POSTE DE	MEE 2001 k\$: 331,8 \$
775	RAN disjoncteur AT MYN	C01 Maintenance des actifs
Remise à neuf des disjoncteurs AT de Général Électrique		
Poste	BEAUPRE POSTE DE	MEE 2001 k\$: 331,8 \$
775	RAN disjoncteur AT MYN	C01 Maintenance des actifs
Remise à neuf des disjoncteurs AT de Général Électrique		
Poste	LAURENTIDES POSTE DES	MEE 2001 k\$: 331,8 \$
778	Central RAN disj AT	C01 Maintenance des actifs
Central remise à neuf de 2 disjoncteurs AT 120-6 et 120-8		
Poste	CENTRAL POSTE	MEE 2001 k\$: 162,1 \$
781	RAN disj. Brown B. MYN	C01 Maintenance des actifs
Remise à neuf des disjoncteurs Brown Boveri		
Poste	LAURENTIDES POSTE DES	MEE 2001 k\$: 331,8 \$
785	RAN disj. Brown B. MNE	C01 Maintenance des actifs
Remise à neuf des disjoncteurs Brown Boveri		
Poste	ARNAUD POSTE	MEE 2001 k\$: 492,4 \$
786	RAN disj. Brown B. MNO	C01 Maintenance des actifs
Remise à neuf des disjoncteurs Brown Boveri		
Poste	BERSIMIS-2 POSTE DE LA	MEE 2001 k\$: 663,5 \$
786	RAN disj. Brown B. MNO	C01 Maintenance des actifs
Remise à neuf des disjoncteurs Brown Boveri		
Poste	MANIC-3 POSTE	MEE 2001 k\$: 331,8 \$
786	RAN disj. Brown B. MNO	C01 Maintenance des actifs
Remise à neuf des disjoncteurs Brown Boveri		
Poste	MANIC-5 POSTE	MEE 2001 k\$: 663,5 \$

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

786	RAN disj. Brown B. MNO	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des disjoncteurs Brown Boveri		
Poste	MICOUA POSTE DE	MEE 2001 k\$: 331,8 \$
789	RAN disj. Brown B. MAT	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des disjoncteurs Brown Boveri		
Poste	MADAWASKA POSTE DE LA	MEE 2001 k\$: 331,8 \$
789	RAN disj. Brown B. MAT	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des disjoncteurs Brown Boveri		
Poste	MATAPEDIA POSTE DE	MEE 2001 k\$: 293,4 \$
789	RAN disj. Brown B. MAT	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des disjoncteurs Brown Boveri		
Poste	RIMOUSKI POSTE DE	MEE 2001 k\$: 38,6 \$
789	RAN disj. Brown B. MAT	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des disjoncteurs Brown Boveri		
Poste	RIVIERE-DU-LOUP POSTE DE	MEE 2001 k\$: 162,7 \$
800	RAN disj. DCGVF MNO	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des disjoncteurs ABB		
Poste	HAUTERIVE POSTE DE	MEE 2001 k\$: 38,6 \$
808	Fleury: RN disj KSO 120	C01 Maintien des actifs
Fleury: RN disj KSO 120 kV 120-11		
Poste	FLEURY POSTE	MEE 2001 k\$: 39,5 \$
809	Rockfield: RN disj KSO	C01 Maintien des actifs
Rockfield: RN disj KSO 120 kV		
Poste	ROCKFIELD POSTE	MEE 2001 k\$: 39,5 \$
813	B.-d'Urfé: RM accumul.	C01 Maintien des actifs
Baie d'Urfé: Rempl. banc d'accumulateurs		
Poste	BAIE-D'URFE POSTE DE	MEE 2001 k\$: 15,8 \$

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

814	RAN DISJ. 230-4	C01 Maintien des actifs		
	RAN 5 DISJ. MERLIN GERIN 230-4			
Poste	VARENNES POSTE DE	MEE 2001 k\$:		60,8 \$
816	RAN sect. ITE MYN	C01 Maintien des actifs		
	Remise à neuf des sectionneurs ITE 230kV, 300 kV et 700kV			
Poste	LAURENTIDES POSTE DES	MEE 2001 k\$:		89,2 \$
817	RAN sect. ITE MYS	C01 Maintien des actifs		
	Remise à neuf des sectionneurs ITE 230, 300 kV et 700kV			
Poste	CHAUDIERE POSTE DE LA	MEE 2001 k\$:		44,6 \$
817	RAN sect. ITE MYS	C01 Maintien des actifs		
	Remise à neuf des sectionneurs ITE 230, 300 kV et 700kV			
Poste	LEVIS POSTE DE	MEE 2001 k\$:		199,0 \$
817	RAN sect. ITE MYS	C01 Maintien des actifs		
	Remise à neuf des sectionneurs ITE 230, 300 kV et 700kV			
Poste	THETFORD POSTE DE	MEE 2001 k\$:		89,2 \$
818	RAN sect. ITE MNE	C01 Maintien des actifs		
	Remise à neuf des sectionneurs ITE 700kV			
Poste	ARNAUD POSTE	MEE 2001 k\$:		182,4 \$
818	RAN sect. ITE MNE	C01 Maintien des actifs		
	Remise à neuf des sectionneurs ITE 700kV			
Poste	MONTAGNAIS POSTE DES	MEE 2001 k\$:		243,2 \$
823	RAN sect EPD MYN	C01 Maintien des actifs		
	Remise à neuf des sectionneurs EPD 230kV,300 kV			
Poste	LAURENTIDES POSTE DES	MEE 2001 k\$:		356,7 \$
825	Aqueduc: RM accumul.	C01 Maintien des actifs		
	Aqueduc: Remplacement banc accumulateurs 1H-0762			
Poste	AQUEDUC POSTE DE L'	MEE 2001 k\$:		34,4 \$

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

826	Fleury: RM accumul	C01 Maintien des actifs
Fleury: Remplacement banc accumulateurs 1H-0713		
Poste	FLEURY POSTE	MEE 2001 k\$: 34,4 \$
829	RAN sect EPD MNO CENT	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des sectionneur EPD 300 kV		
Poste	BERSIMIS-2 POSTE DE LA	MEE 2001 k\$: 133,8 \$
829	RAN sect EPD MNO CENT	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des sectionneur EPD 300 kV		
Poste	MANIC-2 POSTE	MEE 2001 k\$: 89,2 \$
879	BDI RN disj or2m	C01 Maintien des actifs
Bout de l'île remise à neuf de disj. OR2M no. 120-9 et 120-16		
Poste	BOUT-DE-L'ILE POSTE DU	MEE 2001 k\$: 152,0 \$
880	BDI, RN sect.300kV TTR	C01 Maintien des actifs
remise à neuf des sect. 300 kV, EPD, modèle type TTR, qté 31		
Poste	BOUT-DE-L'ILE POSTE DU	MEE 2001 k\$: 190,5 \$
881	Sarag. RN sect.300 TTR	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf sect. 300 kV EPD, Mod.Type TTR, qté 13		
Poste	SARAGUAY POSTE DE	MEE 2001 k\$: 142,9 \$
882	RAN sect. ALSTOM MYN	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des sectionneurs ALSTOM 230kV, 300 kV et 700kV		
Poste	BEAUPORT POSTE DE	MEE 2001 k\$: 89,2 \$
882	RAN sect. ALSTOM MYN	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des sectionneurs ALSTOM 230kV, 300 kV et 700kV		
Poste	LA SUETE POSTE DE	MEE 2001 k\$: 89,2 \$
882	RAN sect. ALSTOM MYN	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des sectionneurs ALSTOM 230kV, 300 kV et 700kV		
Poste	LAURENTIDES POSTE DES	MEE 2001 k\$: 178,4 \$

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

882	RAN sect. ALSTOM MYN	C01 Maintien des actifs		
Remise à neuf des sectionneurs ALSTOM 230kV, 300 kV et 700kV				
Poste	QUEBEC POSTE DE	MEE 2001 k\$:		89,2 \$
889	RAN sect. ALSTOM MYS	C01 Maintien des actifs		
Remise à neuf des sectionneurs ALSTOM 120kV,230kV, 300 kV et 700kV				
Poste	BEAUCEVILLE POSTE DE	MEE 2001 k\$:		23,3 \$
889	RAN sect. ALSTOM MYS	C01 Maintien des actifs		
Remise à neuf des sectionneurs ALSTOM 120kV,230kV, 300 kV et 700kV				
Poste	BOURGET POSTE	MEE 2001 k\$:		89,2 \$
889	RAN sect. ALSTOM MYS	C01 Maintien des actifs		
Remise à neuf des sectionneurs ALSTOM 120kV,230kV, 300 kV et 700kV				
Poste	CHAUDIERE POSTE DE LA	MEE 2001 k\$:		67,9 \$
889	RAN sect. ALSTOM MYS	C01 Maintien des actifs		
Remise à neuf des sectionneurs ALSTOM 120kV,230kV, 300 kV et 700kV				
Poste	LEVIS POSTE DE	MEE 2001 k\$:		178,4 \$
889	RAN sect. ALSTOM MYS	C01 Maintien des actifs		
Remise à neuf des sectionneurs ALSTOM 120kV,230kV, 300 kV et 700kV				
Poste	MONTMAGNY POSTE DE	MEE 2001 k\$:		44,6 \$
889	RAN sect. ALSTOM MYS	C01 Maintien des actifs		
Remise à neuf des sectionneurs ALSTOM 120kV,230kV, 300 kV et 700kV				
Poste	THETFORD POSTE DE	MEE 2001 k\$:		44,6 \$
891	R.A.N. SECT. 315 KV	C01 Maintien des actifs		
R.A.N. SECT. 315 KV 17 SECT. 3B3, RESERVE, 3B4, L2B3, 8B7, 2B3, T2B4, L3B5				
Poste	LA PRAIRIE POSTE (C.E.R. TEMPORAIRE)	MEE 2001 k\$:		413,4 \$
893	RAN 3 DLF 120-42/43/44	C01 Maintien des actifs		
R.A.N 3 DISJ. DLF 120-42/43/44				
Poste	LA PRAIRIE POSTE (C.E.R. TEMPORAIRE)	MEE 2001 k\$:		155,4 \$

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

894	RAN DLF 120-21	C01 Maintien des actifs		
	RAN DISJ. DLF 120-21			
Poste	VARENNES POSTE DE	MEE 2001 k\$:		83,8 \$
895	RAN sect. ALSTOM MNO	C01 Maintien des actifs		
	Remise à neuf des sectionneurs ALSTOM 300 kV et 700kV			
Poste	MANIC-3 POSTE	MEE 2001 k\$:		44,6 \$
895	RAN sect. ALSTOM MNO	C01 Maintien des actifs		
	Remise à neuf des sectionneurs ALSTOM 300 kV et 700kV			
Poste	MANICOUAGAN POSTE DE LA	MEE 2001 k\$:		121,6 \$
895	RAN sect. ALSTOM MNO	C01 Maintien des actifs		
	Remise à neuf des sectionneurs ALSTOM 300 kV et 700kV			
Poste	OUTARDES-2 POSTE AUX	MEE 2001 k\$:		44,6 \$
897	RAN BCVF 315	C01 Maintien des actifs		
	R.A.N. 6 sect. BCVB 315 kV			
Poste	DU TREMBLAY POSTE	MEE 2001 k\$:		70,9 \$
904	RAN sect. ALSTOM MAT	C01 Maintien des actifs		
	Remise à neuf des sectionneurs ALSTOM 230kV, 300 kV et 700kV			
Poste	CASCAPEDIA POSTE DE LA	MEE 2001 k\$:		89,2 \$
904	RAN sect. ALSTOM MAT	C01 Maintien des actifs		
	Remise à neuf des sectionneurs ALSTOM 230kV, 300 kV et 700kV			
Poste	MATANE POSTE DE	MEE 2001 k\$:		89,2 \$
904	RAN sect. ALSTOM MAT	C01 Maintien des actifs		
	Remise à neuf des sectionneurs ALSTOM 230kV, 300 kV et 700kV			
Poste	MATAPEDIA POSTE DE	MEE 2001 k\$:		44,6 \$
904	RAN sect. ALSTOM MAT	C01 Maintien des actifs		
	Remise à neuf des sectionneurs ALSTOM 230kV, 300 kV et 700kV			
Poste	MONT-JOLI POSTE DE	MEE 2001 k\$:		89,2 \$

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

904	RAN sect. ALSTOM MAT	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des sectionneurs ALSTOM 230kV, 300 kV et 700kV		
Poste	RIMOUSKI POSTE DE	MEE 2001 k\$: 178,4 \$
904	RAN sect. ALSTOM MAT	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf des sectionneurs ALSTOM 230kV, 300 kV et 700kV		
Poste	RIVIERE-DU-LOUP POSTE DE	MEE 2001 k\$: 89,2 \$
911	Renaud: RAN disj KSO	C01 Maintien des actifs
Renaud: RAN disj KSO 120-6		
Poste	RENAUD POSTE	MEE 2001 k\$: 39,5 \$
912	RAN DISJ. PK	C01 Maintien des actifs
R.A.N. Disj. PK10 700-14/32/2/6/11/5/19/18		
Poste	BOUCHERVILLE POSTE DE	MEE 2001 k\$: 780,2 \$
913	Ste-Rose: RM accumul	C01 Maintien des actifs
Ste-Rose: Remplacer banc d'accumulateurs 1H-0797		
Poste	SAINTE-ROSE POSTE DE	MEE 2001 k\$: 16,2 \$
914	Chomedey: RM accumul	C01 Maintien des actifs
chomedey: Remplacement banc d'accumulateurs 1H-1928		
Poste	CHOMEDEY POSTE DE	MEE 2001 k\$: 16,2 \$
916	Reed: RM accumul	C01 Maintien des actifs
Reed: Remplacement banc accumulateurs 1H-1945		
Poste	REED POSTE	MEE 2001 k\$: 16,2 \$
918	REEMPL. Eclairage cour	C01 Maintien des actifs
REEMPL. éclairage de la cour		
Poste	BOUCHERVILLE POSTE DE	MEE 2001 k\$: 374,9 \$
920	RAN DCVF 120 KV	C01 Maintien des actifs
R.A.N. 5 disj DCVF 120 kV		
Poste	SOREL POSTE DE	MEE 2001 k\$: 405,3 \$

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

925	Mtl-Nord RM accumulateu	C01 Maintien des actifs
Poste Montréal-Nord remplacement du banc de batterie du poste		
Poste	MONTREAL-NORD POSTE DE	MEE 2001 k\$: 35,5 \$
929	REEMPL. PROT. TRLX	C01 Maintien des actifs
REEMPL. PROT. REENCL. TRLX circuit L1124/1147/1154		
Poste	SOREL POSTE DE	MEE 2001 k\$: 88,2 \$
933	RAN 230-2 et 230-3	C01 Maintien des actifs
R.A.N. 230-2 et 230-3		
Poste	SOREL POSTE DE	MEE 2001 k\$: 193,0 \$
936	REEMPL. 3 DISJ. 230k	C01 Maintien des actifs
REEMPL. 3 DISJ. 230 kV 230-4/12/18		
Poste	TRACY POSTE DE	MEE 2001 k\$: 353,9 \$
961	BD'urfé RN disj 120 KSO	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf disj. KSO		
Poste	BAIE-D'URFE POSTE DE	MEE 2001 k\$: 101,3 \$
962	DGrign RN disj 120 KSO	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf disj. KSO 120 kV		
Poste	DOC-GRIGNON POSTE	MEE 2001 k\$: 101,3 \$
964	Fleury RN dsj 120 KSO	C01 Maintien des actifs
remise à neuf disj. 120 kV KSO		
Poste	FLEURY POSTE	MEE 2001 k\$: 101,3 \$
965	JD'Arc RN dsj 120 KSO	C01 Maintien des actifs
Remise à neuf disj. 120 kV KSO		
Poste	JEANNE-D'ARC POSTE	MEE 2001 k\$: 101,3 \$
966	Lanaud.RN dsj 120 KSO	C01 Maintien des actifs
Lanaudière 315/120 remise à neuf disj. 120 kV KSO		
Poste	LANAUDIERE POSTE DE	MEE 2001 k\$: 101,3 \$

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

967	LPointe RN dsj 120 KSO	C01 Maintien des actifs
Longue Pointe remise à neuf disj. 120 kV KSO		
Poste	LONGUE-POINTE POSTE DE	MEE 2001 k\$: 101,3 \$
968	Mirab.RN dsj 120 KSO	C01 Maintien des actifs
Mirabel remise à neuf disj. 120 kV KSO		
Poste	MIRABEL POSTE DE	MEE 2001 k\$: 101,3 \$
969	MRoyal RN dsj 120 KSO	C01 Maintien des actifs
Mont-Royal remise à neuf disj. 120 kV KSO		
Poste	MONT-ROYAL POSTE DE	MEE 2001 k\$: 101,3 \$
970	Reed RN dsj 120 KSO	C01 Maintien des actifs
remise à neuf disj. 120 kV KSO		
Poste	REED POSTE	MEE 2001 k\$: 101,3 \$
971	Sarag RN dsj 120 KSO	C01 Maintien des actifs
remise à neuf disj 120 kV KSO		
Poste	SARAGUAY POSTE DE	MEE 2001 k\$: 101,3 \$
972	SRose RN dsj 120 KSO	C01 Maintien des actifs
Ste-Rose remise à neuf disj. 120 kV KSO		
Poste	SAINTE-ROSE POSTE DE	MEE 2001 k\$: 101,3 \$
973	Vignan RN dsj 120 KSO	C01 Maintien des actifs
Vignan 315/120 remise à neuf disj. 120 kV KSO		
Poste	VIGNAN POSTE	MEE 2001 k\$: 101,3 \$
993	Rempl tran/ind DT Est	C01 Maintien des actifs
Remplacement ou réparation de transformateur et d' inductance		
Poste	D T EST REGR. P. DE DEPART RP	MEE 2001 k\$: 530,0 \$
993	Rempl tran/ind DT Est	C01 Maintien des actifs
Remplacement ou réparation de transformateur et d' inductance		
Poste	D T EST REGR. P. SATELLITE RR	MEE 2001 k\$: 1 059,9 \$

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

993	Rempl tran/ind DT Est	C01 Maintenance des actifs
Remplacement ou réparation de transformateur et d' inductance		
Poste	D T EST REGR. P. SOURCE RR	MEE 2001 k\$: 1 059,9 \$
993	Rempl tran/ind DT Est	C01 Maintenance des actifs
Remplacement ou réparation de transformateur et d' inductance		
Poste	D T EST REGR. P. STRATEGIQUE RP	MEE 2001 k\$: 1 589,9 \$
1001	Rolland RN dsj 120 KSO	C01 Maintenance des actifs
Remise à neuf disj. 120 kV KSO		
Poste	ROLLAND POSTE DE	MEE 2001 k\$: 103,4 \$
1005	RAN sect. KEARNEY MAT	C01 Maintenance des actifs
Remise à neuf des sectionneurs KEARNEY 230kV		
Poste	DEGELIS POSTE DE	MEE 2001 k\$: 23,3 \$
1005	RAN sect. KEARNEY MAT	C01 Maintenance des actifs
Remise à neuf des sectionneurs KEARNEY 230kV		
Poste	MICMAC POSTE	MEE 2001 k\$: 89,2 \$
1005	RAN sect. KEARNEY MAT	C01 Maintenance des actifs
Remise à neuf des sectionneurs KEARNEY 230kV		
Poste	SULLY POSTE DE	MEE 2001 k\$: 46,6 \$
1006	RAN sect. KEARNEY MYS	C01 Maintenance des actifs
Remise à neuf des sectionneurs KEARNEY 120kV		
Poste	DOSQUET POSTE DE	MEE 2001 k\$: 23,3 \$
1006	RAN sect. KEARNEY MYS	C01 Maintenance des actifs
Remise à neuf des sectionneurs KEARNEY 120kV		
Poste	SAINT-EVARISTE POSTE DE	MEE 2001 k\$: 46,6 \$
1008	NDame RN dsj 120 OR	C01 Maintenance des actifs
Notre-Dame remise à neuf disj. 120 kV OR		
Poste	NOTRE-DAME POSTE	MEE 2001 k\$: 76,0 \$

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

1037	Oragelec mise à niveau	C01 Maintien des actifs		
Modernisation de la plate-forme du système existant				
Centre de conduite du réseau	CENTRE-DE-CONDUITE-DU-RESEAU (C. DESJ.)	MEE 2001 k\$:		905,7 \$
1046	Chénier RN dsj 300 PK	C01 Maintien des actifs		
chénier remise à neuf disj. 300 kV PK				
Poste	CHENIER POSTE	MEE 2001 k\$:		304,0 \$
1047	Lanaud RN dsj 300 PK	C01 Maintien des actifs		
Lanaudière remise à neuf disj. 300 kV PK				
Poste	LANAUDIERE POSTE DE	MEE 2001 k\$:		304,0 \$
1048	Sarag RN dsj 300 PK	C01 Maintien des actifs		
Saraguay remise à neuf disj. 300 kV PK				
Poste	SARAGUAY POSTE DE	MEE 2001 k\$:		304,0 \$
1052	Duvern RN disj 700 PK	C01 Maintien des actifs		
Duvernay remise à neuf disj. 700 kV PK				
Poste	DUVERNAY POSTE DE	MEE 2001 k\$:		506,6 \$
1053	LaVérendRN dsj 700 PK	C01 Maintien des actifs		
LaVérendrye remise à neuf disj 700 kV PK				
Poste	LA VERENDRYE POSTE	MEE 2001 k\$:		1 520,0 \$
1077	L1146-p33c-Q4c RN 120	C01 Maintien des actifs		
Remise à neuf, Lignes 120 kV, P33C-Q4C-1146				
Ligne	CHATS-FALLS/QUYON	MEE 2001 k\$:		119,6 \$
1077	L1146-p33c-Q4c RN 120	C01 Maintien des actifs		
Remise à neuf, Lignes 120 kV, P33C-Q4C-1146				
Ligne	PAUGAN/CHUTE-DES-CHATS (ONTARIO-HYDRO	MEE 2001 k\$:		119,6 \$
1077	L1146-p33c-Q4c RN 120	C01 Maintien des actifs		
Remise à neuf, Lignes 120 kV, P33C-Q4C-1146				
Ligne	PAUGAN/QUYON	MEE 2001 k\$:		118,6 \$

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

1162	T9SO RM TC 120 kV	C01 Maintien des actifs
Postes Sources remplacement Transfo. Courant 120 kV		
Poste	D T OUEST REGR. P. SOURCE RR	MEE 2001 k\$: 30,4 \$
1213	Provost RM trsf monop	C01 Maintien des actifs
Provost remplacement transfo. monophasés par un triphasé		
Poste	PROVOST POSTE DE	MEE 2001 k\$: 359,7 \$
1329	L1199 RN porti.et condu	C01 Maintien des actifs
L1199 remise à neuf des portiques de bois de 18 à 78 et remplacement des conducteurs		
Ligne	LANAUDIERE	MEE 2001 k\$: 1 377,3 \$
1403	RAN disj PK4B	C01 Maintien des actifs
R.A.N. DISJ. 300 kV PK4B		
Poste	LA PRAIRIE POSTE (C.E.R. TEMPORAIRE)	MEE 2001 k\$: 304,0 \$
1413	R.A.N. DISJ. PK4B	C01 Maintien des actifs
R.A.N. DISJ. 300 kV PK4B		
Poste	HERTEL POSTE	MEE 2001 k\$: 314,1 \$
1419	Central 2 RE toiture	C01 Maintien des actifs
Central 2 réfection bâtiment de commande		
Poste	CENTRAL POSTE	MEE 2001 k\$: 262,4 \$
1479	RAN DISJ. DCVF	C01 Maintien des actifs
R.A.N. DISJ. 230 -7 ligne 2377		
Poste	KINGSEY POSTE DE	MEE 2001 k\$: 286,8 \$
1538	LaChute RM clôture	C01 Maintien des actifs
La Chute remplacement de la clôture		
Poste	LACHUTE POSTE DE	MEE 2001 k\$: 40,5 \$
1539	LaLièvre RM clôture	C01 Maintien des actifs
La Lièvre remplacement de la clôture		
Poste	LIEVRE POSTE DE LA	MEE 2001 k\$: 25,3 \$

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

1626	Réfect. syst. compr.	C01 Maintien des actifs		
Amélioration du système d'air comprimé du poste Chibougamau				
Poste	CHIBOUGAMAU POSTE DE	MEE 2001 k\$:		304,0 \$
1627	Réfection syst. compr.	C01 Maintien des actifs		
Amélioration du système d'air comprimé du poste Chissibi				
Poste	CHISSIBI POSTE	MEE 2001 k\$:		121,6 \$
1628	Réfection syst. compr.	C01 Maintien des actifs		
Amélioration du système d'air comprimé du poste Lemoynes				
Poste	LEMOYNE POSTE	MEE 2001 k\$:		222,9 \$
1629	Réfection syst. compr.	C01 Maintien des actifs		
Amélioration du système d'air comprimé du poste Némiscau				
Poste	NEMISCAU POSTE DE LA	MEE 2001 k\$:		20,3 \$
1630	Réfection syst. compr.	C01 Maintien des actifs		
Amélioration du système d'air comprimé du poste Radisson				
Poste	RADISSON POSTE DE	MEE 2001 k\$:		324,3 \$
1631	Réfection syst. compr.	C01 Maintien des actifs		
Amélioration système d'air comprimé du Poste Saguenay				
Poste	SAGUENAY POSTE DU	MEE 2001 k\$:		202,7 \$
1632	Réfection syst. compr.	C01 Maintien des actifs		
Amélioration syst`me d'air comprimé du poste Tilly				
Poste	TILLY POSTE	MEE 2001 k\$:		222,9 \$
1633	Réfection syst. compr.	C01 Maintien des actifs		
Amélioration du système d'air comprimé du poste LG-2				
Poste	LA GRANDE-2 POSTE	MEE 2001 k\$:		20,3 \$
1635	Réfection syst. compr.	C01 Maintien des actifs		
Amélioration du système d'air comprimé du poste Figury				
Poste	FIGURY POSTE DE	MEE 2001 k\$:		10,1 \$

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

1636	Réfection syst. compr.	C01 Maintien des actifs		
Amélioration du système d'air comprimé du poste Lebel				
Poste	LEBEL POSTE	MEE 2001 k\$:	10,1 \$	
1854	Bâtiments Labo.Ireq	C01 Maintien des actifs		
Bâtiments - Laboratoires Ireq -				
Actifs de soutien	VARENNES LABORATOIRE DE GRANDE PUISSA	MEE 2001 k\$:	509,0 \$	
1860	Bâtiment-Boût de l'île	C01 Maintien des actifs		
Bâtiment et infrastructure				
Actifs de soutien	MONTREAL MAGASIN PROVINC. BOUT-DE-L'ILE	MEE 2001 k\$:	101,8 \$	
1892	Équip.informatique	C01 Maintien des actifs		
Équipement informatique				
Actifs de soutien	EQUIPEMENT INFORMATIQUE	MEE 2001 k\$:	5,3 \$	
1893	Équip. de laboratoire	C01 Maintien des actifs		
Équipement de laboratoire				
Actifs de soutien	EQUIPEMENT DE LABORATOIRE ET DE VERIF.	MEE 2001 k\$:	30,5 \$	
1894	Équip.divers	C01 Maintien des actifs		
Équipement divers				
Actifs de soutien	OUTILS ET INSTRUMENTS DE TRAVAIL	MEE 2001 k\$:	10,2 \$	
<i>Synthèse pour 'la classification budgétaire' = C01 Maintien des actifs (185 enregistrements)</i>				
Somme		MEE 2001 k\$:	39 025,8 \$	
306	Ajout d'ICOS	C03 Maintien et amélioration de la qualité		
Ajout d'ICOS 700-18 - Poste Chibougamau				
Poste	CHIBOUGAMAU POSTE DE	MEE 2001 k\$:	113,5 \$	
312	Ajout de stat. visuali.	C03 Maintien et amélioration de la qualité		
Ajout de station de visualisation au poste Abitibi				
Poste	ABITIBI POSTE D'	MEE 2001 k\$:	65,9 \$	

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

351	Wakefield 120-25 kv	C03 Maintien et amélioration de la qualité
Add. un 2e sect. 120 kv, un 2e service aux., des sect. 25 kv, rempl. des isol. à capot embase		
Poste	WAKEFIELD POSTE DE	MEE 2001 k\$: 1 114,0 \$
558	REEMPL. RELAIS RAZOG	C03 Maintien et amélioration de la qualité
REEMPL. RELAIS RAZOG, des réencl. TRLX et ajout des relais 94		
Poste	LERY POSTE DE	MEE 2001 k\$: 405,3 \$
559	REEMPL. PROT.	C03 Maintien et amélioration de la qualité
REEMPL. PROT. THR de L3091-3092 et des réencl. TRLX des disj. 120 kV		
Poste	LANGLOIS POSTE	MEE 2001 k\$: 405,3 \$
655	Add. Oscillo	C03 Maintien et amélioration de la qualité
Addition d'oscilloperturbographe pour l'analyse du comportement du réseau		
Poste	CASCAPEDIA POSTE DE LA	MEE 2001 k\$: 318,0 \$
655	Add. Oscillo	C03 Maintien et amélioration de la qualité
Addition d'oscilloperturbographe pour l'analyse du comportement du réseau		
Poste	RIVIERE-DU-LOUP POSTE DE	MEE 2001 k\$: 318,0 \$
898	REEMPL XC1/2/3 25 kv	C03 Maintien et amélioration de la qualité
REEMPL. CONDENS. XC1/2/3 et ajout TC		
Poste	SAINT-MAXIME POSTE DE	MEE 2001 k\$: 246,3 \$
905	Hadley: Ajout prot. art	C03 Maintien et amélioration de la qualité
Hadley: Ajout protection artères		
Poste	HADLEY POSTE	MEE 2001 k\$: 209,8 \$
906	Plouffe: ajout prot art	C03 Maintien et amélioration de la qualité
Plouffe: Ajout protection artères		
Poste	PLOUFFE POSTE	MEE 2001 k\$: 209,8 \$
908	Landry: ajout prot art	C03 Maintien et amélioration de la qualité
Landry: Ajout protections artères		
Poste	LANDRY POSTE	MEE 2001 k\$: 209,8 \$

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

910 **Mt-Royal: ajout pro art** C03 Maintien et amélioration de la qualité
 Mont-Royal: Ajout protections artères

Poste	MONT-ROYAL POSTE DE	MEE 2001 k\$:	209,8 \$
-------	---------------------	----------------	-----------------

923 **BDI RM disj. 120kV** C03 Maintien et amélioration de la qualité
 BDI remplacement des deux disjoncteurs 120kV à air du poste

Poste	BOUT-DE-L'ILE POSTE DU	MEE 2001 k\$:	202,7 \$
-------	------------------------	----------------	-----------------

1038 **Modern.télédel. RCCR** C03 Maintien et amélioration de la qualité
 Mettre en accord la fonction télédelestage du centre de repli du CCR avec les fonctions du RPTC

Centre de conduite du réseau	CENTRE-DE-CONDUITE-DU-RESEAU (REPLI)	MEE 2001 k\$:	158,8 \$
------------------------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

1078 **Poste Wyman 120-25 KV** C03 Maintien et amélioration de la qualité
 Rempl.des sect. 120 KV (1173-1 et 1173-2), par 2 sect. à l'int.du poste

Poste	WYMAN POSTE DE	MEE 2001 k\$:	537,0 \$
-------	----------------	----------------	-----------------

1322 **Chaudières poste** C03 Maintien et amélioration de la qualité
 Installation d'équipement pour déglçage à tension réduite

Poste	CHAUDIERE POSTE DE LA	MEE 2001 k\$:	1 013,3 \$
-------	-----------------------	----------------	-------------------

1852 **ESPRIT- R&D** C03 Maintien et amélioration de la qualité
 Projets de la plate-forme Transport-R&D - ESPRIT

Actifs de soutien	Recherche et développement	MEE 2001 k\$:	3 162,9 \$
-------------------	----------------------------	----------------	-------------------

Synthèse pour 'la classification budgétaire' = C03 Maintien et amélioration de la qualité (17 enregistrements)

Somme		MEE 2001 k\$:	8 900,0 \$
--------------	--	----------------	-------------------

69 **DOR, rempl. 9 disj. 120** C04 Respect des exigences
 Remplacer les neuf disjoncteurs 120 kV au poste Dorchester

Poste	DORCHESTER POSTE	MEE 2001 k\$:	220,3 \$
-------	------------------	----------------	-----------------

270 **NPCC, 315-230 kV** C04 Respect des exigences
 Application des critères NPCC suite à la réalisation de divers projets de 1999 à 2001

Poste	LAURENTIDES POSTE DES	MEE 2001 k\$:	4 053,2 \$
-------	-----------------------	----------------	-------------------

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

320	Récup. d'huile LG-1	C04 Respect des exigences		
Implantation d'un système de récupération d'huile au poste LG-1				
Poste	LA GRANDE-1 POSTE	MEE 2001 k\$:		405,3 \$
336	Syst. récup. d'huile	C04 Respect des exigences		
Implantation du système de récupération d'huile au poste Lebel				
Poste	LEBEL POSTE	MEE 2001 k\$:		10,1 \$
340	Syst. récup. d'huile	C04 Respect des exigences		
Implantation d'un système de récupération d'huile au poste Val d'Or				
Poste	VAL D'OR POSTE DE	MEE 2001 k\$:		10,1 \$
391	Syst. récup. d'huile	C04 Respect des exigences		
Implantation d'un système de récupération d'huile au poste Matagami				
Poste	MATAGAMI POSTE DE	MEE 2001 k\$:		70,9 \$
392	Syst. récup. d'huile	C04 Respect des exigences		
Implantation d'un système de récupération d'huile au poste Lorrainville				
Poste	LORRAINVILLE POSTE DE	MEE 2001 k\$:		70,9 \$
395	Syst. récup. d'huile	C04 Respect des exigences		
Implantation d'un système de récupération d'huile au poste Pandora				
Poste	PANDORA POSTE	MEE 2001 k\$:		10,1 \$
396	Syst. récup. d'huile	C04 Respect des exigences		
Implantation d'un système de récupération d'huile au poste St-Blaise				
Poste	SAINT-BLAISE POSTE DE	MEE 2001 k\$:		10,1 \$
<i>Synthèse pour 'la classification budgétaire' = C04 Respect des exigences (9 enregistrements)</i>				
Somme		MEE 2001 k\$:		4 861,2 \$
352	poste Calumet 120-25kv	C05 Développement des affaires		
Intégration de la centrale Chutes Bell au poste Calumet				
Poste	CALUMET POSTE DE	MEE 2001 k\$:		1 495,6 \$

PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001)

Autorisation

Mise en exploitation 2001

*Synthèse pour 'la classification budgétaire' = C05 Développement des affaires (1 enregistrement)***Somme** MEE 2001 k\$: 1 495,6 \$*Synthèse pour 'le regroupement' = PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001) (212 enregistrements)***Somme** MEE 2001 k\$: 54 282,6 \$*Synthèse pour 'le regroupement' = PLAN D'AFFAIRES (DÉBUT 2001) (212 enregistrements)***Somme** MEE 2001 k\$: 54 282,6 \$**Total général**

MEE 2001 k\$: 824 422,4 \$