

RÉPONSE DE SCGM À UNE DEMANDE D'INFORMATION

Origine : Demande de renseignements en date du 29 juin 2000

Demandeur : S.T.O.P. (Le Groupe STOP) et Stratégies énergétiques (S.É.)

SERVICE D'OPTIMISATION DU SERVICE INTERRUPTIBLE

**Question STOP-SÉ 06 –
Historique de l'usage de ce service**

Veillez produire, en adaptant le tableau déjà produit au dossier R-3426-99, dans la pièce SCGM-9, document 1, page 10, un tableau résumant l'utilisation du service d'optimisation du service interruptible indiquant, pour chacune de ses deux années d'existence:

- i) les volumes donnés (en spécifiant le nombre de clients et le nombre de jours correspondants);
- ii) les volumes reçus et leur part en franchise sans équilibrage, en franchise avec équilibrage et hors franchise (en spécifiant dans chaque cas le nombre de clients et le nombre de jours correspondants);
- iii) le prix moyen du TD par m3 des volumes donnés (en spécifiant le prix de base et la part de ce prix absorbée par le client en moyenne);
- iv) le prix moyen du TD par m3 des volumes reçus;
- v) la différence.

Réponse i) à v)

1998-1999

Description	Nombre de clients	Volumes Mm ³	TD ¢/m ³	Absorbé par le client ¢/m ³	TD final ¢/m ³
«donneurs»	7	24351	4,358	0,299	4,059
«receveurs»	15	24351	s. o.	s. o.	5,255
différence		0			1,196

1999-2000

Description	Nombre de clients	Volumes Mm ³	TD ¢/m ³	Absorbé par le client ¢/m ³	TD final ¢/m ³
«donneurs»	14	41189	n. d.	n. d.	n. d.
«receveurs»	86	41189	n. d.	n. d.	n. d.
différence		0			

Le service d'optimisation du service interruptible nécessite toujours de l'équilibrage de la part du distributeur, il n'y a donc pas lieu de faire une différence.