

# Fiabilité énergétique

Suivi des prévisions émises en novembre 1998  
à la Régie de l'énergie

**C O N F I D E N T I E L**

Tel que requis, voici les données demandées pour assurer un suivi de la fiabilité énergétique. Nous aimerions signaler qu'il n'y a pas de mesures exceptionnelles mais de moyens mis en oeuvre qui permettent de maintenir des ventes avec une marge de profit. Dans une telle optique, nous croyons que l'important est de vous transmettre la valeur totale des réceptions associées à ces moyens.

L'ensemble des moyens d'offre et des ventes réalisées en novembre et décembre 1998 nous permet en date du 1<sup>er</sup> janvier 1999 de prévoir que les stocks énergétiques ne devraient pas être inférieurs à [REDACTED] au 1<sup>er</sup> mai 1999 et que le critère de fiabilité sera respecté. Les réceptions sont plus importantes que prévu en novembre et décembre, ce qui pourrait permettre de réduire les moyens de janvier à avril.

	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
Offre total incluant les apports hydrauliques	14,3 TWh	10,2 TWh
Demande totale incluant les pertes	15,9 TWh	18,6 TWh
Moyens (achats - Tracy)	1,6 TWh	2,2 TWh
Autres *	0,4 TWh	0,2 TWh
Réservoirs au 30 novembre et au 31 décembre 1998	78,4 TWh	72,4 TWh

\* Inclus les écarts de rendements et l'écart entre les réserves réelles au 1<sup>er</sup> novembre 1998 (78,5 TWh) et le niveau annoncé de 78 TWh. Ce niveau de 78 TWh était un arrondi prudent de l'information préliminaire disponible au début novembre.

Le 3 février 1999