



COMMISSION  
DES SERVICES ÉLECTRIQUES  
DE LA VILLE DE MONTRÉAL

75, rue de Port-Royal est, Bureau 610, Montréal, Québec H3L 3T1 téléphone (514) 384-6840 télécopieur (514) 384-7298

Le 29 janvier 2002

Monsieur Jean Lessard  
Chef Gestion de Projets  
Hydro-Québec  
655, rue Parthenais, 5<sup>ème</sup> étage,  
Montréal, (Québec) H2K 3R7

Télécopie  
(514) 599-5454

**Objet : Jardin des Carmélites**  
**N/Réf. : Génie 5-4 (2002) – Génie 22-3**

---

Monsieur,

La présente fait suite à notre conversation téléphonique de ce matin, lors de laquelle je venais tout juste de prendre connaissance du dossier et pour lequel celui-ci nous semblait problématique (plantation de poteaux additionnels près d'une rue décrétée souterraine).

Dans tous les dossiers de prolongement de réseau, il y a ceux qui sont directement dans une zone bien définie (aérienne ou souterraine) et les autres qui sont à la limite d'une zone ou dans une zone par défaut.

Dans le cas de la ligne de poteaux proposée par vos services, celle-ci se trouve par défaut dans une zone hors-rue étant au sud de la rue des Carrières et à un endroit par défaut bien visible de cette même rue (cette dernière n'ayant pas de lotissement au sud). De plus, de part l'alignement des bâtiments futurs, cette même ligne proposée risque d'être fort visible de la rue St-Denis.

En conséquence, nous ne pouvons pas accepter votre proposition d'implantation de poteaux pour ce projet et nous vous demandons, par la présente de bien vouloir nous soumettre vos besoins en conduits souterrains et structures de transformation requise pour ce projet.

...2

Monsieur Jean Lessard

- 2 -

le 29 janvier 2002

A noter que votre collaboration est sollicitée dans ce projet, puisque nous sommes dans l'obligation d'intervenir en conduits souterrains et ce pour d'autres usagers.

Aussi, nous vous rappelons l'importance de nous soumettre vos plans pour approbation afin d'éviter de tels changements de dernière minute ( Référence transfert de la gestion de l'aérien à CSEM depuis octobre 1999).

Nous espérons-le tout à votre entière satisfaction.

Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.



Pierre Dubé, ing, d.s.a.  
Chef de division Gestion des Projets  
et du Développement  
(514) 384-6840 Poste 222

DP/pmf

cc. : MM. Richard Mousette, HQ,  
Jean-Pierre Fournier, CSEVM ✓  
René Boisvert, Ville de Mtl

F:\Vente\Motif\Div\_GPD\Génie\GEN\_S-4\Dubé-J.Lessard\_29.janv.02.doc