

# Pièce HQD-2, Document 1

## Tableau comparatif des coûts, Projet "Le Jardin des Carmélites"

### Sommaire de la solution souterraine (1)

*Estimation avec marge d'incertitude de plus ou moins 30%*

#### Partie électrique des travaux

Travaux électriques		108 355 \$
	+Frais d'exploitation	14 761 \$
	+Réinvestissements	23 863 \$
<b>Total avant frais généraux</b>		<b>146 979 \$</b>
	+Frais généraux	44 094 \$
<b>Grand total partie électrique des travaux</b>		<b>191 072 \$</b>

#### Partie civile des travaux

Travaux civils		96 503 \$
	+Frais d'exploitation	- \$
	+Réinvestissements	21 253 \$
<b>Total avant frais généraux</b>		<b>117 756 \$</b>
	+Frais généraux	35 327 \$
<b>Grand total partie civile des travaux</b>		<b>153 082 \$</b>

<b>Grand total électrique et civil</b>	<b>344 155 \$</b>	
<i>Écart possible avec marge de 30%</i>	<b>240 908 \$</b>	<b>447 401 \$</b>

Note 1:

Les coûts associés à la solution souterraine sont des coûts préliminaires en fonction d'un réseau souterrain hypothétique construit par Hydro-Québec pour ses seuls besoins.

### Sommaire de la solution aérienne

*Estimés des coûts, avec marge d'incertitude de plus ou moins 10%*

#### Coût des travaux

Travaux aériens		23 730 \$
	+Frais d'exploitation	5 253 \$
	+Réinvestissements	5 226 \$
<b>Total avant frais généraux</b>		<b>34 209 \$</b>
	+Frais généraux	10 263 \$

<b>Grand total des travaux</b>	<b>44 472 \$</b>	
<i>Écart possible avec marge de 10%</i>	<b>40 025 \$</b>	<b>48 919 \$</b>

## Pièce HQD-2, Document 1

### Tableau comparatif des coûts, Projet "Le Jardin des Carmélites"

**Différentiel entre les solutions souterraines et aériennes,  
(données arrondies)**

	Scénario moyen	Scénarios extrêmes	
		Écart minimal	Écart maximal
Solution souterraine	344 000 \$	241 000 \$	447 000 \$
Solution aérienne	44 000 \$	49 000 \$	40 000 \$
Différentiel	300 000 \$	192 000 \$	407 000 \$