

**RÉPONSE D'HYDRO-QUÉBEC  
À L'ENGAGEMENT NUMÉRO 34**



**Engagement 34:**

*Fournir les documents relatifs à la révision des durées de vie utiles des actifs du Distributeur du dernier plan quinquennal, sur une base d'année financière.*

**Réponse à l'engagement 34:**

Le tableau de la page suivante présente les catégories d'immobilisations ayant fait l'objet d'une révision de durée de vie dans le cadre du dernier plan quinquennal ainsi que les impacts de ces révisions sur les résultats du Distributeur.

Année	Catégorie	Description	Ancienne durée de vie (années)	Durée de vie révisée (années)	Impact sur les résultats (en millions de \$)
1997	35413	Luminaire	25	30	0,15
	35451	Conducteurs	25	30	0,09
	<b>Total</b>				<b>0,25</b>
1998	Aucun impact pour le Distributeur				
1999	11781, 14781, 24781, 70781 et				
	78781	Postes téléphoniques	15	10	-0,94
	78775	Émetteur-récepteur VHF	25	15	-0,04
	78783	Autocommutateurs	15	10	-0,04
	70785	Câbles ou fils téléphoniques	25	10	-0,58
	70794	Appareillage de TV circuit fermé	20	10	-0,46
	11426	Alternateur	50	45	-0,06
11428 et 11429	Circuit d'excitation et régulateur de tension	50	30	-0,10	
<b>Total</b>				<b>-2,23</b>	
2000	70222 et 90222	Ventilation, conditionnement d'air	30	25	-1,20
	70225	Système de protection contre les incendies	25	50	0,34
	70227	Appareils de levage	30	50	0,06
	11681 et 24681	Systèmes de protection	20	15	-0,13
<b>Total</b>				<b>-0,92</b>	
2001	70255, 24255 et 31255	Clôtures et barrières	20	25	0,18
	14211 et 14241	Fondations	15	50	0,28
	14242	Charpentes	15	50	0,05
	70254	Service d'eau potable	30	50	0,04
	11215	Toiture	15	20	0,02
<b>Total</b>				<b>0,56</b>	