

RÉPONSE DE SCGM À UNE DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Origine : Demande de renseignements no 1 en date du 15 juin 2004

Demandeur : Régie de l'énergie

Référence : SCGM-1, document 1, page 4, lignes 6 et 7

Préambule :

« De plus, nous ne pouvons ajouter de nouveaux clients sans mettre en danger la sécurité des clients existants »

Question :

3.1 Veuillez expliciter les dangers à la sécurité des clients existants que fait peser l'ajout de nouveaux clients.

Réponse :

3.1 L'ajout de nouveaux clients ferait baisser encore plus la pression à l'intérieur du réseau (250 kPa) de telle sorte que nous mettons à risque la pression minimum d'opération des équipements chez les clients existants.