

Exemples de mesures du marché PMI

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
T5-HO au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 2238 h	Eclairage extérieur	Marginal	0,000	770	0,0	0,83	20	365,08 \$	- \$	0
T5-HO au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 2646 h	Eclairage extérieur	Marginal	0,000	924	0,0	0,91	20	365,08 \$	- \$	0
T5-HO au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 4631 h	Eclairage extérieur	Marginal	0,000	1078	0,0	0,82	20	365,08 \$	- \$	0
T5-HO au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 5658 h	Eclairage extérieur	Marginal	0,000	1848	0,0	0,35	20	365,08 \$	- \$	0
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 2238 h	Eclairage extérieur	Marginal	0,000	493	0,0	0,37	20	182,54 \$	- \$	0
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 2646 h	Eclairage extérieur	Marginal	0,000	591	0,0	0,41	20	182,54 \$	- \$	0
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 4631 h	Eclairage extérieur	Marginal	0,000	690	0,0	0,37	20	182,54 \$	- \$	0
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 5658 h	Eclairage extérieur	Marginal	0,000	1183	0,0	0,15	20	182,54 \$	- \$	0
T5-HO au lieu de l'halogénure 400 W, TAE - 2238 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,000	283	0,0	1,03	20	365,08 \$	- \$	0
T5-HO au lieu de l'halogénure 400 W, TAE - 2646 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,000	335	0,0	0,83	20	365,08 \$	- \$	0
T5-HO au lieu de l'halogénure 400 W, TAE - 4631 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,000	586	0,0	0,75	20	365,08 \$	- \$	0
T5-HO au lieu de l'halogénure 400 W, TAE - 5658 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,000	716	0,0	0,23	20	365,08 \$	- \$	0
T5-HO au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 2238 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,000	472	0,0	2,58	20	365,08 \$	- \$	0
T5-HO au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 2646 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,000	558	0,0	3,25	20	365,08 \$	- \$	0
T5-HO au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 4631 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,000	977	0,0	5,02	20	365,08 \$	- \$	0
T5-HO au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 5658 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,000	1194	0,0	1,51	20	365,08 \$	- \$	0
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, TAE - 2238 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,000	181	0,0	0,46	20	182,54 \$	- \$	0
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, TAE - 2646 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,000	214	0,0	0,37	20	182,54 \$	- \$	0
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, TAE - 4631 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,000	375	0,0	0,34	20	182,54 \$	- \$	0
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, TAE - 5658 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,000	458	0,0	0,10	20	182,54 \$	- \$	0
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 2238 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,000	302	0,0	1,15	20	182,54 \$	- \$	0
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 2646 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,000	357	0,0	1,45	20	182,54 \$	- \$	0
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 4631 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,000	625	0,0	2,24	20	182,54 \$	- \$	0
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 5658 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,000	764	0,0	0,67	20	182,54 \$	- \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,000	71589	0,1	0,03	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,000	54744	0,1	0,01	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,000	44902	0,1	0,15	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	26959	0,1	0,02	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	37900	0,1	0,00	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	34337	0,1	0,05	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	23788	0,1	0,01	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	20616	0,1	0,01	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	14091	0,1	0,04	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	19784	0,1	0,04	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	12433	0,2	0,02	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 335 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	25401	0,2	0,03	10	5 537,31 \$	296,08 \$	0
Fluo compact au lieu de l'incandescent,non-TAE - 5658 h	Eclairage extérieur	Marginal	0,005	657	0,2	0,68	2	10,00 \$	5,00 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,002	17456	0,2	0,01	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	17444	0,2	0,00	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	16850	0,2	0,12	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	23771	0,2	0,02	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	10776	0,2	0,02	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,002	15129	0,2	0,01	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	14867	0,2	0,04	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	21055	0,2	0,00	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	20954	0,2	0,05	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	14273	0,2	0,01	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 335 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,002	19424	0,2	0,01	10	5 537,31 \$	296,08 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	9118	0,2	0,01	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	12885	0,2	0,04	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Optimisation de la taille de la pompe, 335 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,002	111522	0,2	0,52	10	1 800,00 \$	1 800,00 \$	0
Optimisation de la taille de la pompe, 335 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,002	111522	0,2	0,52	10	1 800,00 \$	1 800,00 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,002	12801	0,2	0,01	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	8807	0,2	0,23	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,002	12365	0,2	0,24	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Fluo compact au lieu de l'incandescent,non-TAE - 5658 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,007	424	0,2	5,22	2	10,00 \$	5,00 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	16024	0,2	0,01	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 335 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,002	15932	0,2	0,14	10	5 537,31 \$	296,08 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	7771	0,2	0,12	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	11101	0,2	0,00	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,002	10910	0,3	0,08	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,002	7609	0,3	0,02	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	10903	0,3	0,02	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	7460	0,3	0,02	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Fluo compact au lieu de l'incandescent,TAE - 5658 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,012	255	0,3	0,78	2	10,00 \$	5,00 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,003	10474	0,3	0,01	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Fluo compact au lieu de l'incandescent,non-TAE - 4631 h	Éclairage extérieur	Marginal	0,007	383	0,3	1,61	2	10,00 \$	5,00 \$	0
Optimisation de la taille de la pompe, 335 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,003	85282	0,3	0,16	10	1 800,00 \$	1 800,00 \$	0
Optimisation de la taille de la pompe, 335 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,003	85282	0,3	0,16	10	1 800,00 \$	1 800,00 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,002	6735	0,3	0,13	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,003	6714	0,3	0,01	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,002	3883	0,3	0,04	19	575,01 \$	84,37 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,003	9456	0,3	0,08	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 335 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,003	13447	0,3	0,00	10	5 537,31 \$	296,08 \$	0
Fluo compact au lieu de l'incandescent,non-TAE - 4631 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,007	347	0,3	17,40	2	10,00 \$	5,00 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,001	13206	0,3	0,01	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,002	8920	0,3	0,03	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Fluo compact au lieu de l'incandescent,non-TAE - 2646 h	Éclairage extérieur	Marginal	0,005	329	0,3	1,79	4	10,00 \$	5,00 \$	0
Fluo compact au lieu de l'incandescent,TAE - 4631 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,012	208	0,3	2,61	2	10,00 \$	5,00 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 335 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,003	12183	0,3	0,04	10	5 537,31 \$	296,08 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,002	3427	0,3	0,01	19	575,01 \$	84,37 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,003	5819	0,3	0,01	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,002	5802	0,3	0,01	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,002	5699	0,3	0,06	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,003	8146	0,3	0,00	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,003	8001	0,3	0,04	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,002	7929	0,3	0,00	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,002	7863	0,4	0,04	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,002	11093	0,4	0,00	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0
Optimisation de la taille de la pompe, 130 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,004	43277	0,4	0,45	10	1 200,00 \$	1 200,00 \$	0
Optimisation de la taille de la pompe, 130 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,004	43277	0,4	0,45	10	1 200,00 \$	1 200,00 \$	0
Fluo compact au lieu de l'incandescent, non-TAE - 2238 h	Éclairage extérieur	Marginal	0,005	274	0,4	1,63	4	10,00 \$	5,00 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,002	2970	0,4	0,02	19	575,01 \$	84,37 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,004	4924	0,4	0,00	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,002	6938	0,4	0,01	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,002	6938	0,4	0,01	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,004	320062	0,4	0,28	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,004	4756	0,4	0,09	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Optimisation de la taille de la pompe, 335 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,004	59041	0,4	0,06	10	1 800,00 \$	1 800,00 \$	0
Optimisation de la taille de la pompe, 335 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,004	59041	0,4	0,06	10	1 800,00 \$	1 800,00 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,004	2739	0,4	0,01	10	575,01 \$	84,37 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,002	4663	0,4	0,10	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Optimisation de la taille de la pompe, 130 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,004	38186	0,4	0,15	10	1 200,00 \$	1 200,00 \$	0
Optimisation de la taille de la pompe, 130 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,004	38186	0,4	0,15	10	1 200,00 \$	1 200,00 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,004	6546	0,4	0,06	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,004	294708	0,4	0,10	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,003	2513	0,4	0,01	19	575,01 \$	84,37 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,004	4196	0,5	0,04	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,002	6013	0,5	0,01	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,003	2427	0,5	0,22	19	575,01 \$	84,37 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,003	4144	0,5	0,01	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,004	2417	0,5	0,00	10	575,01 \$	84,37 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 335 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,005	8434	0,5	0,01	10	5 537,31 \$	296,08 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,003	4110	0,5	0,07	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,005	5819	0,5	0,01	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,005	4028	0,5	0,01	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,005	5770	0,5	0,07	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Optimisation de la taille de la pompe, 130 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,005	33094	0,5	0,15	10	1 200,00 \$	1 200,00 \$	0
Optimisation de la taille de la pompe, 130 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,005	33094	0,5	0,15	10	1 200,00 \$	1 200,00 \$	0
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,005	266074	0,5	0,10	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,005	320062	0,5	0,38	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0
Fluo compact au lieu de l'incandescent, non-TAE - 2646 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,007	198	0,5	11,25	4	10,00 \$	5,00 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,003	2142	0,5	0,05	19	575,01 \$	84,37 \$	0
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,005	294708	0,5	0,13	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 335 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,005	7471	0,5	0,00	10	5 537,31 \$	296,08 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,005	3637	0,5	0,05	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 335 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,005	7435	0,5	0,04	10	5 537,31 \$	296,08 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,003	3626	0,5	0,06	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,003	3626	0,5	0,04	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,005	2095	0,5	0,01	10	575,01 \$	84,37 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,005	5091	0,5	0,02	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,005	5091	0,5	0,02	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,003	5088	0,5	0,01	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,003	2056	0,5	0,01	19	575,01 \$	84,37 \$	0
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,005	234159	0,6	0,05	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,003	4956	0,6	0,02	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Fluo compact au lieu de l'incandescent, TAE - 2646 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,012	119	0,6	2,89	4	10,00 \$	5,00 \$	0
Optimisation de la taille de la pompe, 130 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,006	28003	0,6	0,07	10	1 200,00 \$	1 200,00 \$	0
Optimisation de la taille de la pompe, 130 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,006	28003	0,6	0,07	10	1 200,00 \$	1 200,00 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 1500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,003	4758	0,6	0,00	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,006	266074	0,6	0,14	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,004	1856	0,6	0,09	19	575,01 \$	84,37 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,003	3143	0,6	0,04	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,006	3133	0,6	0,00	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Fluo compact au lieu de l'incandescent, non-TAE - 2238 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,008	168	0,6	8,93	4	10,00 \$	5,00 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,006	4413	0,6	0,03	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,006	3077	0,6	0,02	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,006	1772	0,6	0,00	10	575,01 \$	84,37 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 2500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,003	6163	0,6	0,00	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,006	198965	0,6	0,09	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 2.5 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,006	955	0,7	0,00	10	197,80 \$	46,70 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,006	1712	0,7	0,08	10	575,01 \$	84,37 \$	0
Fluo compact au lieu de l'incandescent, TAE - 2238 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,013	101	0,7	3,57	4	10,00 \$	5,00 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,003	4163	0,7	0,01	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,006	234159	0,7	0,07	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 2.5 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,004	905	0,7	0,01	17	197,80 \$	46,70 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 335 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,007	5685	0,7	0,01	10	5 537,31 \$	296,08 \$	0
Optimisation de la taille de la pompe, 130 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,007	22912	0,7	0,12	10	1 200,00 \$	1 200,00 \$	0
Optimisation de la taille de la pompe, 130 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,007	22912	0,7	0,12	10	1 200,00 \$	1 200,00 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,004	1599	0,7	0,01	19	575,01 \$	84,37 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,004	1571	0,7	0,04	19	575,01 \$	84,37 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,004	2659	0,7	0,02	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Optimisation de la taille de la pompe, 335 hp - 2500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,007	32801	0,7	0,03	10	1 800,00 \$	1 800,00 \$	0
Optimisation de la taille de la pompe, 335 hp - 2500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,007	32801	0,7	0,03	10	1 800,00 \$	1 800,00 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,007	843	0,7	0,00	10	197,80 \$	46,70 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,007	3734	0,7	0,01	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,004	2590	0,7	0,08	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,007	1511	0,7	0,02	10	575,01 \$	84,37 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,007	3637	0,8	0,05	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,007	2518	0,8	0,04	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 1500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,004	2487	0,8	0,01	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,007	1450	0,8	0,00	10	575,01 \$	84,37 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,005	799	0,8	0,00	17	197,80 \$	46,70 \$	0
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,008	198965	0,8	0,12	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 1500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,008	3491	0,8	0,00	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0
EFV pour pompes à charge variable, 335 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,008	381011	0,8	0,23	10	26 800,00 \$	22 780,00 \$	0
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,008	160491	0,8	0,03	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 335 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,008	4686	0,8	0,01	10	5 537,31 \$	296,08 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,008	730	0,9	0,00	10	197,80 \$	46,70 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 3500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,004	3238	0,9	0,00	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,008	1309	0,9	0,03	10	575,01 \$	84,37 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,008	2238	0,9	0,01	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,008	2219	0,9	0,03	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,005	1285	0,9	0,08	19	575,01 \$	84,37 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,005	2176	0,9	0,03	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,009	148379	0,9	0,20	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0
Optimisation de la taille de la pompe, 130 hp - 3500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,009	17820	0,9	0,05	10	1 200,00 \$	1 200,00 \$	0
Optimisation de la taille de la pompe, 130 hp - 3500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,009	17820	0,9	0,05	10	1 200,00 \$	1 200,00 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,006	692	0,9	0,01	17	197,80 \$	46,70 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,009	3055	0,9	0,02	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0
Optimisation de la taille de la pompe, 50 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,009	15535	0,9	0,77	10	1 080,00 \$	1 080,00 \$	0
Optimisation de la taille de la pompe, 50 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,009	15535	0,9	0,77	10	1 080,00 \$	1 080,00 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 1500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,005	2973	0,9	0,01	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0
EFV pour pompes à charge variable, 335 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,009	381011	0,9	0,31	10	26 800,00 \$	22 780,00 \$	0
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,009	57069	1,0	0,21	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,009	160491	1,0	0,05	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,009	1958	1,0	0,02	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,009	1958	1,0	0,01	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,006	1142	1,0	0,01	19	575,01 \$	84,37 \$	0
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,006	1133	1,0	0,07	19	575,01 \$	84,37 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,010	1128	1,0	0,00	10	575,01 \$	84,37 \$	0
Optimisation de la taille du moteur, 335 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,010	3936	1,0	0,00	10	5 537,31 \$	296,08 \$	0,000221
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,010	618	1,0	0,00	10	197,80 \$	46,70 \$	0,00056
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,010	54551	1,0	0,12	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,000892
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,010	130923	1,0	0,07	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,000961
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,010	1108	1,0	0,02	10	575,01 \$	84,37 \$	0,001156
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,005	71589	1,0	0,25	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0,002349
EFV pour pompes à charge variable, 335 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,010	291361	1,0	0,07	10	26 800,00 \$	22 780,00 \$	0,003185
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,010	595	1,0	0,03	10	197,80 \$	46,70 \$	0,003484
Réduction des pertes de charge, 335 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,010	254007	1,0	0,13	10	22 000,00 \$	20 000,00 \$	0,003738
Optimisation de la taille de la pompe, 50 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,010	13708	1,1	0,39	10	1 080,00 \$	1 080,00 \$	0,003788
Optimisation de la taille de la pompe, 50 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,010	13708	1,1	0,39	10	1 080,00 \$	1 080,00 \$	0,003788
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,010	148379	1,1	0,27	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,003852
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,007	586	1,1	0,00	17	197,80 \$	46,70 \$	0,004707
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,010	50915	1,1	0,14	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,006313
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,010	118736	1,1	0,07	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,006357
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,007	564	1,1	0,07	17	197,80 \$	46,70 \$	0,007791
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,011	18262	1,1	0,19	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,008123
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,007	999	1,1	0,05	19	575,01 \$	84,37 \$	0,009416
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,007	999	1,1	0,02	19	575,01 \$	84,37 \$	0,009416
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,011	1697	1,1	0,02	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0,010148
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 3500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,006	1692	1,1	0,02	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,010391
Réduction des pertes de charge, 335 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,011	254007	1,2	0,22	10	22 000,00 \$	20 000,00 \$	0,011612
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 3500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,011	2376	1,2	0,01	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0,012203
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,011	113467	1,2	0,07	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,012647
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,011	525	1,2	0,01	10	197,80 \$	46,70 \$	0,013948
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,011	130923	1,2	0,09	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,014366
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 2500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,006	2313	1,2	0,01	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,014591

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,012	46159	1,2	0,07	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,01469
Optimisation de la taille de la pompe, 50 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,012	11880	1,2	0,44	10	1 080,00 \$	1 080,00 \$	0,015909
Optimisation de la taille de la pompe, 50 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,012	11880	1,2	0,44	10	1 080,00 \$	1 080,00 \$	0,015909
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,012	16617	1,2	0,04	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,016351
EFV pour pompes à charge variable, 335 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,012	291361	1,2	0,09	10	26 800,00 \$	22 780,00 \$	0,016982
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,012	506	1,2	0,00	10	197,80 \$	46,70 \$	0,017351
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 1500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,007	1554	1,2	0,05	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,017981
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,012	906	1,2	0,03	10	575,01 \$	84,37 \$	0,01808
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,008	498	1,3	0,02	17	197,80 \$	46,70 \$	0,01883
Optimisation de la taille de la pompe, 130 hp - 2500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,012	12729	1,3	0,09	10	1 200,00 \$	1 200,00 \$	0,019276
Optimisation de la taille de la pompe, 130 hp - 2500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,012	12729	1,3	0,09	10	1 200,00 \$	1 200,00 \$	0,019276
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 1500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,012	2182	1,3	0,01	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0,019954
EFV pour pompes à charge variable, 335 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,012	238976	1,3	1,28	10	26 800,00 \$	22 780,00 \$	0,020323
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,008	866	1,3	0,03	19	575,01 \$	84,37 \$	0,022403
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,008	479	1,3	0,01	17	197,80 \$	46,70 \$	0,022419
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,013	118736	1,3	0,10	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,023201
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,013	1436	1,3	0,01	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0,025629
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,007	54744	1,3	0,08	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0,026149
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,013	14838	1,4	0,08	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,027305
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,013	455	1,4	0,02	10	197,80 \$	46,70 \$	0,027633
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,013	40284	1,4	0,12	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,02777
Réduction des pertes de charge, 335 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,013	194241	1,4	0,04	10	22 000,00 \$	20 600,00 \$	0,027965
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,013	113467	1,4	0,09	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,028114
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,013	1399	1,4	0,03	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0,028312
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,013	96010	1,4	0,03	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,028583
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,013	806	1,4	0,00	10	575,01 \$	84,37 \$	0,029715
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,014	38046	1,4	0,10	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,030136
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,014	799	1,4	0,02	10	575,01 \$	84,37 \$	0,030595
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,014	92737	1,4	1,11	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,032239
Optimisation de la taille de la pompe, 50 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,014	10052	1,4	0,21	10	1 080,00 \$	1 080,00 \$	0,032438
Optimisation de la taille de la pompe, 50 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,014	10052	1,4	0,21	10	1 080,00 \$	1 080,00 \$	0,032438
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,014	57069	1,4	0,27	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,032589
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 1500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,014	1343	1,4	0,00	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0,032617

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,008	14091	1,4	0,17	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,032739
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,007	26959	1,4	0,19	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,032875
Moteurs de pompe à haut rendement, 2.5 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,009	431	1,4	0,04	17	197,80 \$	46,70 \$	0,033265
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,014	53264	1,5	0,08	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,036707
EFV pour pompes à charge variable, 335 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,014	238976	1,5	1,67	10	26 800,00 \$	22 780,00 \$	0,037145
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,014	54551	1,5	0,15	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,037555
EFV pour pompes à charge variable, 335 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,015	201712	1,5	0,02	10	26 800,00 \$	22 780,00 \$	0,037933
Réduction des pertes de charge, 335 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,015	194241	1,5	0,07	10	22 000,00 \$	20 000,00 \$	0,038261
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,009	733	1,5	0,01	19	575,01 \$	84,37 \$	0,040113
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,015	35668	1,5	1,16	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,04107
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,015	12924	1,6	0,04	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,042452
Contrôle automatisé du système de pompage, 335 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,015	201712	1,6	0,01	10	25 805,00 \$	23 805,00 \$	0,043015
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,010	714	1,6	0,07	19	575,01 \$	84,37 \$	0,043183
Pompe à haut rendement, 50 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,015	7609	1,6	0,08	10	6 000,00 \$	900,00 \$	0,043278
Optimisation de la taille du moteur, 2.5 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,015	393	1,6	0,00	10	197,80 \$	46,70 \$	0,043737
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,015	33570	1,6	0,05	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,044154
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 2500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,009	1209	1,6	0,02	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,044547
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,015	705	1,6	0,02	10	575,01 \$	84,37 \$	0,044674
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,015	705	1,6	0,01	10	575,01 \$	84,37 \$	0,044674
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,015	50915	1,6	0,18	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,045594
Optimisation de la taille du moteur, 2.5 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,016	385	1,6	0,01	10	197,80 \$	46,70 \$	0,046293
Pompe à haut rendement, 130 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,016	19784	1,6	0,04	10	16 000,00 \$	2 400,00 \$	0,046311
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,016	34095	1,6	0,63	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,046427
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,016	81827	1,6	0,37	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,046537
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,016	96010	1,6	0,04	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,046862
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 2500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,016	1697	1,6	0,02	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0,047084
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,009	12433	1,6	0,09	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,047105
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,008	23788	1,6	0,06	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,047258
Contrôle automatisé du système de pompage, 335 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,016	194241	1,6	0,02	10	25 805,00 \$	23 805,00 \$	0,047554
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,016	1175	1,6	0,01	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0,047991
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 1500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,010	685	1,6	0,01	19	575,01 \$	84,37 \$	0,048107
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 5658 h	Éclairage extérieur	Total	0,012	1183	1,6	0,13	20	182,54 \$	- \$	0,079355
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,008	44902	1,6	1,34	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0,048321

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,016	33290	1,7	0,08	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,049361
EFV pour pompes à charge variable, 335 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,016	182747	1,7	0,39	10	26 800,00 \$	22 780,00 \$	0,049653
Indicateur de sortie de type DEL - non-TAE	Éclairage intérieur	Total	0,010	240	1,7	7,76	20	30,00 \$	30,00 \$	0,05
Moteurs de pompe à haut rendement, 2.5 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,011	373	1,7	0,00	17	197,80 \$	46,70 \$	0,050254
Réduction des pertes de charge, 335 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,016	159318	1,7	0,69	10	22 000,00 \$	20 000,00 \$	0,050535
Réduction des pertes de charge, 12 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,016	9131	1,7	0,06	10	3 150,00 \$	1 150,00 \$	0,050944
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,016	92737	1,7	1,45	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,051163
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,016	46998	1,7	0,04	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,051601
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,016	78554	1,7	0,05	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,051601
Contrôle automatisé du système de pompage, 335 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,016	201712	1,7	0,02	10	25 805,00 \$	23 805,00 \$	0,05293
Moteurs de pompe à haut rendement, 2.5 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,011	365	1,7	0,02	17	197,80 \$	46,70 \$	0,05295
Pompe à haut rendement, 335 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,017	25401	1,7	0,03	10	22 000,00 \$	3 300,00 \$	0,054918
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,017	31822	1,7	0,77	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,0551
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,009	1586	1,7	0,00	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,055653
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 1500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,017	73702	1,7	0,02	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,056069
Optimisation de la taille de la pompe, 50 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,017	8225	1,8	0,32	10	1 080,00 \$	1 080,00 \$	0,056313
Optimisation de la taille de la pompe, 50 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,017	8225	1,8	0,32	10	1 080,00 \$	1 080,00 \$	0,056313
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,017	53264	1,8	0,10	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,05642
Contrôle automatisé du système de pompage, 335 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,017	194241	1,8	0,03	10	25 805,00 \$	23 805,00 \$	0,057851
EFV pour pompes à charge variable, 335 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,017	201712	1,8	0,03	10	26 800,00 \$	22 780,00 \$	0,057863
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,017	11414	1,8	1,02	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,057997
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,017	46159	1,8	0,09	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,058019
Pompe à haut rendement, 50 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,017	6714	1,8	0,04	10	6 000,00 \$	900,00 \$	0,059048
Optimisation de la taille du moteur, 335 hp - 2500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,017	2187	1,8	0,00	10	5 537,31 \$	296,08 \$	0,060398
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,018	29094	1,8	0,06	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,062485
Pompe à haut rendement, 130 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,018	17456	1,8	0,01	10	16 000,00 \$	2 400,00 \$	0,062485
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,018	611	1,8	0,01	10	575,01 \$	84,37 \$	0,063085
Réduction des pertes de charge, 335 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,018	159318	1,8	1,22	10	22 000,00 \$	20 000,00 \$	0,063089
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,018	10877	1,9	0,07	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,064565
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,018	70917	1,9	0,37	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,065235
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,011	600	1,9	0,02	19	575,01 \$	84,37 \$	0,065694
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,011	10776	1,9	0,10	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,06589
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,009	20616	1,9	0,06	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,066067

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,018	98920	1,9	0,11	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,066529
Réduction des pertes de charge, 12 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,018	8057	1,9	0,01	10	3 150,00 \$	1 150,00 \$	0,067737
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,018	81827	1,9	0,48	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,067985
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,018	28849	1,9	0,40	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,068505
Contrôle automatisé du système de pompage, 2,5 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,019	4775	1,9	0,06	10	2 690,00 \$	690,00 \$	0,069491
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,019	40732	1,9	0,04	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,071078
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,009	37900	1,9	0,03	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0,071104
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,019	10386	1,9	0,24	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,071162
EFV pour pompes à charge variable, 335 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,019	182747	2,0	0,51	10	26 800,00 \$	22 780,00 \$	0,071651
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,019	19784	2,0	0,04	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0,071999
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,012	3883	2,0	0,12	19	575,01 \$	84,37 \$	0,073068
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,019	315	2,0	0,01	10	197,80 \$	46,70 \$	0,073247
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,019	65007	2,0	0,21	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,0736
Réduction des pertes de charge, 335 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,019	134474	2,0	0,01	10	22 000,00 \$	20 000,00 \$	0,073727
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,019	46998	2,0	0,05	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,073943
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,019	78554	2,0	0,07	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,073943
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,019	64780	2,0	0,18	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,074121
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 1500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,010	1388	2,0	0,00	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,074318
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,020	40284	2,0	0,15	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,077418
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,020	62507	2,1	0,12	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,079544
Pompe à haut rendement, 50 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,020	5819	2,1	0,05	10	6 000,00 \$	900,00 \$	0,079671
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,020	61825	2,1	0,47	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,081248
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,014	299	2,1	0,03	17	197,80 \$	46,70 \$	0,081383
Optimisation de la taille de la pompe, 130 hp - 1500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,020	7637	2,1	0,02	10	1 200,00 \$	1 200,00 \$	0,082126
Optimisation de la taille de la pompe, 130 hp - 1500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,020	7637	2,1	0,02	10	1 200,00 \$	1 200,00 \$	0,082126
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,020	38046	2,1	0,17	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,082704
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 3500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,020	914	2,1	0,01	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0,083131
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 1500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,020	73702	2,1	0,03	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,083205
Pompe à haut rendement, 130 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,020	15129	2,1	0,01	10	16 000,00 \$	2 400,00 \$	0,083637
Contrôle automatisé du système de pompage, 335 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,020	149416	2,1	0,01	10	25 805,00 \$	23 805,00 \$	0,08432
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,021	87282	2,1	0,04	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,0854
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,010	34337	2,2	0,41	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0,086266
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,021	98920	2,2	0,20	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,086748

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,021	24618	2,2	0,03	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,087483
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,021	61097	2,2	0,02	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,087773
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,021	517	2,2	0,00	10	575,01 \$	84,37 \$	0,088192
Réduction des pertes de charge, 335 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,021	134474	2,2	0,02	10	22 000,00 \$	20 000,00 \$	0,0886
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,021	9274	2,2	0,43	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,088688
Contrôle automatisé du système de pompage, 2,5 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,021	4214	2,2	0,02	10	2 690,00 \$	690,00 \$	0,088757
Réduction des pertes de charge, 335 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,021	121831	2,2	0,21	10	22 000,00 \$	20 000,00 \$	0,089162
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,021	25178	2,2	0,10	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,089433
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,021	25178	2,2	0,64	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,089433
Réduction des pertes de charge, 12 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,021	6983	2,2	0,02	10	3 150,00 \$	1 150,00 \$	0,089696
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,021	70917	2,2	0,48	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,089982
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,021	60006	2,2	0,18	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,090732
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,021	281	2,2	0,00	10	197,80 \$	46,70 \$	0,091232
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,013	9118	2,2	0,05	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,091506
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,021	17456	2,2	0,01	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0,091599
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,011	17444	2,2	0,03	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,091715
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,022	504	2,2	0,02	10	575,01 \$	84,37 \$	0,092543
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,014	3427	2,2	0,03	19	575,01 \$	84,37 \$	0,092811
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,022	278	2,2	0,01	10	197,80 \$	46,70 \$	0,093092
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,022	23779	2,2	0,53	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,093217
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,022	57279	2,2	0,22	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,093649
Optimisation de la taille de la pompe, 50 hp - 3500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,022	6397	2,3	0,20	10	1 080,00 \$	1 080,00 \$	0,09383
Optimisation de la taille de la pompe, 50 hp - 3500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,022	6397	2,3	0,20	10	1 080,00 \$	1 080,00 \$	0,09383
Pompe à haut rendement, 335 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,022	19424	2,3	0,01	10	22 000,00 \$	3 300,00 \$	0,094892
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,022	40732	2,3	0,06	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,096857
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,022	11870	2,3	0,04	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,096857
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,022	35668	2,3	1,48	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,097142
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 1500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,022	839	2,3	0,02	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0,097187
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,013	8807	2,3	0,92	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,097383
Pompe à haut rendement, 12 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,022	2739	2,3	0,07	10	3 150,00 \$	472,50 \$	0,097489
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,011	16850	2,3	1,02	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,097599
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,022	34465	2,3	0,02	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,097638
Contrôle automatisé du système de pompage, 335 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,022	149416	2,3	0,01	10	25 805,00 \$	23 805,00 \$	0,097706

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,013	829	2,3	0,00	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,09934
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 1500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,022	483	2,3	0,00	10	575,01 \$	84,37 \$	0,099524
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,022	8695	2,3	0,05	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,099591
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,015	266	2,3	0,00	17	197,80 \$	46,70 \$	0,100355
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,015	263	2,4	0,02	17	197,80 \$	46,70 \$	0,102317
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,023	1164	2,4	0,00	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0,103039
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 5658 h	Éclairage extérieur	Marginal	0,020	745	2,4	0,35	20	431,36 \$	186,16 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,023	33290	2,4	0,42	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,103731
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,023	33570	2,4	0,09	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,103731
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,023	65007	2,4	0,29	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,104366
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,023	64780	2,4	0,25	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,104995
EFV pour pompes à charge variable, 335 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,023	126517	2,4	0,14	10	26 800,00 \$	22 780,00 \$	0,105055
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,023	34095	2,4	0,81	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,105088
Réduction des pertes de charge, 335 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,023	121831	2,4	0,37	10	22 000,00 \$	20 000,00 \$	0,105578
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 3500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,015	466	2,4	0,02	19	575,01 \$	84,37 \$	0,105892
Pompe à haut rendement, 50 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,023	4924	2,4	0,02	10	6 000,00 \$	900,00 \$	0,107793
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,024	87282	2,4	0,06	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,108314
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,024	33290	2,5	0,10	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,109438
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,024	75644	2,5	0,04	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,110076
EFV pour pompes à charge variable, 2,5 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,024	2292	2,5	0,01	10	500,00 \$	425,00 \$	0,110413
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,024	62507	2,5	0,16	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,11154
Contrôle automatisé du système de pompage, 335 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,024	127004	2,5	0,04	10	25 805,00 \$	23 805,00 \$	0,112436
Pompe à haut rendement, 130 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,024	12801	2,5	0,01	10	16 000,00 \$	2 400,00 \$	0,11248
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,024	8078	2,5	0,23	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,112923
Contrôle automatisé du système de pompage, 335 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,024	126517	2,5	0,06	10	25 805,00 \$	23 805,00 \$	0,113157
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,024	61825	2,5	0,64	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,113598
Contrôle automatisé du système de pompage, 2,5 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,024	3652	2,5	0,03	10	2 690,00 \$	690,00 \$	0,11395
Pompe à haut rendement, 50 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,024	4756	2,5	0,44	10	6 000,00 \$	900,00 \$	0,114245
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,024	245	2,5	0,00	10	197,80 \$	46,70 \$	0,115504
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,024	245	2,5	0,01	10	197,80 \$	46,70 \$	0,115604
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,024	20981	2,5	0,27	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,115646
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 5658 h	Éclairage intérieur	Total	0,019	764	2,5	0,56	20	182,54 \$	- \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,025	61097	2,6	0,03	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,116498

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,025	15129	2,6	0,01	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0,117229
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,025	18262	2,6	0,23	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,11764
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,025	31822	2,6	0,99	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,117951
Indicateur de sortie de type DEL - TAE	Éclairage intérieur	Total	0,015	155	2,6	2,70	20	30,00 \$	30,00 \$	0,118548
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,016	2970	2,6	0,05	19	575,01 \$	84,37 \$	0,118628
Pompe à haut rendement, 130 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,025	12365	2,6	0,24	10	16 000,00 \$	2 400,00 \$	0,119097
Réduction des pertes de charge, 12 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,025	5908	2,6	0,01	10	3 150,00 \$	1 150,00 \$	0,119641
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,025	10474	2,6	0,01	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,119771
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,025	60006	2,6	0,23	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,119979
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,015	7771	2,6	0,46	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,120368
Contrôle automatisé du système de pompage, 335 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,025	121831	2,6	0,12	10	25 805,00 \$	23 805,00 \$	0,120393
Pompe à haut rendement, 12 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,025	2417	2,6	0,02	10	3 150,00 \$	472,50 \$	0,120487
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,013	14867	2,6	0,34	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,120613
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,025	49323	2,6	0,09	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,12085
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 1500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,016	428	2,6	0,05	19	575,01 \$	84,37 \$	0,121971
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,026	20142	2,6	0,04	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,12359
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,026	20806	2,7	0,43	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,123977
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 1500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,015	725	2,7	0,02	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,124245
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,026	423	2,7	0,01	10	575,01 \$	84,37 \$	0,124456
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,026	7609	2,7	0,01	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0,124517
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,018	232	2,7	0,01	17	197,80 \$	46,70 \$	0,125959
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,013	232	2,7	0,02	17	197,80 \$	46,70 \$	0,126064
Réduction des pertes de charge, 12 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,026	5707	2,7	0,31	10	3 150,00 \$	1 150,00 \$	0,12651
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,026	11870	2,7	0,05	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,127184
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,026	49096	2,7	0,29	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,127562
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,026	29374	2,7	0,21	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,127562
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,026	34465	2,7	0,03	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,128103
Contrôle automatisé du système de pompage, 335 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,026	127004	2,7	0,06	10	25 805,00 \$	23 805,00 \$	0,128183
EFV pour pompes à charge variable, 335 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,026	112062	2,7	0,01	10	26 800,00 \$	22 780,00 \$	0,12828
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 1500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,026	1018	2,7	0,00	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0,128473
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,015	7460	2,7	0,07	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,128508
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,026	57279	2,7	0,30	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,128566
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,013	14273	2,7	0,05	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,128763

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Contrôle automatisé du système de pompage, 335 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,026	126517	2,7	0,10	10	25 805,00 \$	23 805,00 \$	0,128965
EFV pour pompes à charge variable, 335 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,026	111522	2,7	0,40	10	26 800,00 \$	22 780,00 \$	0,129264
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,026	29094	2,7	0,10	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,131228
Optimisation de la taille du moteur, 2.5 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,027	955	2,8	0,00	10	197,80 \$	46,70 \$	0,132106
Pompe à haut rendement, 335 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,027	15932	2,8	0,14	10	22 000,00 \$	3 300,00 \$	0,132133
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,014	991	2,8	0,00	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,134045
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,027	2739	2,8	0,01	10	575,01 \$	84,37 \$	0,134911
EFV pour pompes à charge variable, 2.5 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,027	2023	2,8	0,00	10	500,00 \$	425,00 \$	0,135135
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,027	33290	2,8	0,55	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,135272
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,027	28199	2,8	0,03	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,136002
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 4631 h	Éclairage extérieur	Total	0,021	690	2,8	0,30	20	182,54 \$	- \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,027	75644	2,8	0,07	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,136516
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,027	16617	2,8	0,05	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,136709
Contrôle automatisé du système de pompage, 335 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,027	121831	2,8	0,19	10	25 805,00 \$	23 805,00 \$	0,13681
EFV pour pompes à charge variable, 335 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,027	126517	2,8	0,18	10	26 800,00 \$	22 780,00 \$	0,136829
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,027	28849	2,8	0,51	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,137831
Super T8 - 4 pi. au lieu de T12, non-TAE - 5658 h	Éclairage extérieur	Marginal	0,024	210	2,9	0,01	7	80,00 \$	29,00 \$	0,062938
Pompe à haut rendement, 50 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,028	4196	2,9	0,22	10	6 000,00 \$	900,00 \$	0,139477
Optimisation de la taille du moteur, 335 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,028	25401	2,9	0,02	10	5 537,31 \$	296,08 \$	0,142998
EFV pour pompes à charge variable, 2.5 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,028	2292	2,9	0,01	10	500,00 \$	425,00 \$	0,143133
Moteurs de pompe à haut rendement, 2.5 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,019	905	2,9	0,03	17	197,80 \$	46,70 \$	0,143471
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,028	64007	2,9	0,02	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,143727
Optimisation de la taille du moteur, 2.5 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,028	212	2,9	0,00	10	197,80 \$	46,70 \$	0,144813
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,028	18184	2,9	0,30	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,144977
Pompe à haut rendement, 130 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,028	10910	2,9	0,08	10	16 000,00 \$	2 400,00 \$	0,144977
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 2500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,028	653	3,0	0,01	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0,146384
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,029	6798	3,0	0,40	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,148303
Contrôle automatisé du système de pompage, 2.5 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,029	3090	3,0	0,01	10	2 690,00 \$	690,00 \$	0,148305
Pompe à haut rendement, 50 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,029	4028	3,0	0,03	10	6 000,00 \$	900,00 \$	0,148414
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,029	9077	3,0	0,01	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,149736
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,017	6735	3,0	0,53	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 12 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,029	2095	3,0	0,03	10	3 150,00 \$	472,50 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,015	12885	3,0	0,34	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,029	6714	3,0	0,01	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,029	61825	3,0	0,60	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,029	12801	3,0	0,01	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,029	43641	3,0	0,04	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 12 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,029	5036	3,0	0,07	10	3 150,00 \$	1 150,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,018	2513	3,1	0,02	19	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 130 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,029	10474	3,1	0,01	10	16 000,00 \$	2 400,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,029	10474	3,1	0,01	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,030	43277	3,1	0,35	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,020	201	3,1	0,01	17	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 2,5 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,030	2975	3,1	0,30	10	2 690,00 \$	690,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,015	23771	3,1	0,14	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0,15
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 4631 h	Éclairage intérieur	Total	0,023	625	3,1	1,87	20	182,54 \$	- \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,030	25457	3,1	0,24	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,030	843	3,1	0,00	10	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,030	12365	3,1	0,21	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Optimisation de la taille de la pompe, 50 hp - 2500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,030	4569	3,2	0,25	10	1 080,00 \$	1 080,00 \$	0,15
Optimisation de la taille de la pompe, 50 hp - 2500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,030	4569	3,2	0,25	10	1 080,00 \$	1 080,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,030	49323	3,2	0,13	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,019	2427	3,2	0,64	19	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,030	14838	3,2	0,09	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 335 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,030	84345	3,2	0,07	10	22 000,00 \$	20 000,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 12 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,031	4834	3,2	0,02	10	3 150,00 \$	1 150,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,031	2417	3,2	0,00	10	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,031	6378	3,2	0,07	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,031	49096	3,2	0,38	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,031	29374	3,2	0,28	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 335 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,031	112062	3,2	0,02	10	26 800,00 \$	22 780,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 335 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,031	111522	3,2	0,52	10	26 800,00 \$	22 780,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 2,5 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,031	1753	3,2	0,00	10	500,00 \$	425,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,031	24618	3,2	0,05	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,031	25178	3,3	0,13	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,031	25178	3,3	0,82	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,15

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Pompe à haut rendement, 335 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,032	13447	3,3	0,00	10	22 000,00 \$	3 300,00 \$	0,15
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 2646 h	Éclairage extérieur	Total	0,024	591	3,3	0,34	20	182,54 \$	- \$	0,15
Réduction de la densité de puissance (redesign), non-TAE - 2238 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,014	14881	3,3	23,78	20	20 186,05 \$	2 691,47 \$	0,105864
EFV pour pompes à charge variable, 2,5 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,032	2023	3,3	0,00	10	500,00 \$	425,00 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 50 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,032	3637	3,3	0,25	10	6 000,00 \$	900,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,022	799	3,3	0,01	17	197,80 \$	46,70 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,032	28199	3,3	0,04	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,032	16645	3,3	0,36	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,15
Contrôle centralisé de l'éclairage, non-TAE - 2238 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,032	11161	3,3	54,28	10	5 605,85 \$	2 802,92 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,032	64007	3,3	0,03	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,032	38640	3,3	0,20	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,032	23779	3,4	0,93	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 2500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,020	333	3,4	0,02	19	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Réduction de la densité de puissance (redesign), non-TAE - 2646 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,015	36656	3,4	24,67	20	51 069,77 \$	6 809,30 \$	0,110764
Pompe à haut rendement, 130 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,033	9456	3,4	0,08	10	16 000,00 \$	2 400,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 335 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,033	93716	3,4	0,05	10	25 805,00 \$	23 805,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,033	15666	3,4	0,03	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,15
Réduction de la densité de puissance (redesign), non-TAE - 4631 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,015	78966	3,4	21,57	20	111 162,79 \$	14 821,71 \$	0,112698
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 3500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,033	329	3,4	0,01	10	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,033	54551	3,4	0,20	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,033	61825	3,5	1,06	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,15
Réduction de la densité de puissance (redesign), non-TAE - 5658 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,015	152660	3,5	5,23	20	217 441,86 \$	28 992,25 \$	0,114914
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 1500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,033	15946	3,5	0,07	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,033	180	3,5	0,00	10	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,033	15386	3,5	0,15	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,033	15911	3,5	0,20	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,033	38186	3,5	0,11	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,033	38186	3,5	0,11	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 335 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,034	84345	3,5	0,13	10	22 000,00 \$	20 000,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,034	5819	3,5	0,01	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,020	5802	3,5	0,04	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,017	11101	3,5	0,02	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 2,5 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,034	2625	3,5	0,09	10	2 690,00 \$	690,00 \$	0,15

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,017	21055	3,5	0,01	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,034	15736	3,5	0,57	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 12 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,034	4364	3,5	0,12	10	3 150,00 \$	1 150,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,017	20954	3,5	0,42	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,034	9077	3,5	0,02	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,034	7681	3,5	0,01	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,020	5699	3,6	0,26	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,034	10910	3,6	0,07	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 12 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,034	1772	3,6	0,01	10	3 150,00 \$	472,50 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,017	10903	3,6	0,16	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,034	175	3,6	0,01	10	197,80 \$	46,70 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 335 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,034	85282	3,6	0,12	10	26 800,00 \$	22 780,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,034	52369	3,6	0,03	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 335 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,034	74708	3,6	0,01	10	22 000,00 \$	20 000,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,034	43641	3,6	0,05	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,022	2142	3,6	0,14	19	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 335 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,035	74348	3,6	0,22	10	22 000,00 \$	20 000,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,035	43277	3,6	0,45	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,035	730	3,6	0,00	10	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 335 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,035	12183	3,6	0,04	10	22 000,00 \$	3 300,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,035	21932	3,6	0,02	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,035	12924	3,6	0,05	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 2,5 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,035	2528	3,6	0,03	10	2 690,00 \$	690,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,024	170	3,7	0,00	17	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,035	2095	3,7	0,00	10	575,01 \$	84,37 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,035	7419	3,7	0,20	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,035	25457	3,7	0,31	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 335 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,035	93716	3,7	0,07	10	25 805,00 \$	23 805,00 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 12 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,035	1712	3,7	0,38	10	3 150,00 \$	472,50 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 5658 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,031	481	3,7	1,61	20	431,36 \$	186,16 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,035	21541	3,7	0,12	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 1500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,036	169	3,7	0,00	10	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Optimisation de la taille de la pompe, 12 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,036	3462	3,7	0,37	10	960,00 \$	960,00 \$	0,15

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Optimisation de la taille de la pompe, 12 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,036	3462	3,7	0,37	10	960,00 \$	960,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,036	10474	3,7	0,01	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,036	14850	3,7	0,24	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,021	518	3,7	0,02	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 1500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,036	302	3,7	0,02	10	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,036	5434	3,7	0,29	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,023	2056	3,7	0,04	19	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,025	166	3,8	0,02	17	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,037	727	3,8	0,00	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,037	5326	3,8	0,32	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 335 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,037	19424	3,8	0,01	10	5 537,31 \$	296,08 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 2,5 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,037	1753	3,8	0,01	10	500,00 \$	425,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,025	692	3,8	0,02	17	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,037	20981	3,8	0,47	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 2,5 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,037	1483	3,8	0,00	10	500,00 \$	425,00 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 50 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,037	3133	3,8	0,02	10	6 000,00 \$	900,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 1500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,025	160	3,9	0,00	17	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 50 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,038	3077	3,9	0,12	10	6 000,00 \$	900,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,038	54551	3,9	0,35	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 335 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,038	74708	3,9	0,01	10	22 000,00 \$	20 000,00 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 130 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,038	8146	3,9	0,00	10	16 000,00 \$	2 400,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,038	20806	3,9	0,56	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,15
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 2238 h	Éclairage extérieur	Total	0,029	493	3,9	0,31	20	182,54 \$	- \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 335 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,038	74348	3,9	0,38	10	22 000,00 \$	20 000,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,038	47278	3,9	0,20	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 2,5 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,038	1428	4,0	0,04	10	500,00 \$	425,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,038	20142	4,0	0,07	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 335 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,038	79659	4,0	0,19	10	25 805,00 \$	23 805,00 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 130 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,039	8001	4,0	0,04	10	16 000,00 \$	2 400,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,039	33094	4,0	0,12	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,039	38640	4,0	0,27	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 2,5 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,039	2275	4,0	0,18	10	2 690,00 \$	690,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,039	52369	4,1	0,05	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,15

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 4631 h	Éclairage extérieur	Marginal	0,034	434	4,1	0,84	20	431,36 \$	186,16 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 12 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,039	3760	4,1	0,01	10	3 150,00 \$	1 150,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,039	38186	4,1	0,15	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,039	38186	4,1	0,15	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,039	13463	4,1	0,12	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,040	9456	4,1	0,07	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,040	11414	4,1	1,23	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,040	4924	4,1	0,00	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
T5-HO au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 5658 h	Éclairage extérieur	Total	0,016	1848	4,1	0,29	20	365,08 \$	- \$	0,122516
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,025	1856	4,1	0,25	19	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 12 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,040	3693	4,2	0,06	10	3 150,00 \$	1 150,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,040	6546	4,2	0,05	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,040	7681	4,2	0,01	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 12 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,040	1511	4,2	0,09	10	3 150,00 \$	472,50 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,040	4847	4,2	0,07	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 335 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,040	85282	4,2	0,16	10	26 800,00 \$	22 780,00 \$	0,15
Optimisation de la taille de la pompe, 12 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,040	3055	4,2	0,08	10	960,00 \$	960,00 \$	0,15
Optimisation de la taille de la pompe, 12 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,040	3055	4,2	0,08	10	960,00 \$	960,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,041	147	4,2	0,00	10	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,041	12589	4,2	0,22	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,041	30337	4,2	0,07	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,041	21932	4,3	0,03	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,041	4756	4,3	0,08	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,041	30230	4,3	0,06	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,041	618	4,3	0,00	10	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Contrôle centralisé de l'éclairage, non-TAE - 2646 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,041	21993	4,3	42,41	10	14 182,53 \$	7 091,27 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,041	448	4,3	0,00	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,042	10877	4,3	0,09	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,042	7419	4,3	0,26	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 335 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,042	79659	4,3	0,31	10	25 805,00 \$	23 805,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 335 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,042	70287	4,3	0,08	10	26 800,00 \$	22 780,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,042	1772	4,3	0,00	10	575,01 \$	84,37 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,042	6284	4,3	0,01	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,15

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,042	21541	4,3	0,15	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,024	4663	4,3	0,38	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 12 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,042	1450	4,3	0,02	10	3 150,00 \$	472,50 \$	0,15
Halogénure métallique au lieu du mercure 250 W, non-TAE - 5658 h	Eclairage extérieur	Total	0,033	1025	4,3	0,04	20	431,36 \$	167,88 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,021	8920	4,3	0,27	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,042	18184	4,4	0,54	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,043	29170	4,4	0,04	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,15
Super T8 - 4 pi. au lieu de T12, non-TAE - 5658 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,026	136	4,4	6,41	11	80,00 \$	29,00 \$	0,138562
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,043	595	4,4	0,02	10	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,043	28852	4,5	0,15	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,029	139	4,5	0,01	17	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,043	1712	4,5	0,07	10	575,01 \$	84,37 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 2,5 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,043	1483	4,5	0,00	10	500,00 \$	425,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 2,5 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,043	1260	4,5	0,01	10	500,00 \$	425,00 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 4631 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,037	394	4,5	5,36	20	431,36 \$	186,16 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,043	17624	4,5	0,17	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,029	586	4,5	0,01	17	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,043	47278	4,5	0,36	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,044	10386	4,5	0,29	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,044	40732	4,6	0,01	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 12 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,044	9131	4,6	0,10	10	3 150,00 \$	1 150,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,022	16024	4,6	0,13	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 335 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,045	15932	4,6	0,12	10	5 537,31 \$	296,08 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,045	40004	4,7	0,10	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 2,5 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,045	1428	4,7	0,05	10	500,00 \$	425,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 2,5 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,045	1214	4,7	0,00	10	500,00 \$	425,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,031	564	4,7	0,14	17	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,045	4328	4,7	0,13	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 2,5 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,045	1966	4,7	0,02	10	2 690,00 \$	690,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 335 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,045	56855	4,7	0,07	10	22 000,00 \$	20 000,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,045	11750	4,7	0,20	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,045	33094	4,7	0,15	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,046	28003	4,7	0,06	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,15

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Super T8 - 4 pi. au lieu de T12,TAE - 5658 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,044	81	4,7	0,96	11	80,00 \$	29,00 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 250 W,non-TAE - 2646 h	Éclairage extérieur	Marginal	0,040	372	4,8	0,93	20	431,36 \$	186,16 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,046	8146	4,8	0,00	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 50 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,046	2518	4,8	0,18	10	6 000,00 \$	900,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,046	11190	4,8	0,03	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 2,5 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,046	1925	4,8	0,07	10	2 690,00 \$	690,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 2500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,046	235	4,8	0,01	10	575,01 \$	84,37 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,046	5673	4,8	0,08	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,029	1599	4,8	0,03	19	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,046	11097	4,8	0,16	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 12 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,046	1309	4,8	0,15	10	3 150,00 \$	472,50 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 2,5 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,046	955	4,8	0,02	10	2 300,00 \$	345,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 2,5 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,046	1910	4,8	0,01	10	2 300,00 \$	690,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,046	26730	4,8	0,07	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,046	4196	4,8	0,04	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Optimisation de la taille de la pompe, 12 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,047	2648	4,8	0,15	10	960,00 \$	960,00 \$	0,15
Optimisation de la taille de la pompe, 12 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,047	2648	4,8	0,15	10	960,00 \$	960,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,047	8001	4,8	0,03	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,047	27276	4,9	0,22	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,029	1571	4,9	0,13	19	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,028	4144	4,9	0,06	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 130 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,047	6546	4,9	0,06	10	16 000,00 \$	2 400,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,047	6546	4,9	0,06	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,024	7929	4,9	0,04	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Super T8 - 4 pi. au lieu de T12,non-TAE - 4631 h	Éclairage extérieur	Marginal	0,027	123	4,9	0,02	12	80,00 \$	29,00 \$	0,15
Halogénure métallique au lieu du mercure 400 W,non-TAE - 5658 h	Éclairage extérieur	Total	0,019	1875	4,9	0,10	20	444,80 \$	156,28 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,047	16645	4,9	0,46	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 1500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,047	392	4,9	0,01	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,030	228	4,9	0,00	19	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,028	4110	4,9	0,29	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,024	7863	4,9	0,32	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,048	525	5,0	0,01	10	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,048	4028	5,0	0,01	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,049	9274	5,1	0,51	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 1500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,049	26185	5,1	0,01	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,049	15666	5,1	0,03	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,049	25387	5,1	0,01	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 12 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,049	3021	5,1	0,11	10	3 150,00 \$	1 150,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,049	1511	5,1	0,02	10	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,049	3986	5,1	0,36	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 335 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,049	70287	5,1	0,10	10	26 800,00 \$	22 780,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,049	6284	5,1	0,02	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 1500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,049	25230	5,1	0,06	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,049	15666	5,1	0,05	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,049	15535	5,1	0,13	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,049	30337	5,1	0,09	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 1500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,049	15946	5,1	0,09	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,050	30230	5,1	0,08	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 335 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,050	59041	5,1	0,04	10	26 800,00 \$	22 780,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,050	15911	5,1	0,25	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,15
s	Pompage de procédé	Marginal	0,050	3928	5,2	0,05	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 335 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,050	56855	5,2	0,12	10	22 000,00 \$	20 000,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 2.5 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,050	1092	5,2	0,02	10	500,00 \$	425,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,050	15386	5,2	0,26	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,050	15736	5,2	0,72	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 12 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,050	8057	5,2	0,02	10	3 150,00 \$	1 150,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 2.5 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,050	506	5,2	0,00	10	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 335 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,050	8434	5,2	0,01	10	22 000,00 \$	3 300,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,050	40732	5,2	0,02	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,15
Optimisation de la taille de la pompe, 50 hp - 1500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,051	2742	5,3	0,16	10	1 080,00 \$	1 080,00 \$	0,15
Optimisation de la taille de la pompe, 50 hp - 1500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,051	2742	5,3	0,16	10	1 080,00 \$	1 080,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,051	1450	5,3	0,00	10	575,01 \$	84,37 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 2.5 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,051	1260	5,3	0,01	10	500,00 \$	425,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,051	17624	5,3	0,23	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 2.5 hp - 7500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,035	498	5,3	0,04	17	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 5658 h	Éclairage extérieur	Marginal	0,013	1139	5,3	0,51	20	444,80 \$	188,08 \$	0,090156

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, TAE - 5658 h	Éclairage intérieur	Total	0,032	458	5,3	0,08	20	182,54 \$	- \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,051	29170	5,3	0,05	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,051	40004	5,3	0,17	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,15
T8 - 8 pi. au lieu de T12, non-TAE - 5658 h	Éclairage extérieur	Marginal	0,045	201	5,3	0,00	7	124,00 \$	52,00 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 50 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,052	2238	5,4	0,03	10	6 000,00 \$	900,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,052	3770	5,4	0,07	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 335 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,052	59041	5,4	0,02	10	25 805,00 \$	23 805,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,052	28852	5,4	0,20	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,052	8695	5,4	0,06	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,15
Super T8 - 4 pi. au lieu de T12, non-TAE - 4631 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,028	111	5,4	17,49	13	80,00 \$	29,00 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 50 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,052	2219	5,4	0,14	10	6 000,00 \$	900,00 \$	0,15
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 2646 h	Éclairage intérieur	Total	0,040	357	5,4	1,21	20	182,54 \$	- \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 3500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,052	114	5,4	0,00	10	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,052	9791	5,4	0,14	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,052	9791	5,4	0,08	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 2,5 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,053	843	5,5	0,01	10	2 300,00 \$	345,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 2,5 hp - 7500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,053	1685	5,5	0,00	10	2 300,00 \$	690,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 335 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,053	13447	5,5	0,00	10	5 537,31 \$	296,08 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 2,5 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,053	1214	5,5	0,00	10	500,00 \$	425,00 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 130 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,053	5819	5,5	0,01	10	16 000,00 \$	2 400,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 4500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,036	479	5,5	0,01	17	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Halogénure puise-start au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 5658 h	Éclairage extérieur	Total	0,046	745	5,5	0,37	20	431,36 \$	186,16 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,053	14850	5,5	0,31	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 1500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,053	9966	5,5	0,38	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 130 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,053	5770	5,5	0,07	10	16 000,00 \$	2 400,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,054	4888	5,6	0,01	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,054	3637	5,6	0,04	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,054	28003	5,6	0,07	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,15
Contrôle centralisé de l'éclairage, TAE - 2238 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,054	6697	5,6	21,71	10	5 605,85 \$	2 802,92 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,031	3626	5,6	0,24	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,031	3626	5,6	0,14	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 335 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,054	56855	5,6	0,04	10	25 805,00 \$	23 805,00 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 12 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,054	1128	5,6	0,02	10	3 150,00 \$	472,50 \$	0,15

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,027	6938	5,6	0,10	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,027	6938	5,6	0,10	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,027	13206	5,6	0,08	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 3500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,054	23018	5,6	0,03	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 1500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,034	200	5,6	0,02	19	575,01 \$	84,37 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,054	5673	5,6	0,10	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,055	4801	5,7	0,04	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,15
Super T8 - 4 pi. au lieu de T8,non-TAE - 5658 h	Eclairage extérieur	Marginal	0,048	88	5,7	0,00	7	80,00 \$	24,00 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 400 W,TAE - 5658 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,034	441	5,7	0,35	20	444,80 \$	188,08 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 3500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,055	9710	5,7	0,14	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 12 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,055	1108	5,7	0,08	10	3 150,00 \$	472,50 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 335 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,055	46858	5,7	0,04	10	22 000,00 \$	20 000,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,055	32731	5,7	0,16	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,15
Super T8 - 4 pi. au lieu de T12,non-TAE - 2646 h	Eclairage extérieur	Marginal	0,028	105	5,7	0,02	14	80,00 \$	29,00 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 2238 h	Eclairage extérieur	Marginal	0,047	310	5,7	0,85	20	431,36 \$	186,16 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 12 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,055	2686	5,7	0,02	10	3 150,00 \$	1 150,00 \$	0,15
Optimisation de la taille de la pompe, 12 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,055	2240	5,7	0,08	10	960,00 \$	960,00 \$	0,15
Optimisation de la taille de la pompe, 12 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,055	2240	5,7	0,08	10	960,00 \$	960,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,055	27276	5,7	0,29	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 3500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,038	108	5,7	0,01	17	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 12 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,055	2663	5,8	0,09	10	3 150,00 \$	1 150,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,056	22212	5,8	0,09	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,056	13708	5,8	0,11	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,056	13708	5,8	0,07	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,056	455	5,8	0,01	10	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Super T8 - 4 pi. au lieu de T12,TAE - 4631 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,046	67	5,8	2,62	13	80,00 \$	29,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,056	8078	5,8	0,27	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,056	26730	5,8	0,09	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 335 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,056	59041	5,8	0,03	10	25 805,00 \$	23 805,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 2,5 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,056	1575	5,8	0,15	10	2 690,00 \$	690,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,056	1309	5,9	0,03	10	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 335 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,057	7471	5,9	0,00	10	22 000,00 \$	3 300,00 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 335 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,057	7435	5,9	0,04	10	22 000,00 \$	3 300,00 \$	0,15

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,057	6546	5,9	0,06	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 1500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,057	105	5,9	0,01	10	197,80 \$	46,70 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 1500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,057	26185	6,0	0,01	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,057	15666	6,0	0,03	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,036	1285	6,0	0,22	19	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,029	463	6,0	0,00	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 2,5 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,058	944	6,0	0,00	10	500,00 \$	425,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,058	15535	6,0	0,17	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 12 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,058	6983	6,0	0,04	10	3 150,00 \$	1 150,00 \$	0,15
Réduction de la densité de puissance (redesign), TAE - 2238 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,036	5952	6,0	6,34	20	20 186,05 \$	2 691,47 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 335 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,058	56855	6,1	0,06	10	25 805,00 \$	23 805,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 335 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,058	59041	6,1	0,06	10	26 800,00 \$	22 780,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 335 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,058	12183	6,1	0,04	10	5 537,31 \$	296,08 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,059	13463	6,1	0,16	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 2,5 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,059	1092	6,1	0,03	10	500,00 \$	425,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 6500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,040	431	6,1	0,09	17	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,059	25387	6,1	0,01	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 50 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,059	1958	6,1	0,12	10	6 000,00 \$	900,00 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 50 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,059	1958	6,1	0,07	10	6 000,00 \$	900,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 2,5 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,059	924	6,1	0,01	10	500,00 \$	425,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 1500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,059	25230	6,2	0,08	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,15
Réduction de la densité de puissance (redesign), TAE - 2646 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,037	14362	6,2	4,23	20	51 069,77 \$	6 809,30 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 1500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,041	100	6,3	0,02	17	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Réduction de la densité de puissance (redesign), TAE - 4631 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,037	31586	6,3	2,16	20	111 162,79 \$	14 821,71 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 335 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,060	46858	6,3	0,07	10	22 000,00 \$	20 000,00 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 130 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,061	5091	6,3	0,02	10	16 000,00 \$	2 400,00 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 130 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,061	5091	6,3	0,02	10	16 000,00 \$	2 400,00 \$	0,15
Optimisation de la taille de la pompe, 130 hp - 500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,061	2546	6,3	0,01	10	1 200,00 \$	1 200,00 \$	0,15
Optimisation de la taille de la pompe, 130 hp - 500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,061	2546	6,3	0,01	10	1 200,00 \$	1 200,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,061	8486	6,3	0,09	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 2,5 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,061	730	6,3	0,01	10	2 300,00 \$	345,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 2,5 hp - 6500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,061	1461	6,3	0,01	10	2 300,00 \$	690,00 \$	0,15
Réduction de la densité de puissance (redesign), TAE - 5658 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,038	61064	6,3	0,52	20	217 441,86 \$	28 992,25 \$	0,15

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,061	12589	6,4	0,39	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,15
T5-HO au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 5658 h	Éclairage intérieur	Total	0,024	1194	6,4	1,25	20	365,08 \$	- \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,061	3172	6,4	0,12	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,062	29094	6,4	0,02	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,15
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 2238 h	Éclairage intérieur	Total	0,048	302	6,4	0,96	20	182,54 \$	- \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,036	3143	6,4	0,16	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,032	6013	6,4	0,11	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,062	3133	6,5	0,00	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,062	28852	6,5	0,19	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,15
Contrôle centralisé de l'éclairage, non-TAE - 4631 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,063	31586	6,5	23,18	10	30 870,91 \$	15 435,45 \$	0,15
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, TAE - 4631 h	Éclairage intérieur	Total	0,038	375	6,5	0,28	20	182,54 \$	- \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,063	32731	6,5	0,28	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 12 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,063	2350	6,5	0,08	10	3 150,00 \$	1 150,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 12 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,063	2350	6,5	0,02	10	3 150,00 \$	1 150,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,063	4888	6,5	0,01	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 2,5 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,063	1405	6,6	0,02	10	2 690,00 \$	690,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,063	3077	6,6	0,02	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 2,5 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,064	1389	6,6	0,09	10	2 690,00 \$	690,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,032	11093	6,7	0,04	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,064	5819	6,7	0,01	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,064	4801	6,7	0,05	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,064	1380	6,7	0,07	10	7 300,00 \$	5 950,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,065	393	6,7	0,00	10	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,041	1142	6,7	0,03	19	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,065	5770	6,7	0,07	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Halogénure métallique au lieu du mercure 250 W, non-TAE - 5658 h	Éclairage intérieur	Total	0,052	662	6,7	0,15	20	431,36 \$	167,88 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 3500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,065	23018	6,8	0,04	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,041	1133	6,8	0,20	19	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 335 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,065	39361	6,8	0,02	10	22 000,00 \$	20 000,00 \$	0,15
T5-HO au lieu de l'halogénure 400 W, TAE - 5658 h	Éclairage intérieur	Total	0,040	716	6,8	0,19	20	365,08 \$	- \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,065	1128	6,8	0,00	10	575,01 \$	84,37 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,066	22912	6,8	0,12	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,066	13708	6,8	0,14	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,15

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,066	13708	6,8	0,09	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,15
Super T8 - 4 pi. au lieu de T12, non-TAE - 2238 h	Éclairage extérieur	Marginal	0,030	88	6,8	0,02	16	80,00 \$	29,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 2,5 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,066	385	6,9	0,01	10	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,066	280	6,9	0,01	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,066	6798	6,9	0,48	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,067	1108	6,9	0,01	10	575,01 \$	84,37 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,067	3928	6,9	0,07	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 400 W, TAE - 4631 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,041	361	6,9	1,16	20	444,80 \$	188,08 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 12 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,067	906	7,0	0,13	10	3 150,00 \$	472,50 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,067	11750	7,0	0,26	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,067	161	7,0	0,00	10	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Optimisation de la taille de la pompe, 12 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,067	1833	7,0	0,13	10	960,00 \$	960,00 \$	0,15
Optimisation de la taille de la pompe, 12 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,067	1833	7,0	0,13	10	960,00 \$	960,00 \$	0,15
T5-HO au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 4631 h	Éclairage extérieur	Total	0,027	1078	7,1	0,68	20	365,08 \$	- \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 2,5 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,068	944	7,1	0,00	10	500,00 \$	425,00 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 50 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,068	1697	7,1	0,08	10	6 000,00 \$	900,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 3500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,046	373	7,1	0,01	17	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 12 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,068	5908	7,1	0,02	10	3 150,00 \$	1 150,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 130 hp - 2500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,069	18032	7,1	0,06	10	11 660,00 \$	9 660,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,069	11190	7,1	0,06	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,15
Contrôle centralisé de l'éclairage, TAE - 2646 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,069	13196	7,2	10,91	10	14 182,53 \$	7 091,27 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 56 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,069	11097	7,2	0,29	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 2,5 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,070	924	7,2	0,01	10	500,00 \$	425,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 5500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,047	365	7,2	0,03	17	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 130 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,070	4413	7,3	0,03	10	16 000,00 \$	2 400,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 335 hp - 2500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,070	43734	7,3	0,01	10	25 805,00 \$	23 805,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,071	29094	7,3	0,04	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,071	25457	7,3	0,06	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,071	25457	7,3	0,06	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,071	6378	7,4	0,08	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 12 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,071	5707	7,4	0,54	10	3 150,00 \$	1 150,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 130 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,071	28852	7,4	0,33	10	16 000,00 \$	14 000,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,072	7180	7,4	0,05	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,15

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 3500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,072	17820	7,4	0,04	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 2.5 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,072	618	7,4	0,01	10	2 300,00 \$	345,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 2.5 hp - 5500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,072	1236	7,4	0,00	10	2 300,00 \$	690,00 \$	0,15
Halogénure métallique au lieu du mercure 250 W, non-TAE - 4631 h	Eclairage extérieur	Total	0,057	598	7,4	0,09	20	431,36 \$	167,88 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 335 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,072	39361	7,5	0,04	10	22 000,00 \$	20 000,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 2.5 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,072	756	7,5	0,02	10	500,00 \$	425,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 2.5 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,072	1226	7,5	0,03	10	2 690,00 \$	690,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 2.5 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,072	1225	7,5	0,09	10	2 690,00 \$	690,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 2.5 hp - 8500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,072	4775	7,5	0,06	10	2 690,00 \$	690,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 50 hp - 2500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,072	7343	7,5	0,18	10	6 140,00 \$	4 140,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 12 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,073	2037	7,5	0,04	10	3 150,00 \$	1 150,00 \$	0,15
Halogénure métallique au lieu du mercure 400 W, non-TAE - 5658 h	Eclairage intérieur	Total	0,029	1211	7,6	0,42	20	444,80 \$	156,28 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,043	2659	7,6	0,08	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,073	5091	7,6	0,02	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,073	5091	7,6	0,02	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 2.5 hp - 2500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,073	82	7,6	0,00	10	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,037	5088	7,6	0,05	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,073	6994	7,6	0,17	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,046	999	7,7	0,16	19	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,046	999	7,7	0,04	19	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 2.5 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,074	595	7,7	0,13	10	2 300,00 \$	345,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 2.5 hp - 8500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,074	1190	7,7	0,06	10	2 300,00 \$	690,00 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 335 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,075	5685	7,7	0,01	10	22 000,00 \$	3 300,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,075	3491	7,8	0,01	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,15
T5-HO au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 4631 h	Eclairage intérieur	Total	0,030	977	7,8	4,18	20	365,08 \$	- \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,044	2590	7,8	0,30	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Pompe à haut rendement, 12 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,075	806	7,8	0,02	10	3 150,00 \$	472,50 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,038	4956	7,8	0,21	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,076	3462	7,9	0,06	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,076	11880	7,9	0,10	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 335 hp - 2500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,076	43734	7,9	0,02	10	25 805,00 \$	23 805,00 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 2646 h	Eclairage intérieur	Marginal	0,065	225	7,9	3,47	20	431,36 \$	186,16 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,048	143	7,9	0,03	19	575,01 \$	84,37 \$	0,15

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Pompe à haut rendement, 12 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,076	799	7,9	0,12	10	3 150,00 \$	472,50 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,076	10052	7,9	0,04	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 1500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,077	6714	7,9	0,02	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,045	242	8,0	0,01	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 12 hp - 1500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,077	141	8,0	0,01	10	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Contrôle automatisé du système de pompage, 12 hp - 3500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,077	2536	8,0	0,09	10	3 518,00 \$	1 518,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 2500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,053	77	8,0	0,01	17	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 50 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,077	2518	8,0	0,03	10	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 130 hp - 1500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,078	16365	8,1	0,06	10	11 700,00 \$	9 945,00 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 50 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Marginal	0,078	9791	8,1	0,14	10	7 000,00 \$	5 950,00 \$	0,15
Optimisation de la taille du moteur, 130 hp - 500 h - faible charge	Pompage de procédé	Marginal	0,078	339	8,1	0,00	10	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 1500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,046	2487	8,1	0,04	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
EFV pour pompes à charge variable, 12 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,078	3928	8,1	0,09	10	2 400,00 \$	2 040,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 1500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,040	4758	8,2	0,01	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Halogénure métallique au lieu du mercure 400 W,TAE - 5658 h	Éclairage intérieur	Total	0,048	726	8,2	0,06	20	444,80 \$	156,28 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,079	9791	8,2	0,25	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,15
Réduction des pertes de charge, 50 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,079	9791	8,2	0,15	10	6 000,00 \$	4 000,00 \$	0,15
Halogénure métallique au lieu du mercure 250 W,non-TAE - 4631 h	Éclairage intérieur	Total	0,063	542	8,2	0,51	20	431,36 \$	167,88 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 400 W,non-TAE - 5658 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,020	736	8,2	2,32	20	444,80 \$	188,08 \$	0,15
T5-HO au lieu de l'halogénure 400 W,non-TAE - 2646 h	Éclairage extérieur	Total	0,031	924	8,2	0,76	20	365,08 \$	- \$	0,15
T8 - 8 pi. au lieu de T12,non-TAE - 5658 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,049	130	8,3	2,69	11	124,00 \$	52,00 \$	0,15
T5-HO au lieu de l'halogénure 400 W,TAE - 4631 h	Éclairage intérieur	Total	0,049	586	8,3	0,63	20	365,08 \$	- \$	0,15
Halogénure métallique au lieu du mercure 400 W,non-TAE - 4631 h	Éclairage extérieur	Total	0,032	1094	8,4	0,25	20	444,80 \$	156,28 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 250 W,non-TAE - 5658 h	Éclairage intérieur	Total	0,071	481	8,5	1,69	20	431,36 \$	186,16 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 250 W,TAE - 5658 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,051	289	8,6	0,24	20	431,36 \$	186,16 \$	0,15
Halogénure métallique au lieu du mercure 250 W,non-TAE - 2646 h	Éclairage extérieur	Total	0,067	512	8,7	0,10	20	431,36 \$	167,88 \$	0,15
Super T8 - 4 pi. au lieu de T8,non-TAE - 5658 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,052	57	8,8	1,39	11	80,00 \$	24,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 4500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,058	299	8,8	0,07	17	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 6500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,053	866	8,9	0,08	19	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 400 W,non-TAE - 4631 h	Éclairage extérieur	Marginal	0,022	664	9,1	1,21	20	444,80 \$	188,08 \$	0,15
T8 - 8 pi. au lieu de T12,non-TAE - 4631 h	Éclairage extérieur	Marginal	0,050	118	9,2	0,01	12	124,00 \$	52,00 \$	0,15
Halogénure métallique au lieu du mercure 400 W,non-TAE - 4631 h	Éclairage intérieur	Total	0,035	991	9,3	1,39	20	444,80 \$	156,28 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,052	2176	9,3	0,12	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 2238 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,077	190	9,3	2,75	20	431,36 \$	186,16 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,046	4163	9,3	0,08	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 250 W, non-TAE - 4631 h	Éclairage extérieur	Total	0,079	434	9,4	0,89	20	431,36 \$	186,16 \$	0,15
Super T8 - 4 pi. au lieu de T12, non-TAE - 2646 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,034	64	9,4	6,46	23	80,00 \$	29,00 \$	0,15
Super T8 - 4 pi. au lieu de T8, non-TAE - 4631 h	Éclairage extérieur	Marginal	0,053	51	9,7	0,01	12	80,00 \$	24,00 \$	0,15
Halogénure métallique au lieu du mercure 400 W, non-TAE - 2646 h	Éclairage extérieur	Total	0,038	937	9,8	0,27	20	444,80 \$	156,28 \$	0,15
T5-HO au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 2238 h	Éclairage extérieur	Total	0,037	770	9,9	0,69	20	365,08 \$	- \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 2500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,065	266	9,9	0,01	17	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Halogénure métallique au lieu du mercure 400 W, TAE - 4631 h	Éclairage intérieur	Total	0,059	595	10,0	0,21	20	444,80 \$	156,28 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 8500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,066	263	10,0	0,04	17	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 4631 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,025	602	10,0	7,73	20	444,80 \$	188,08 \$	0,15
T8 - 8 pi. au lieu de T12, non-TAE - 4631 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,052	107	10,1	7,60	13	124,00 \$	52,00 \$	0,15
Super T8 - 4 pi. au lieu de T12, TAE - 2646 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,056	38	10,1	1,66	23	80,00 \$	29,00 \$	0,15
Halogénure métallique au lieu du mercure 250 W, non-TAE - 2238 h	Éclairage extérieur	Total	0,080	427	10,4	0,09	20	431,36 \$	167,88 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 5500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,063	733	10,5	0,04	19	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 250 W, TAE - 4631 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,062	236	10,5	0,80	20	431,36 \$	186,16 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 2646 h	Éclairage extérieur	Marginal	0,026	569	10,6	1,34	20	444,80 \$	188,08 \$	0,15
T8 - 8 pi. au lieu de T12, non-TAE - 2646 h	Éclairage extérieur	Marginal	0,052	101	10,7	0,01	14	124,00 \$	52,00 \$	0,15
Super T8 - 4 pi. au lieu de T8, non-TAE - 4631 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,055	46	10,7	4,09	13	80,00 \$	24,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 2500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,065	714	10,7	0,19	19	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Super T8 - 4 pi. au lieu de T12, non-TAE - 2238 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,036	54	11,2	4,34	27	80,00 \$	29,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 1500 h - forte charge	Pompage de procédé	Total	0,068	635	11,2	0,03	19	575,01 \$	84,37 \$	0,15
Super T8 - 4 pi. au lieu de T8, non-TAE - 2646 h	Éclairage extérieur	Marginal	0,056	44	11,3	0,01	14	80,00 \$	24,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 7500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,074	232	11,4	0,01	17	197,80 \$	46,70 \$	0,15
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, TAE - 2646 h	Éclairage intérieur	Total	0,067	214	11,4	0,31	20	182,54 \$	- \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 3500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,074	232	11,4	0,05	17	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 2,5 hp - 500 h - forte charge	Pompage de procédé	Marginal	0,076	53	11,7	0,00	17	197,80 \$	46,70 \$	0,15
Halogénure métallique au lieu du mercure 400 W, non-TAE - 2238 h	Éclairage extérieur	Total	0,045	781	11,8	0,25	20	444,80 \$	156,28 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 3500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,067	1692	12,0	0,08	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 3500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,059	3238	12,0	0,03	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 335 hp - 2500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,058	6163	12,0	0,02	29	5 537,31 \$	296,08 \$	0,15
Super T8 - 4 pi. au lieu de T12, TAE - 2238 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,061	32	12,0	1,73	27	80,00 \$	29,00 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 400 W, TAE - 2646 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,072	206	12,2	1,83	20	444,80 \$	188,08 \$	0,15

Nom de la mesure	Secteur	Type de coût	Coût unitaire	Gain unitaire moyen (kWh)	PRI (ans)	Potentiel (GWh)	Durée de vie	Coût total	Coût marginal	Aide réelle \$/kWh
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 5658 h	Éclairage extérieur	Total	0,031	1139	12,6	0,54	20	444,80 \$	188,08 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 2238 h	Éclairage extérieur	Marginal	0,031	475	12,7	1,22	20	444,80 \$	188,08 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 12 hp - 4500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,077	600	12,8	0,07	19	575,01 \$	84,37 \$	0,15
T8 - 8 pi. au lieu de T12, non-TAE - 2238 h	Éclairage extérieur	Marginal	0,055	84	12,8	0,01	16	124,00 \$	52,00 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 50 hp - 1500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,073	1554	13,0	0,19	22	1 518,17 \$	144,51 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 1500 h - moyenne charge	Pompage de procédé	Total	0,064	2973	13,0	0,06	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
T5-HO au lieu de l'halogénure 250 W, TAE - 2238 h	Éclairage intérieur	Total	0,080	181	13,4	0,38	20	182,54 \$	- \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 400 W, TAE - 5658 h	Éclairage intérieur	Total	0,080	441	13,4	0,37	20	444,80 \$	188,08 \$	0,15
Super T8 - 4 pi. au lieu de T8, non-TAE - 2238 h	Éclairage extérieur	Marginal	0,059	37	13,6	0,00	16	80,00 \$	24,00 \$	0,15
T5-HO au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 2646 h	Éclairage intérieur	Total	0,052	558	13,6	2,70	20	365,08 \$	- \$	0,15
T5-HO au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 2238 h	Éclairage intérieur	Total	0,061	472	16,1	2,14	20	365,08 \$	- \$	0,15
Halogénure métallique au lieu du mercure 400 W, non-TAE - 2646 h	Éclairage intérieur	Total	0,062	566	16,3	0,90	20	444,80 \$	156,28 \$	0,15
Moteurs de pompe à haut rendement, 130 hp - 2500 h - faible charge	Pompage de procédé	Total	0,082	2313	16,8	0,06	29	2 908,21 \$	207,19 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 2646 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,043	344	17,6	5,00	20	444,80 \$	188,08 \$	0,15
T8 - 8 pi. au lieu de T12, non-TAE - 2646 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,063	61	17,7	3,20	23	124,00 \$	52,00 \$	0,15
Super T8 - 4 pi. au lieu de T8, non-TAE - 2646 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,067	26	18,8	1,97	23	80,00 \$	24,00 \$	0,15
Halogénure métallique au lieu du mercure 400 W, non-TAE - 2238 h	Éclairage intérieur	Total	0,073	479	19,2	0,72	20	444,80 \$	156,28 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 5658 h	Éclairage intérieur	Total	0,048	736	19,4	2,44	20	444,80 \$	188,08 \$	0,15
T8 - 8 pi. au lieu de T12, non-TAE - 2238 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,068	51	20,9	2,26	27	124,00 \$	52,00 \$	0,15
Super T8 - 4 pi. au lieu de T8, non-TAE - 2238 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,072	22	22,2	1,46	27	80,00 \$	24,00 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 4631 h	Éclairage extérieur	Total	0,053	664	Aucun	1,28	20	444,80 \$	188,08 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 2646 h	Éclairage extérieur	Total	0,062	569	Aucun	1,42	20	444,80 \$	188,08 \$	0,15
Super T8 - 4 pi. au lieu de T12, non-TAE - 4631 h	Éclairage extérieur	Total	0,074	123	Aucun	0,00	12	80,00 \$	29,00 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 2238 h	Éclairage extérieur	Total	0,074	475	Aucun	1,29	20	444,80 \$	188,08 \$	0,15
Super T8 - 4 pi. au lieu de T12, non-TAE - 2646 h	Éclairage extérieur	Total	0,077	105	Aucun	0,01	14	80,00 \$	29,00 \$	0,15
Super T8 - 4 pi. au lieu de T12, non-TAE - 2238 h	Éclairage extérieur	Total	0,082	88	Aucun	0,01	16	80,00 \$	29,00 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 2238 h	Éclairage intérieur	Marginal	0,051	291	Aucun	3,97	20	444,80 \$	188,08 \$	0,15
Halogénure pulse-start au lieu de l'halogénure 400 W, non-TAE - 4631 h	Éclairage intérieur	Total	0,058	602	Aucun	8,15	20	444,80 \$	188,08 \$	0,15
Super T8 - 4 pi. au lieu de T12, non-TAE - 5658 h	Éclairage intérieur	Total	0,072	136	Aucun	0,39	11	80,00 \$	29,00 \$	0,15
Super T8 - 4 pi. au lieu de T12, non-TAE - 4631 h	Éclairage intérieur	Total	0,076	111	Aucun	5,17	13	80,00 \$	29,00 \$	0,15