

ENGAGEMENT NUMÉRO 2 DU TRANSPORTEUR

Engagement numéro 2

(demandé par la Régie à la rencontre préparatoire du 21 avril 2005) :

Fournir la capacité des lignes à 161 kV du poste Arnaud au client AAI.

Réponse :

Deux circuits identiques à 161 kV alimentent le client AAI, soient les circuits 1650 et 1651. Les capacités thermiques pour chacun des deux circuits sont indiquées ci-dessous pour les températures d'été (30 °C) et d'hiver (-20 °C).

Circuit	Capacité thermique (MVA)	
	Été (30 °C)	Hiver (-20 °C)
1650	835	1140
1651	835	1140