

**ANNEXE 2**

**LISTE DES ERRATA**

**AU DOCUMENT D'AVANT-PROJET**



## ERRATUM

**1. Page 3-6**

Article 3.2.1.1

**Aménagement du site et route d'accès.**

Paragraphe 3, on devrait lire :

« Une cour (pad) de 154 mètres X 92 mètres... ».

**2. Page 5-0**

Section 5

Pour le titre de la section 5, on devrait lire :

« Spécifications et établissement des performances techniques ».

**3. Page 5-27**

Article 5.4.4.1.2

**Calculs des débits d'air requis.**

Paragraphe 1, on devrait lire :

« ...les besoins en air de chacun des groupes électrogènes de 1322 EkW sont : ... ».

**4. Page 6-9**

Article 6.2.2.3.5.1

**Étape initiale**

Paragraphe 1, on devrait lire :

« ...Une capacité de 50 000 litres pour le nouveau et deux (2) de 45 000 litres chacun... ».

« ...Les réservoirs seront de type bassiné et la vidange se fera par le fond. Des valves électriques... ».

**5. Page 6-10**

Article 6.2.2.3.5.2

**Étape ultime**

Annulée l'article au complet.

Document préparé par :  
Vérifié par :

Joé Rancourt, technicien senior, RCAA  
Jean-Léon Bouchard, Hydro-Québec