

**RÉPONSE DU TRANSPORTEUR À L'ENGAGEMENT 10
(DEMANDÉ PAR EBMI)**

Engagement 10

(demandé par EBMI, notes sténographiques, 7 février 2011, volume 8, page 245)

Fournir l'information quant à l'ampleur de la réserve tournante d'HQT.

R10 : Pour assurer la continuité du service de transport lors d'incident de première contingence sur le réseau, le Transporteur maintient une quantité de réserve tournante de 1 000 MW.