

Yves Fréchette
Avocat

Hydro-Québec – Affaires juridiques
4^e étage
75, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1A4

Tél. : (514) 289-2211, poste 6925
Télec. : (514) 289-2007
C. élec. : frechette.yves@hydro.qc.ca

Par courriel et poste

Le 23 juin 2009

Me Véronique Dubois
Secrétaire
Régie de l'énergie
800, Place Victoria, bureau 255
Montréal, Québec
H4Z 1A2

OBJET : Demande d'autorisation pour l'ajout de
condensateurs sur le réseau de distribution
Dossier Régie : R-3698-2009
Notre dossier : R00312 YF


Chère consoeur,

La présente donne suite à votre lettre du 19 mai 2009 (Avis sur internet) dans le dossier ci-haut mentionné.

Dans son avis ci-haut décrit, la Régie demande aux personnes intéressées par la demande de produire leurs commentaires au plus tard le 22 juin à 12h00. En date de la présente, aucun intéressé ne s'est manifesté auprès de la Régie ou du Distributeur.

De là, le Distributeur prie la Régie de statuer sur le dossier tel que constitué et de le mettre en délibéré dès à présent. Le Distributeur réitère que sa demande est conforme au cadre réglementaire et que l'ajout de condensateurs sur le réseau de distribution, soit 1000 Mvar de puissance réactive, constitue la seule solution qui puisse être mise en œuvre dans les délais requis pour permettre à Hydro-Québec TransÉnergie de se conformer aux critères de conception et de planification du réseau de transport en situation de pointe exceptionnelle à l'hiver 2011-2012.

Veuillez recevoir, chère consoeur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.



Yves Fréchette