

**RÉPONSE D'HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION
À L'ENGAGEMENT NUMÉRO 9**

Régie de l'énergie
DOSSIER: R-3748-2010
DÉPOSÉE EN AUDIENCE
Date: 7 juin 2011
Pièces n°: B-0069

Engagement n° 9 :

Fournir le détail du calcul permettant d'en arriver au résultat de zéro virgule deux mégawatt (0.2 MW) à la réponse 10 de la pièce HQD-5, Document 2 (Demandé par ACEFO)

Réponse à l'engagement n° 9 :

Le détail de l'impact en puissance de 0,2 MW à la pointe de l'hiver 2011-2012 indiquée à la réponse révisée de la question 10 de la pièce HQD-5, document 2 est présenté au tableau suivant.

Tableau
Hypothèses de calcul du programme récupérateur de chaleur des eaux grises

Par type de logement	Nombre de systèmes	Impact unitaire en puissance coïncidant à la pointe annuelle d'hiver (Watt/unité)	Impact en puissance à l'hiver 2011-2012 (MW)
Unifamilial	1 208	87	0,106
Plex	213	62	0,013
Multilogement	1 039	51	0,053
Total programme	2 460	67	0,171