

## ENGAGEMENT N° 9

Référence : E-9 (GM), Notes sténographiques du 9 septembre 2011, volume 3, page 157

Demande : « Fournir pour les quatre « composants » suivants : le pourcentage en plastique que vous qualifiez de « early generation PVC » et polyéthylène, le pourcentage en plastique « newer generation », le pourcentage de branchement en acier et le pourcentage de branchement en cuivre. » (demandé par la Régie)

Réponse : Voici la proportion des branchements par type de matériaux :

	Au 30 septembre 2009	Au 30 septembre 2004
Distribution branchement plastique "certified-newergeneration"	79.8%	
Distribution branchement plastique "uncertified-earlygeneration"	0.3%	76.5%
Distribution branchement acier	19.7%	23.3%
Distribution branchement cuivre	0.2%	0.2%
<b>Total Distribution branchement</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>

Note: Pour l'étude des taux d'amortissement de la Cause 2006, les données au 30 septembre 2004 ne sont pas disponibles séparément pour "earlygeneration uncertified and newergeneration certified" plastique.

Régie de l'énergie
DOSSIER: R. 3752-2011 Phase 2
DÉPOSÉE EN AUDIENCE
Date: 16/sep/2011
Pièces n°: 13-278