

**RÉPONSES D'HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION  
À LA DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N° 1  
DU RNCREQ**

|                          |
|--------------------------|
| Régie de l'énergie       |
| DOSSIER: R-3814-2012     |
| DÉPOSÉE EN AUDIENCE      |
| Date: 11 DÉCEMBRE 2012   |
| Pièces n°: C-RNCREQ-0013 |

**Réponse :**

Voir la réponse à la question 114.3 de la Régie (HQD-14, document 1.2).

**15. Référence :** B-0061, page 13

**Préambule :**

La référence fournit des informations concernant la centrale Lac-Robertson dont la capacité des groupes installés et mentionne que l'énergie produite a été de 67 906 MWh.

**Demande :**

**15.1** Veuillez fournir la quantité d'énergie que la centrale Lac-Robertson pourrait produire selon une hydraulicité moyenne.

**Réponse :**

**Cette question dépasse le cadre de la présente demande.**

**16. Référence :** B-0061, page 29

**Préambule :**

La référence mentionne qu'il y a deux groupes de secours de 1,7 MW qui peuvent être synchronisés au réseau.

**Demandes :**

**16.1** Veuillez fournir le nombre de fois où les groupes ont été utilisés en secours au cours des trois dernières années.

Réponse :

**Tableau R. 16.1  
Fonctionnement des groupes de secours**

| <b>DATE</b>        | <b>HEURES<br/>DE<br/>FONCTIONNEMENT</b> | <b>CAUSE<br/>DE LA<br/>PANNE</b> |
|--------------------|---|----------------------------------|
| 26-28 mai 2008     | 52                                      | Panne groupe 3                   |
| 29-31 mars 2009    | 19                                      | Panne groupe 3                   |
| 9 juillet 2009     | 1                                       | Panne transformateur             |
| 15-16 juillet 2009 | 16                                      | Panne ligne de transport         |
| 22 décembre 2009   | 8                                       | Verglas                          |
| 26 décembre 2009   | 16                                      | Verglas                          |
| 30 décembre 2009   | 3                                       | Verglas                          |
| 3 janvier 2010     | 2                                       | Verglas                          |
| <b>TOTAL</b>       | <b>117</b>                              |                                  |

**16.2** Pour chacune des fois où ils ont été utilisés, veuillez préciser la période de l'année et fournir la durée de leur utilisation.

Réponse :

Voir la réponse à la question 16.1.

**17. Référence :** B-0061, page 44

**Préambule :**

La référence indique qu'il y aurait des pertes non techniques de 10%.

Les moyens énumérés par le Distributeur pour diminuer ces pertes ne semblent pas efficaces.