

**ÉCHANGES DE COURRIELS ENTRE LE DISTRIBUTEUR
ET LA VILLE DE TERREBONNE**

Objet: RE: Demande Hydro Québec - Lachenaie / Domaine Du Parc / n/réf. : 63387424 - Réseau aérien sur le chemin Saint-Charles

De : Girard, Réal

Envoyé : vendredi 7 janvier 2011 09:56

À : 'Stephane Larivee'

Cc : Randoll, André; Mercier, Lise

Objet : RE: Demande Hydro Québec - Lachenaie / Domaine Du Parc / n/réf. : 63387424 - Réseau aérien sur le chemin Saint-Charles

Bonjour Stéphane,

pour le poteau standard de bois traité CCAPA , il n'y a pas de frais, cependant il y aura un minimum de haubans.

Pour le bois lamellé-collé, l'acier ou le béton ce sont des options de réseau et les coûts différentiels (en rapport à un réseau standard poteau de bois traité CCAPA) sont facturables à la Municipalité.

Ces coûts différentiels applicables sont pour 11 poteaux :

- pour le poteau lamellé-collé, coûts différentiels d'environ \$2000 le poteau pour 11 poteaux = \$22,000 + taxes
- pour le poteau d'acier , coûts différentiels, d'environ \$4000 le poteau pour 11 poteaux = \$44,000 + taxes
- pour le poteau de béton, coûts différentiels, d'environ \$8000 le poteau pour 11 poteaux = \$88,000 + taxes

Chacune de ces options permettraient une construction avec une réduction des haubans par rapport à un réseau standard, et assurément plus esthétique.

Merci de ton attention.

Salutations.

Réal Girard

Projeteur

Projets Laurentides / Blainville

1000 Michèle-Bohec, Blainville , P.Q. J7C 5L6

*Tél: 402 6265 **Bell**: 450 430 5180 poste : 6265*

*Téloc: 402 6119 **Bell**: 450 433 6119*

***Cell**: 514 347 0070*

E-Mail : girard.real@hydro.qc.ca

De : Stephane Larivee [mailto:Stephane.Larivee@ville.terrebonne.qc.ca]

Envoyé : vendredi 7 janvier 2011 08:40

À : Girard, Réal

Cc : Randoll, André; Mercier, Lise

Objet : RE: Demande Hydro Québec - Lachenaie / Domaine Du Parc / n/réf. : 63387424 - Réseau aérien sur le chemin Saint-Charles

Bonjour M. Girard,

Qui va payer pour les poteaux en bois, acier ou béton, la ville ou H-Q ?


Suite à votre réponse, je vais présenter le dossier au comité exécutif de la ville.

Bonne journée



Stéphane Larivée, ing., MBA

Adjoint au Directeur
Direction du génie et des projets spéciaux
790, St-Pierre, Terrebonne (Québec) J6W 1E4
Tél. : 450 471-8265, poste 1448 - Téléc. : 450 471-2872

 Avant d'imprimer, pensez à l'environnement.

Ce message est strictement réservé à l'usage de l'individu ou de l'entité à qui il est adressé et contient de l'information privilégiée et confidentielle. Si le lecteur de ce message n'est pas le destinataire projeté, vous êtes par la présente avisé que toute lecture, divulgation, distribution ou copie de cette communication est prohibée. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez la détruire immédiatement.

De : Girard.Real@hydro.qc.ca [mailto:Girard.Real@hydro.qc.ca]

Envoyé : 6 janvier 2011 15:40

À : Stephane Larivee

Cc : Randoll.Andre@hydro.qc.ca; Mercier.Lise@hydro.qc.ca

Objet : TR: Demande Hydro Québec - Lachenaie / Domaine Du Parc / n/réf. : 63387424 - Réseau aérien sur le chemin Saint-Charles

Bonjour Stéphane,

suite à un refus signifié par votre service en date du 2009-11-26 relatif au projet en titre, nous réitérons notre demande pour un lien aérien.

Cette demande était pour la construction d'un lien aérien vers Charlemagne sur un parcours d'environ 500 mètres. **Compte tenu de la configuration des lieux il n'y pas d'autre possibilité ce lien est unique et nécessaire pour une alimentation répondant aux besoins présents et futurs de cette espace de terrain délimitée :**

- au Sud par la rivière des Mille-Iles
- au Nord par l'espace conservée pour le ruisseau de feu (Zone écologique)
- à l'Ouest par l'autoroute 40
- à l'Est par le Ch. St-Charles

Ce lien pourrait être en souterrain cependant les coûts associés seraient d'environ \$400,000, tel que l'estimation qui vous a déjà été fournie.

Nous croyons que le choix du souterrain serait inapproprié, car nous aurons besoin de 4 nouveaux poteaux pour les liaisons aérosouterraines alors que le trajet en aérien en demande 10 poteaux.

Présentement les travaux nécessaires au démantèlement du réseau aérien sur St-Charles sont en cours et nous réalisons le lien aérien au dessus des terrains appartenant à Groupe Héritage. **Ce lien est temporaire et nécessitera éventuellement un déplacement, les travaux de déplacement vous seront alors facturés. En juin 2009, il est entendu que la Municipalité s'engagerait par correspondance aux utilités pour la couverture éventuelle de ces frais. À ce jour nous n'avons pas reçu cet engagement écrit.**

Note : Si nous réalisons ce lien en aérien nous utiliserons le bois, le bois lamellé-collé, l'acier ou le béton, le choix des structures sera fait en fonction de réaliser ce tracé sans haubans ou très peu.

En attente de votre approbation ou commentaires.

Merci de votre attention.

Réal Girard

Projeteur

Projets Laurentides / Blainville

1000 Michèle-Bohec, Blainville, P.Q. J7C 5L6

Tél: 402 6265 **Bell**: 450 430 5180 poste : 6265

Télex: 402 6119 **Bell**: 450 433 6119

Cell: 514 347 0070

E-Mail : girard.real@hydro.qc.ca

De : Alain Cazavant [mailto:alain.cazavant@ville.terrebonne.qc.ca]

Envoyé : jeudi 26 novembre 2009 11:24

À : Girard, Réal

Cc : Stephane Larivee; Marc Bouchard; Sylvie Laviolette

Objet : Demande Hydro Québec - Lachenaie / Domaine Du Parc / n/réf. : 63387424 - Réseau aérien sur le chemin Saint-Charles

A l'attention de Réal Girard, projeteur pour Hydro-Québec

Bonjour,

En ma qualité d'ingénieur coordonnateur de la Ville de Terrebonne, en date du jeudi 26 novembre 2009, je refuse de façon définitive, les travaux sur les infrastructures aériennes ainsi que les emplacements indiqués aux plans soumis par Hydro-Québec, pour le dossier en objet.

Les motifs du refus sont les suivants:

- Vos travaux d'ajout d'un réseau aérien triphasée sur le chemin Saint-Charles, vont à l'encontre des orientations sur les réseaux câblés de ce nouveau secteur en développement, et préconisant l'enfouissement des réseaux câblés sur ce chemin et dans la zone de conservation, tels que supportées par une résolution du comité exécutif de la Ville de Terrebonne.
- Vos travaux d'ajout d'un réseau aérien triphasée, vont à l'encontre des efforts déjà réalisés de la ville de Terrebonne, dont tout particulièrement l'enfouissement des réseaux câblés sur la rue Grand-Héron et pour le nouveau viaduc du chemin Saint-Charles et au-dessus de l'autoroute 40.

Donc, nous désirons qu'une rencontre de planification se tienne rapidement avec les intervenants d'Hydro-Québec et de la Ville de Terrebonne, afin de convenir d'un projet d'enfouissement et de l'intégration de votre nouveau réseau électrique triphasé, et d'une entente de partage des coûts selon des modalités équitables entre nos deux organisations.


Nous pensons aussi qu'il serait important que vos ingénieurs en planification de réseaux soient présents à la rencontre, tout particulièrement ceux impliqués dans l'étude de construction des futurs postes 315-120 kV et 315-25 kV de Lachenaie, et des futures lignes d'alimentation triphasée pour le secteur Est de Lachenaie.

S.v.p. Sylvie, bien transmettre une lettre et enregistrer la réponse dans notre tableau de suivi.

Merci de votre collaboration.

Alain Cazavant, ing., M.Sc.A.

Ingénieur - Coordonnateur
Direction du Génie et des Projets Spéciaux
790 rue St-Pierre, Terrebonne (Québec) J6W 1E4
Tél. : (450) 961-2001, poste 1431 - Téléc. : (450) 471-2872

 Avant d'imprimer, pensez à l'environnement.

Ce message est strictement réservé à l'usage de l'individu ou de l'entité à qui il est adressé et contient de l'information privilégiée et confidentielle. Si le lecteur de ce message n'est pas le destinataire projeté, vous êtes par la présente avisé que toute lecture, divulgation, distribution ou copie de cette communication est prohibée. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez la détruire immédiatement.

-----Message d'origine-----

De : Girard.Real@hydro.qc.ca [mailto:Girard.Real@hydro.qc.ca]

Envoyé : 26 novembre 2009 09:07

À : Alain Cazavant

Objet : Lachenaie / Domaine Du Parc / n/réf. : 63387424

Bonjour Alain,

le 13 avril dernier, je vous avais acheminé une demande pour construire un réseau aérien sur St-Charles d'une longueur approximative de 500 mètres. À cette date j'avais joint un croquis du tracé nécessaire.

Aujourd'hui nous sommes en réalisation et nous avons mis en plan le tracé futur, en tenant compte du démantèlement à réaliser en 2010 du réseau sur St-Charles.

Ce lien est nécessaire pour éviter de construire un réseau biternes adossé à la zone écologique et jusqu'à la 640 .

Ci-joint :

- une demande d'intervention
- un dessin 6297/ S/63387424/N1 (f. 1 et 2 de 2) 2 copies.
- une copie de votre courriel 2009/04/17

Note :

2 copies papier vous seront acheminées par courrier.

Merci de votre collaboration.

Salutations.

Réal Girard

Projeteur

Projets Laurentides / Blainville

1000 Michèle-Bohec, Blainville , P.Q. J7C 5L6

Tél: 402 6265 Bell: 450 430 5180 poste : 6265

Télé: 402 6119 Bell: 450 433 6119

Cell: 514 347 0070

E-Mail : girard.real@hydro.qc.ca

De : Girard.Real@hydro.qc.ca [mailto:Girard.Real@hydro.qc.ca]
Envoyé : 13 avril 2009 17:42
À : Alain Cazavant
Objet : Lachenaie / Domaine du Parc / DCL-20211967 / 63387424

Bonjour Alain,

tel que discuté antérieurement, une demande pour construire un réseau aérien sur St-Charles sur une longueur approximative de 500 mètres.
Ce lien est nécessaire pour éviter de construire un réseau biternes adossé à la zone écologique et jusqu'à la 640 .

Ci-joint ;

- une demande d'intervention
- un dessin 6297/ S/62185648

Merci de votre collaboration.

Salutations.

Réal Girard

Projeteur

Projets Laurentides / Blainville

1000 Michèle-Bohec, Blainville, P.Q. J7C 5L6

Tél: 402 6265 Bell: 450 430 5180 poste: 6265

Télec: 402 6119 Bell: 450 433 6119

Cell: 514 347 0070

E-Mail : girard.real@hydro.qc.ca