

**DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS N° 2 DE LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE (LA RÉGIE) :
PROJET DE REMPLACEMENT DES SYSTÈMES DE COMMANDE ET DE PROTECTION DES GROUPES
CONVERTISSEURS AUX POSTES DE RADISSON ET DE LA NICOLET ET TRAVAUX CONNEXES**

- 1. Références :** (i) Pièce B-0010, page 10;
(ii) Pièce B-0013, page 4, réponse 2.1.

Préambule :

(i) Parmi les raisons justifiant le Projet, il est fait mention que les pièces électroniques montrent des signes de dégradation et qu'une hausse des défaillances, souvent inexplicables, a été observée.

(ii) « *Les données disponibles permettent de confirmer que des défaillances continuent de se produire sur une base régulière et les quantités de pièces de rechange sont à la baisse. Comme les diverses composantes ont dépassé leur durée de vie utile, il est raisonnable de s'attendre à ce que leur taux de défaillance augmente de plus en plus à l'avenir et que les pièces de rechange viennent à manquer.* » [nous soulignons]

Demandes :

- 1.1** Veuillez fournir les données disponibles, tel que mentionné à la référence (ii), qui ont permis au Transporteur de confirmer une hausse des défaillances (référence i).
- 1.2** Veuillez indiquer le nombre de pannes annuelles observées durant la durée de vie des systèmes (20 ans), qui seraient causées par de telles défaillances.