



PRÉVISION DE LA DEMANDE

Ajustements de mai 2014

16 juin 2014

Prévision et caractérisation

Direction Tarifs et conditions de
service

ALIMENTER L'AVENIR

Plan d'approvisionnement 2014-2023

R-3864-2013

HQD-6, Document 2

PRÉVISION DE LA DEMANDE

Ajustements de mai 2014											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Cumulatif 2014-2023
Ajustement des besoins en énergie (en TWh) ¹	1,6	3,7	2,5	2,4	1,5	-1,5	-1,2	1,6	1,9	1,9	14,4
	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023		
Ajustement des besoins en puissance à la pointe (en MW)	624	529	451	321	-15	17	339	370	370		

¹ Normalisé pour les conditions climatiques.

FAITS SAILLANTS

- Hausse de la prévision des ventes au secteur Industriel Grandes entreprises pour des ventes additionnelles cumulatives de 12 TWh sur la période 2014-2023 : jusqu'à + 350 MW de besoins en puissance à la pointe
- Mise à jour des conditions climatiques normales à la pointe suite à l'intégration de l'année climatique 2013 : impact uniforme d'environ +130 MW