

**Réponses du Transporteur
à la demande de renseignements numéro 1
de la Régie de l'énergie
(« Régie »)
(Question 4)**

1 **DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS NO 1 DE LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE (LA RÉGIE) RELATIVE AU**
2 **REPLACEMENT DES TRANSFORMATEURS DE PUISSANCE À 735-315 KV AU POSTE ABITIBI**

3 **QUESTION TRANSMISE SOUS PLI CONFIDENTIEL**

4 **Schéma unifilaire du poste Abitibi**

- 5 **4. Références :** (i) Pièce B-0004, p. 10;
6 (ii) Pièce B-0006, annexe 1.

7 **Préambule :**

8 En (i), le Transporteur indique que le Projet consiste entre autres à « *Démanteler les*
9 *disjoncteurs et les transformateurs de courant associés aux 700-41, 300-1, 300-2 et 300-7.* »
10 [nous soulignons]

11 En (ii) le Transporteur présente, sous pli confidentiel, le schéma unifilaire du poste Abitibi en
12 2016 et à l'ultime. Sur ce schéma le disjoncteur 300-7 est toujours présent.

13 **Demande :**

14 4.1 Veuillez clarifier le statut du disjoncteur 300-7 et, le cas échéant, justifier son
15 maintien.

16 **R4.1**

17 **Afin de clarifier le statut du disjoncteur 300-7, le Transporteur dépose sous pli**
18 **confidentiel et à titre informatif, comme annexe 1 de la présente pièce, le**
19 **schéma unifilaire du poste d'Abitibi en remplacement de celui initialement**
20 **déposé à l'annexe 1 de la pièce HQT-1, Document 1 le 19 décembre 2013.**

Pièce déposée sous pli confidentiel

Annexe 1

Schéma unifilaire du poste d'Abitibi