

Morneau, Josée

De: Guy St-Jacques [gstjacques@sotramont.com]
Envoyé: 9 janvier 2015 15:32
À: Greffe
Cc: "Gagnon, Josée"
Objet: RE: Dossier Poste de St-Jérôme (r-3913-2014) - réponses à la lettre d'Hydro-Québec du 9 janvier 2015

Me Véronique Dubois
Régie de l'énergie

Bonjour

Voici notre réplique aux commentaires d'Hydro-Québec concernant le dossier Régie : R-3913-2014.

Nous sommes heureux de constater que le transporteur a amendé sa demande, ce qui confirme que l'ajout de deux départs de ligne était prématuré. À notre avis, il devrait en être de même concernant l'ajout de transformation. Les commentaires de HQT ne permettent de conclure de la nécessité immédiate.

Commentaires de HQT

Ajout de transformation au poste du Grand-Brûlé

Le Comité soumet, comme première observation, « [...] *une différence entre l'information présentée au dossier actuel (R-3913-2014) et celle présentée dans deux autres dossiers du Transporteur* ».

À cet effet, le Transporteur désire préciser que la valeur de **630 MVA** présentée aux dossiers R-3903-2014 et R-3823-2012 (pièce HQT-9, Document 1.1, p.8) correspond à la capacité ferme du poste du Grand-Brûlé à -20 °C, laquelle tient compte d'une surcharge temporaire des transformateurs **permise en exploitation pour la période de pointe.**

La valeur de 603 MVA, qui correspond à la capacité de transformation du poste du Grand-Brûlé (pièce HQT-D-1, Document 1, p.10) **sur une base continue**, est celle qui a été considérée dans le cadre de la planification et la conception du réseau de transport afin d'en assurer la fiabilité, ainsi que la continuité de service aux clients.

Comme seconde observation toujours en lien avec l'ajout de transformation au poste Grand-Brûlé, le Comité soumet que « [l]es éléments permettent de conclure que l'ajout de transformation au poste du Grand Brûlé n'est pas requis immédiatement et que cet investissement est prématuré ».

Le Transporteur rappelle que l'ajout du transformateur au poste du Grand-Brûlé est requis en 2016. Cet ajout de capacité permettra de répondre dans les meilleurs délais à la croissance des besoins dans les Hautes-Laurentides et dans le nord de l'Outaouais et de pallier le dépassement de capacité prévu à ce poste à court terme. En effet, une charge de 607 MVA est prévue à l'hiver 2016-2017 dépassant ainsi la capacité de transformation de 603 MVA de ce poste.

Observations concernant ces commentaires :

La charge prévue de 607 MVA à l'hiver 2016-2017 est une charge de pointe et non une charge continue. Il faut donc appliquée la capacité ferme en période de pointe, soit 630 MVA. Ainsi, l'augmentation de capacité sera requise uniquement lorsque la charge prévue sera plus élevée que 630 MVA. En supposant une augmentation de 2% par année, soit environ 12 MVA, la capacité actuelle est suffisante jusqu'en 2019-2020.

Bien à vous



Guy St-Jacques
Vice-président Construction

Tél. : 514 331-9202
Cell. : 514 968-2048
Télé. : 514 331-6909
www.sotramont.com



Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons environnement...

Ce message électronique et toutes les pièces jointes qu'il contient sont confidentiels et destinés exclusivement à l'usage de la personne à laquelle ils sont adressés. Si vous avez reçu ce message par erreur, détruisez-le et communiquez avec nous. La publication, l'usage, la distribution, l'impression ou la copie non autorisée de ce message et des fichiers joints qu'il contient sont strictement interdits.

De : "Gagnon, Josée" [<mailto:Gagnon.Josée@hydro.qc.ca>]

Envoyé : 9 janvier 2015 11:48

À : Greffe

Cc : Guy St-Jacques; Comité aviseur St-Adolphe d'Howard_NB

Objet : Dossier Poste de St-Jérôme (r-3913-2014) - Réponses aux observations du comité Aviseur de Saint-Adolphe d'Howard

Me Véronique Dubois

Secrétaire

RÉGIE DE L'ÉNERGIE

Tour de la Bourse

800, rue du Square-Victoria

Bureau 2.55
Montréal (Québec) H4Z 1A2

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint correspondance dans le dossier mentionné en objet.

Salutations,



Josée Gagnon
Adjointe juridique
Pour Me Simon Turmel

Affaires juridiques
75, boul. René-Lévesque Ouest, 4e
Montréal (Québec) H2Z 1A4

Téléphone : 514 289-2211, poste 3530

Télécopieur : 514 289-2007

Courriel : gagnon.josee@hydro.qc.ca

www.hydroquebec.com

Avis de confidentialité

Le présent courriel et toutes les pièces jointes peuvent contenir de l'information privilégiée ou confidentielle. Cette information est à l'usage exclusif du destinataire. Si vous n'êtes pas le destinataire visé, veuillez en aviser immédiatement l'émetteur et détruire le contenu du courriel sans le communiquer ou le reproduire.