

Montréal, le 10 juin 2016

**Paule Hamelin**  
Ligne directe : 514-392-9411  
Télec. : 514-876-9011  
paule.hamelin@gowlingwlg.com

**VIA LE SDÉ**

Me Véronique Dubois  
Secrétaire  
**RÉGIE DE L'ÉNERGIE**  
C.P. 001, Tour de la Bourse  
800, Place Victoria, bureau 255  
Montréal (Québec) H4Z 1A2

Adjointe  
Tél. : (514) 878-1041, poste n° : 65254

**Objet : Dossiers de la Régie : R-3944-2015, R-3949-2015 et R-3957-2015**  
**Séance de travail du 30 juin 2016 (Bloc III)**  
**Liste des sujets de ELL**  
**Notre dossier : L113490007**

---

Chère consœur,

Pour donner suite à la lettre de la Régie du 20 mai 2016 relativement au bloc III, nous entendons soulever les éléments suivants :

- Non applicabilité des normes PRC-006-2 et PRC-006-NPCC-01 compte tenu qu'ELL n'a pas de programme de délestage en sous-traitance (DSF) automatique ou de programme de délestage de charge en sous-fréquence (UFLS) automatique conformément au Registre des entités visées.
- Non applicabilité de la norme PRC-010-0 à ELL car elle n'a pas de programme de délestage en sous-tension conformément au Registre des entités visées.
- Non applicabilité de la norme PRC-022-1 à ELL puisqu'elle n'a pas de programme de délestage en sous-tension conformément au Registre des entités visées.

Veuillez agréer, chère consœur, l'expression de nos salutations distinguées.

**GOWLING WLG (CANADA) S.E.N.C.R.L., s.r.l.**



Paule Hamelin

PH/st