

Séance de travail Normes CIP – Normes relatives à la protection des infrastructures critiques (5 mai 2016)
Dossier R-3947-2015

1 de 1

| Engagement # | Norme visée et libellé de l'engagement | | Date du dépôt |
|---------------------|---|--|----------------------|
| 1 | Ensemble CIP | Déposer la version 6 dans le premier semestre 2017 | 2016-05-19 |
| 2 | CIP-002-5.1 | Justifier le choix du seuil de 300 MVA, notamment en termes de puissance exclue | 2016-05-19 |
| 3 | CIP-002-5.1 | Déposer un nouveau libellé de la disposition particulière relative aux groupes pouvant être îlotés sur les réseaux voisins après consultation avec ÉLL | 2016-05-19 |
| 4 | CIP-002-5.1 | Fournir la liste des centrales pouvant être îlotées sur les réseaux voisins | 2016-05-19 |
| 5 | CIP-002-5.1 | Confirmer que la fonction « coordonnateur des échanges » est identique à la fonction « responsable des échanges » | 2016-05-19 |
| 6 | Ensemble CIP | Commenter la pertinence d'identifier au registre les centres de contrôle susceptibles d'être visés par les normes CIP | 2016-05-19 |
| 7 | CIP-008-5 | Revoir l'expression « ... plans d'intervention <u>en cas</u> d'incident de cybersécurité... » | 2016-05-19 |
| 8 | Ensemble CIP | Revoir le texte des normes en tenant compte des annotations indiquées au document A-0014, tel que discuté en séance de travail | 2016-05-19 |