

**GAZIFÈRE INC.**  
**INDICE DE PERFORMANCE**  
**RAPPORT DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF 2015**  
**RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2015**

TÂCHES		JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL	% Completé
Inspection de valves	Planifié	0	0	0	20	29	34	52	39	13	8	0	0	195	
	Réalisé	0	0	0	55	73	9	13	6	17	16	2	4	195	100%
Protection cathodique	Planifié	19	19	19	215	161	50	43	23	20	19	19	19	626	
	Réalisé	19	19	25	410	20	19	19	19	19	19	19	19	626	100%
Détection de fuites branchements (nombre)	Planifié	131	214	26	77	567	2389	1557	287	202	77	82	0	5609	
	Réalisé	0	2	8	0	1243	2074	1135	788	0	44	123	192	5609	100%
Détection de fuites conduites principales (KM)	Planifié	0	0	0	0	22	45	105	45	0	1	1	1	219	
	Réalisé	0	0	0	0	22	45	105	45	0	1	1	1	219	100%
Tests d'odorant	Planifié	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	
	Réalisé	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	100%
Régulation	Planifié	10	13	17	7	11	12	8	10	9	12	4	3	116	
	Réalisé	8	10	11	15	13	9	15	8	9	9	9	0	116	100%
TOTAL	Planifié	173	259	75	332	803	2543	1778	417	257	130	119	36	6921	
	Réalisé	40	44	57	493	1384	2169	1300	879	58	102	167	229	6921	100.00%

Résultat plafonné selon la D-2010-112 100.00%