

## BILAN DU DISTRIBUTEUR POUR L'ANNÉE 2016-2017 (MW) (RESPECT DU CRITÈRE DE FIABILITÉ EN PUISSANCE)

	2016-2017
Besoins à la pointe visés par le plan (Note 1)	37 727
+ Réserve pour respecter le critère de fiabilité  Taux de réserve requise	3 596 9,5%
- Électricité patrimoniale - incluant réserve	37 442
Puissance requise au-delà de l'électricité patrimoniale	3 881
- Approvisionnements non patrimoniaux	3 932
<ul> <li>HQ Production - Base et cyclable</li> </ul>	600
<ul> <li>Contrats de biomasse</li> </ul>	235
Contrats d'éolien	1 319
<ul> <li>Contrats de petites hydrauliques</li> </ul>	87
Électricité interruptible	996
<ul> <li>Nouvelles interventions en GDP</li> </ul>	145
<ul> <li>Abaissement de tension</li> </ul>	250
Contrats de puissance de court terme	300
Achats de puissance requis sur	0

Note (1): Prévision des besoins de novembre 2016.