

Réponse du Transporteur à l'engagement 2

(Demandé par AHQ-ARQ)

Engagement 2

(Demandé par Me Steve Cadrin pour l'AHQ-ARQ, 2016-11-21, notes sténo., volume 3, page 72)

Référence : HQT-15, Document 2.2, p. 2

Vérifier si le document du NPCC de 2015 est public ou confidentiel et est-ce que les critères, c'est des critères normaux ou des critères qui ne sont pas normaux.

Réponse

Le rapport de démonstration de la conformité du réseau du Transporteur aux critères de conception, déposé au Northeast Power Coordinating Council, Inc. (« NPCC »), n'est pas un document public et ne peut être consulté que par les membres du NPCC.

Le Transporteur examine certains cas qui vont au-delà de 4 000 MW dans certaines conditions particulières. Celles-ci visent uniquement à s'assurer qu'en situation d'urgence, la réserve de stabilité est acheminable vers les centres de charge.

Lors du plus récent exercice, ces cas se sont révélés moins contraignants pour le respect des critères de conception que certains cas de pointes hivernales normales.