

Réponse du Transporteur à l'engagement 11

(Demandé par NEMC)

Engagement 11

(Demandé par Me Paule Hamelin pour NEMC, 2016-11-22, notes sténo., volume 4, page 15)

Fournir la quantité et les dates d'ajouts de production au nord, c'est-à-dire en amont de Chamouchouane, de 2006 à 2014.

Réponse

Les tableaux suivants présentent les dates de mise en service et la puissance installée des ajouts de production situés au nord du poste de la Chamouchouane, en fonction des grands axes du réseau de transport.

Tableau R11.1
Axes Baie-James Est et Baie-James Ouest

Centrale	Puissance installée	Mise en service
Eastmain-1	480 MW	2006
Eastmain-1-A	800 MW	2011
Sarcelle	150 MW	2011

Tableau R11.2
Axe Côte-Nord

Centrale	Puissance installée	Mise en service
Magpie	42 MW	2007
Franquelin	10 MW	2010
Sheldrake	25 MW	2013
Jean-Lesage (puissance additionnelle)	60 MW	2014
Romaine-2	640 MW	2014