

Réponse du Transporteur à l'engagement 1

(Demandé par AHQ-ARQ)

Engagement 1

(Demandé par Me Steve Cadrin pour l'AHQ-ARQ, 2017-04-05, notes sténo. volume 1, page 52)

Référence : HQT-3, Document 2, en date du 3 avril 2017, réponse à la question 2.6

Clarifier la réponse 2.6 de la B-0188, (HQT-3, Document 2) (réponses révisées de la DDR AHQ-ARQ) quant à l'expression « généralement mise à jour quotidiennement » relativement à la fréquence.

Réponse

Réponse à l'engagement 1, fournie par M. François Brassard à l'audience du 5 avril 2017, notes sténo. volume 1, pages 164 à 167 :

« M. FRANÇOIS BRASSARD :

Dans le fond on parlait de programmes qui étaient généralement mis à jour quotidiennement. Donc, effectivement les programmes sont mis à jour quotidiennement du lundi au vendredi. En fait, les programmes ont toujours... en fait, la stratégie qui nous est fournie a toujours une précision accrue sur un horizon de quatre jours, puis une précision moins grande sur un horizon plus large.

On utilise donc, dans le fond, c'est... notre programme est donc remis à jour, dans le fond, de façon quotidienne, et pour le week-end on utilise la dernière prévision qui est celle du vendredi.

Il faut comprendre qu'en temps réel durant le week-end quand il y a des problématiques, puis ça revient un peu à la gestion du temps réel, c'est le répartiteur, dans le fond, des centres de téléconduite qui va faire la modification en temps réel dans l'outil et qui va par le fait même aussi retransmettre au CCR parce que là le CCR aura à réajuster en conséquence. Et dans le fond, il ne réémettra pas le programme, mais il va faire l'ajustement en temps réel qui est intrinsèque aussi aux installations qui gouvernent. Comme on en a parlé ce matin, on parle de cas où il y a des variations importantes. Ça arrive très, très peu souvent là, autre que dans les périodes plus de crues où là bien sûr quand il y a des périodes de crues bien là on s'assure nous d'avoir le personnel disponible pour remettre à jour le programme.

Mais peut-être pour donner une idée de cette tâche-là qui est relativement peut-être pas autant élaborée qu'on puisse le penser compte tenu du terme, on parle... j'avais parlé à matin un peu moins de dix (10) personnes là, bien dans le fond, juste quelques vérifications on parle à peu près cinq personnes à temps partiel qui exercent ce bout-là.

Donc il faut peut-être juste le repositionner et il faut donc comprendre que dans le fond, le gros du travail est vraiment parti de la stratégie puis ce qui est mis en œuvre c'est vraiment la portion d'établir, ni plus ni moins, le nombre de mégawatts qu'on est capable de produire avec les conditions que nous avons actuellement.

Et il faut comprendre que même si le Producteur assurait ce bout-là mais comme il n'a pas les congestions puis les contraintes du réseau local, régional, dans ces cas-là, bien on aurait à le reprendre pareil, on aurait à retravailler ce qu'il a fait pour s'assurer que ça répond à la portion locale du réseau. Ça fait que ça, c'est... ça, c'est le bout, et c'est sûr que pour la portion week-end, on n'a généralement pas de travaux la fin de semaine, c'est ce qui permet aussi d'aider en termes de prévisions et d'ajustements dans notre production.

Advenant où est-ce que ça, ça changerait avec les années, bien, là, probablement qu'on ajusterait aussi la prestation de service qui va avec ça, là. Ça fait qu'on a très peu de modifications et c'est de cette façon-là que ça fonctionne, en gros, là, à haut niveau. »