

Réponse du Transporteur à l'engagement 12

(Demandé par la Régie)

Engagement 12

(Demandé par Me Alexandre de Repentigny de la Régie, 2017-11-27, notes sténo., volume 2, page 174)

Références : HQT-9, Document 1, pages 8 et 9 et HQT-13, Document 3, page 27, réponse R18.5

Fournir les coûts associés à l'ajout de cinq batteries de condensateur dans le sud du réseau vers 2005.

Réponse

Les coûts associés à l'ajout de cinq bancs de condensateurs vers 2005 dans le sud du réseau sont les suivants :

Tableau E12.1
Coûts des batteries de condensateurs

Poste	Capacité (Mvar)	Coût (M\$)
Hertel	2 x 345	10,7
Boucherville	2 x 249	6,9
Duvernay	1 x 345	4,0