

## **Réponse du Transporteur à l'engagement 5**

(Demandé par AHQ-ARQ)



### **Engagement 5**

(Demandé par Me Steve Cadrin de l'AHQ-ARQ, 2017-11-27, notes sténo., volume 2, page 18)

Référence : HQT-15, Document 2.1, page 16 et HQT-3, Document 2, page 32, Tableau A1-2

En référence à B-10 (HQT-3, Document 2) page 32, tableau A1-2, fournir l'explication quant à l'énergie transitée en 2013, 223 779 GWh, et 2016, 221 084 GWh, quant à l'augmentation du transit tel que présenté dans la preuve.

### **Réponse**

**Bien que l'énergie transitée demeure liée au niveau de sollicitation du réseau, le Transporteur est d'avis qu'elle ne constitue pas une mesure complète pour expliquer cette sollicitation. Par exemple, pour deux années présentant des niveaux d'énergie transitée similaires, le réseau pourrait être contraint de façon complètement différente en fonction, entre autres, des lieux de réception et de livraison de l'énergie.**

**Ainsi, une charge qui s'installerait au nord du réseau aurait pour effet d'augmenter l'énergie transitée, sans pour autant solliciter une grande partie des équipements du Transporteur. Dans le cas précis de l'énergie transitée ayant diminué entre 2013 et 2016, le Transporteur mentionne que la partie au sud du réseau a été davantage sollicitée en 2016 qu'en 2013 expliquant l'augmentation de la sollicitation du réseau sur la période.**