

**GAZIFÈRE INC.**  
**INDICE DE PERFORMANCE RAPPORT DE L'ENTRETIEN PRÉVENTIF 2016**  
**RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2017**

TÂCHES		JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	TOTAL	% Completé
Inspection de valves	Planifié	1	0	1	65	38	26	56	43	12	9	4	0	255	
	Réalisé	1	0	1	65	38	26	56	43	12	9	4	0	255	100%
Protection cathodique	Planifié	19	19	96	361	19	19	19	20	19	19	19	19	648	
	Réalisé	19	19	96	361	19	19	19	20	19	19	19	19	648	100%
Détection de fuites branchements (nombre)	Planifié	14	12	0	163	394	797	2382	1040	766	78	314	844	6804	
	Réalisé	14	12	0	163	394	797	2382	1040	766	78	314	844	6804	100%
Détection de fuites conduites principales (KM)	Planifié	0	0	0	0	0	24	78	35	75	50	14	0	276	
	Réalisé	0	0	0	0	0	24	78	35	75	50	14	0	276	100%
Tests d'odorant	Planifié	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	
	Réalisé	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6	20	13	156	100%
Régulation	Planifié	6	6	6	13	13	6	13	13	17	17	13	0	123	
	Réalisé	10	21	38	30	4	7	9	3	0	0	0	1	123	100%
TOTAL	Planifié	53	50	116	615	477	885	2561	1164	902	186	377	876	8262	
	Réalisé	57	65	148	632	468	886	2557	1154	885	162	371	877	8262	100%

**Résultat plafonné selon la D-2010-112      100.00%**