

**RÉPONSE D'HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION  
À L'ENGAGEMENT NUMÉRO 9**



**Engagement n° 9 (demandé par la Régie)**

*Indiquer, au meilleur de leur connaissance, si, pendant la durée du plan quinquennal 2018-2023, Hydro-Québec Distribution est toujours tenue à une limite maximale de trois mille quatre cents kilowatts (3400 kW) d'autoproduction sur son réseau intégré ou est-ce que cette limite a changé, et si oui, depuis quand.*

**Réponse à l'engagement n° 9 :**

1            **La marge de manœuvre de 3 400 kW pour l'intégration d'équipements**  
2            **d'autoproduction, à la disposition du Distributeur et dont il a été question dans le**  
3            **dossier R-3551-2004, n'a pas été revue. Toutefois, une réflexion s'est amorcée, en**  
4            **2019, en collaboration avec le Transporteur.**