

**RÉPONSE D'HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION
À L'ENGAGEMENT NUMÉRO 1**

Engagement n° 1 (demandé par l'AHQ-ARQ)

*En référence à la pièce B-0049, HQD-2, document 1.2 [page 8], aux lignes 1 à 6 :
Qu'entendez-vous par moduler la consommation ? De quelle capacité du réseau de transport parle-t-on ?*

Réponse à l'engagement n° 1 :

- 1 **Moduler la consommation d'un réseau municipal, compte tenu du profil de**
2 **charge des nouveaux clients à usage cryptographique appliqué aux chaînes de**
3 **blocs, signifie fournir un encadrement permettant d'éviter que la charge de la**
4 **demande globale de ce réseau dépasse les capacités du réseau de transport**
5 **d'Hydro-Québec ou contrevienne aux normes d'exploitation de celui-ci, et ce, en**
6 **tout temps au cours d'une année.**
- 7 **Les mécanismes de gestion dont il est question dépendront de la puissance**
8 **requis par les réseaux municipaux et des critères de fiabilité. Au besoin, ces**
9 **mécanismes pourraient nécessiter l'implantation de systèmes de contrôle**
10 **automatisés, de commande, de protection et de télécommunication.**