

**RÉPONSE D'HYDRO-QUÉBEC DISTRIBUTION
À L'ENGAGEMENT NUMÉRO 7**

Engagement n° 7 (demandé par la FCEI)

Déposer le ou les analyses en lien avec les propos tenus lors de l'audience du 20 octobre aux notes sténographiques à la page 107, les lignes 7 à 12

Réponse à l'engagement n° 7 :

- 1 **Le tableau E-7 présente le pourcentage de coïncidence des heures les plus**
2 **chargées des Réseaux municipaux (RM)¹ avec les 300 heures les plus chargées**
3 **des besoins du Distributeur.**

TABLEAU E-7 :
MOYENNE DES POURCENTAGES DE COÏNCIDENCE DES RM AVEC LES 300 HEURES
LES PLUS CHARGÉES DES BESOINS DU DISTRIBUTEUR

Nombre d'heures les plus chargées des RM	Moyenne 2013-2017
300	71%
100	93%

¹ Les analyses ont été effectuées avec les données des réseaux suivants : Baie-Comeau, Coaticook, Coopérative St-Jean-Baptiste, Joliette, Magog et Sherbrooke.