

**Réponse du Transporteur
à l'engagement 3
(sujet du taux de pertes de transport)**

(Demandé par l'AHQ-ARQ)

Engagement 3 – Sujet du taux de pertes de transport

(Demandé par Me Steve Cadrin pour l’AHQ-ARQ, 2019-01-14, notes sténo., volume 6, page 178)

Références : HQT-13, Document 2.2, page 4, tableau R1.2
 HQT-13, Document 2.2, page 5, tableau R1.3

Fournir sous le même format que les tableaux R1.2 et R1.3 les données pour les années 2006 à 2014, inclusivement.

Réponse

Tableau R1.2

Caculs de taux de pertes initiaux							
Année	Productions (GWh)	Réceptions aux interconnexions (GWh)	Énergie reçue (GWh)		Livraison au Distributeur (GWh)	Livraisons aux interconnexions (GWh)	Énergie livrée (GWh)
2006	154 256	42 121	196 376		173 763	12 800	186 563
2007	165 619	40 856	206 475		178 340	17 746	196 086
2008	168 506	39 475	207 981		176 254	21 097	197 351
2009	170 394	34 721	205 115		170 151	24 449	194 600
2010	164 240	41 476	205 716		171 091	23 949	195 040
2011	173 983	38 652	212 635		174 050	27 359	201 410
2012	176 036	42 888	218 923		173 037	34 120	207 158
2013	182 595	42 122	224 717		177 529	34 761	212 290
2014	177 047	43 271	220 319		177 475	30 544	208 020

Tableau R1.3

Caculs de taux de pertes révisés							
Année	Productions (GWh)	Réceptions aux interconnexions (GWh)	Énergie reçue (GWh)		Livraison au Distributeur (GWh)	Livraisons aux interconnexions (GWh)	Énergie livrée (GWh)
2006	154 256	42 121	196 376		173 955	12 800	186 755
2007	165 619	40 856	206 475		178 504	17 746	196 250
2008	168 506	39 475	207 981		176 433	21 097	197 531
2009	170 394	34 721	205 115		170 270	24 449	194 719
2010	164 240	41 476	205 716		171 224	23 949	195 172
2011	173 983	38 652	212 635		174 015	27 359	201 374
2012	176 036	42 888	218 923		173 820	34 120	207 940
2013	182 595	42 122	224 717		178 293	34 761	213 054
2014	177 047	43 271	220 319		178 156	30 544	208 700