

PIÈCE DÉPOSÉE EN VERSION ÉLAGUÉE

**REGISTRE DES ENTITÉS VISÉES
PAR LES NORMES DE FIABILITÉ
(VERSION FRANÇAISE)**

Régie de l'énergie
DOSSIER: R-4076-2018
DÉPOSÉE EN AUDIENCE
06/06/2019
Date:
NON COTÉES
Pièces no: R-3952

2.2 Identification des entités visées par les normes de fiabilité

Le tableau suivant présente la liste des entités visées par les normes de fiabilité ainsi que leurs fonctions conformément au modèle de fiabilité de la NERC. Les informations détaillées pour chacune des entités sont présentées à l'annexe A.

#	* NOM DE L'ENTITÉ (par ordre alphabétique)	ACRONYME	RC	BA	TOP	TO	TP	TSP	PA	GO	CCP	RP	LST	DP
001	Arcoeur Mittal Montréal (Usine De Longueuil)	AMM				TO								
002	Canadian Hydro Developers Inc. (Kenwind Industries Ltd)	CHD								GO	GOP			
003	Carlier Énergie Éolienne (AAV) Inc.	AAV								GO	GOP			
004	Carlier Énergie Éolienne (BDS) Inc.	BDS								GO	GOP			
005	Carlier Énergie Éolienne (CAR) Inc.	CAR								GO	GOP			
006	Carlier Énergie Éolienne (GM) Inc.	GM								GO	GOP			
007	Carlier Énergie Éolienne (MS) Inc.	MS								GO	GOP			
008	Direction - Contrôle des mouvements d'énergie, une direction d'HQT	CMÉ	RC	BA	TOP									
009	Domtar Inc. (Lebel-sur-Quévillon)	DOM								GO	GOP			
010	Énergie éolienne Le Plateau s.e.c. (Inveenergy)	ÉLP				TO				GO	GOP			
011	Énergie La Lièvre s.e.c.	ÉLL				TO				GO	GOP			DP
012	Hydro-Québec Distribution	HQD										RP	LSE	DP
013	Hydro-Québec Production	HQP								GO	GOP			
014	Hydro-Québec TransÉnergie	HQT				TO	TP	TSP	PA					DP
015	Hydro-Saguenay (Produits forestiers Résolu)	HS								GO	GOP			
016	Krugger Inc. (Trois-Rivières)	KRU				TO								
017	La Société en Commandite Hydroélectrique Manicouagan	SCHM				TO				GO	GOP			DP
018	NextEra Energy Resources (FPL Group)	NER								GO	GOP			

¹ Le numéro correspond à la page de l'annexe A où se situe la fiche détaillée de l'entité.

ANNEXE A - FICHES DES ENTITÉS VISÉES

Identification						
Identification corporative	Énergie éolienne Le Plateau s.e.c Acronyme ÉLP					
Adresse corporative						
Rue	42 Rang de l'Église Nord					
Ville	L'Ascension-de-Patapédia					
Province/État	Québec					
Code postal	G0J 1R0					
Pays	Canada					
Site Internet	http://www.invenergyllc.com/					
Facteurs d'inclusion au registre						
<input checked="" type="checkbox"/>	Propriétaire ou exploitant d'une installation raccordée au RTP					
<input type="checkbox"/>	Propriétaire ou exploitant du RTP					
<input checked="" type="checkbox"/>	Propriétaire ou exploitant d'une installation de production d'une puissance installée > 50 MVA					
<input type="checkbox"/>	Distributeur dont la puissance de pointe > 25 MW					
<input type="checkbox"/>	Utilisateur d'un réseau de transport d'électricité en vertu d'une convention					
Fonction(s) selon modèle de fiabilité de la NERC						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Caractéristiques générales des installations						
Niveaux de tension (kV)	<120 <input checked="" type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/> 161 <input type="checkbox"/> 230 <input type="checkbox"/> 315 <input checked="" type="checkbox"/> 450 <input type="checkbox"/> 735 <input type="checkbox"/>					
Puissance totale installée 138 MW	Client industriel <input type="checkbox"/> Installations de production à vocation industrielle <input type="checkbox"/>					
L'entité possède et/ou exploite :						
Postes, lignes ou centrales classés RTP	OUI					
Postes, lignes ou centrales classés Bulk	NON					
Actifs classés critiques aux fins des normes CIP	NON					
Lignes de transport exploitées à 200 kV et plus	NON					
Installations/appareils requis pour la remise en charge du réseau	NON					
Automatismes de réseau classés type I ou II par le NPCC	NON					
Programme de délestage en sous-tension (DST) (possède / exploite)	NON / NON					
Programme de délestage en sous-fréquence (DSF) (possède / exploite)	NON / NON					
Notes						
<ul style="list-style-type: none"> - Parc éolien de 50 MVA ou plus : <ul style="list-style-type: none"> • Le Plateau - Raccordé au RTP en dérivation sur la ligne L3089 (Matapédia - Rimouski) 						

ANNEXE B – INSTALLATIONS DE TRANSPORT



ANNEXE B - INSTALLATIONS DE TRANSPORT

Nom	Cod de l'installation	Emble	Type	315 kV	500 kV	735 kV	765 kV	Nombre de postes (postes RTP (N))	Statut de l'installation (plan de charge de la CV)	État Critique (OUI/N)	Leve opérationnel à 200 MVA (OUI/N)	Requis pour la remise en charge	Particularités
Ancêtre Mital Montréal (Ligne de Longueuil)	35282	AMM	Poste	X				315	Aucun	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
CD11	50111	CRT	Ligne	X				120	Aucun	XXXX	N	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
CD22	50122	CRT	Ligne	X				120	Aucun	XXXX	N	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
DLA	50153	ELL	Ligne		X			230	Aucun	XXXX	O	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
H8A	50154	ELL	Ligne	X				120	Aucun	XXXX	N	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Maison Nord	32228	ELL	Poste	X				120	Aucun	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Maison Sud	32227	ELL	Poste	X				230 - 120	Aucun	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
MAT	50010	ELL	Ligne	X				120	Aucun	XXXX	N	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Le Plateau	36280	ELP	Poste	X				315	Aucun	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
A41T	50161	HQT	Ligne	X				230	Aucun	XXXX	O	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
A42T	50152	HQT	Ligne	X				230	Aucun	XXXX	O	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Abitibi	37122	HQT	Poste	X				735 - 315	Aucun	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Alain-Grandbois	34626	HQT	Poste	X				315	Aucun	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Albanel	37120	HQT	Poste	X				735 - 22	735	XXXX	-	XXXX	Seul le départ de la ligne L2325 est inclus au RTP
Alma	36281	HQT	Poste	X				230	Aucun	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Appalaches	35722	HQT	Poste	X				735 - 230	735 - 230	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Arnaud	36232	HQT	Poste	X				735 - 315 - 161	735 - 315 - 161	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
B3TL	50131	HQT	Ligne	X				230	Aucun	XXXX	O	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
BSD	50150	HQT	Ligne	X				230	Aucun	XXXX	O	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Belle-Dunith	33104	HQT	Poste	X				120	Aucun	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Beauharnois	35101	HQT	Poste	X				120 - 12	120	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Beauharnois 230 kV	35110	HQT	Poste	X				230 - 120	Aucun	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Beaumont	34408	HQT	Poste	X				230 - 13,8	Aucun	XXXX	-	XXXX	Seule les transformateurs élévateurs (T1, T2, T3, T4, T5, T6) sont inclus au RTP
Bégin	35451	HQT	Poste	X				230	Aucun	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Bégin (poste de la centrale)	35463	HQT	Poste	X				230 - 13,8	Aucun	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Bédford	35343	HQT	Poste	X				120	Aucun	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Bergeron	39158	HQT	Poste	X				735	735	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Berthelot-1	39101	HQT	Poste	X				315 - 13,8	Aucun	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Berthelot-2	39102	HQT	Poste	X				315 - 13,8	Aucun	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Boucherville	35208	HQT	Poste	X				735 - 315 - 230	735 - 315 - 230	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Bout-de-Lille	33206	HQT	Poste	X				315	Aucun	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Brisay	37211	HQT	Poste	X				315 - 13,8	Aucun	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Bryson	32105	HQT	Poste	X				120	Aucun	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Buckingham	32236	HQT	Poste	X				120	Aucun	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Cadieux	32163	HQT	Poste	X				120	Aucun	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Chagnon	35224	HQT	Poste	X				735 - 230	735 - 230	XXXX	-	XXXX	Seule la portion au Québec est visée
Carillon	34101	HQT	Poste	X				120	Aucun	XXXX	-	XXXX	Seule les transformateurs élévateurs (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14) sont inclus au RTP
Chamois	36221	HQT	Poste	X				735 - 16	735	XXXX	-	XXXX	Seule les transformateurs élévateurs (T1, T2, T3, T4, T5) sont inclus au RTP
Châteauguay	35109	HQT	Poste	X				765 - 735 - 315 - 120	765 - 735 - 315 - 120	XXXX	-	XXXX	Seule les transformateurs élévateurs (T1, T2, T3, T4, T5) sont inclus au RTP
Chénée	32103	HQT	Poste	X				120	Aucun	XXXX	-	XXXX	Seule les transformateurs élévateurs (T1, T2, T3, T4, T5) sont inclus au RTP

ANNEXE C – INSTALLATIONS DE PRODUCTION

ANNEXE C - INSTALLATIONS DE PRODUCTION

Nom	Code de référence	Entée	Type	Stabilité Classée (HTF) (O/N)	Plus-sûres (MW) (O/N)	Réseau de HTF (O/N)	Excoérés (Lak)	bonnets de groupes	Pression par groupe (MPa)	ADM (O/N)	Risques liés à la sécurité (O/N)	Crampes à dépannage automatique	Particularités
Anse-à-Valeau	38248	AAV	Eolien	O	115	N	N	67	1,717	XXXX	XXXX	XXXX	
Bale des Sabies	38243	BDS	Eolien	O	125	N	N	73	1,717	XXXX	XXXX	XXXX	
Carieton	38285	CAR	Eolien	O	125	N	N	73	1,717	XXXX	XXXX	XXXX	
Le Nordais 2	38215	CHD	Eolien	O	53,9	N	N	75	0,852	XXXX	XXXX	XXXX	
Donlar	37190	DOM	Hydro	O	55	N	N	1	65	XXXX	XXXX	XXXX	Suspension des opérations
High Falls	12221	ELL	Hydro	O	124	N	N	4	1x28 3x32	XXXX	XXXX	XXXX	
Masson	12227	ELL	Hydro	O	112	O	N	4	28	XXXX	XXXX	XXXX	
Le Plateau	38290	ELP	Eolien	O	138 MW	O	N	60	2,3 MW	XXXX	XXXX	XXXX	
Gros-Morne	38253	GM	Eolien	O	115	N	N	67	1,717	XXXX	XXXX	XXXX	
Beauharnois	15101	HQP	Hydro	O	2322	O	O	36	18x80 6x82,5 1x51,4 1x50 10x82,6	XXXX	XXXX	XXXX	
Beaumont	14408	HQP	Hydro	O	270	N	N	6	45	XXXX	XXXX	XXXX	
Bécancour	15483	HQP	Thermique	O	423	O	N	4	105,8	XXXX	XXXX	XXXX	
Beramits-1	19101	HQP	Hydro	O	1128	O	N	8	4x138 4x144	XXXX	XXXX	XXXX	
Beramits-2	19102	HQP	Hydro	O	640	O	N	5	168	XXXX	XXXX	XXXX	
Brisay	17211	HQP	Hydro	O	470	O	N	2	235	XXXX	XXXX	XXXX	
Bryson	12106	HQP	Hydro	O	70	O	N	3	1x25 2x22,5	XXXX	XXXX	XXXX	
Carillon	14101	HQP	Hydro	O	770	N	N	14	55	XXXX	XXXX	XXXX	
Chelsea	12103	HQP	Hydro	O	180	N	N	5	38	XXXX	XXXX	XXXX	
Crête-Allard	14444	HQP	Hydro	O	69	N	N	6	11,5	XXXX	XXXX	XXXX	
Estmain-1	17256	HQP	Hydro	O	488	O	N	3	166	XXXX	XXXX	XXXX	
Estmain-1-A	17258	HQP	Hydro	O	855	O	N	3	285	XXXX	XXXX	XXXX	
Grand-Mère	14410	HQP	Hydro	O	64	N	N	4	2x18,5 1x25 1x20	XXXX	XXXX	XXXX	
Hart-Jaune	19116	HQP	Hydro	O	57	N	N	3	19	XXXX	XXXX	XXXX	
Jean Lesage	19108	HQP	Hydro	O	1018	O	N	8	6x122,6 2x141	XXXX	XXXX	XXXX	
La Gabelle	14513	HQP	Hydro	O	165	O	N	5	33	XXXX	XXXX	XXXX	
La Grande-1	17201	HQP	Hydro	O	1440	O	N	12	120	XXXX	XXXX	XXXX	