

## **Réponse du Transporteur à l'engagement 3**

(Demandé par l'AQCIE-CIFQ)



**Engagement 3**

(Demandé par l'AQCIE-CIFQ, Me Sylvain Lanoix).

Référence : B-0058, HQT-10, Document 3.1, page 24

Préciser en quoi consistait le projet remplacement de la ligne Sorel-Tracy et préciser quel client était raccordé directement au réseau, par le remplacement de la ligne Sorel-Tracy

**Réponse :**

**Le projet consistait en la reconstruction de la ligne biterne à 230 kV Tracy-Sorel en raison de l'augmentation de la charge du client Fer et Titane Inc. (Q.I.T.) à Tracy.**