

RÉPONSE D'HYDRO-QUÉBEC DANS SES ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ À L'ENGAGEMENT N° 1

Engagement n° 1 (demandé par l'AHQ-ARQ)

Donner la signification du mot « moyen » de la cinquième colonne du tableau R-12.12 révisé par HQD.

Réponse à l'engagement n° 1 :

1 Lors de l'essai d'abaissement de tension, chaque transformateur muni d'un abaisseur
2 de tension va donner des résultats différents au niveau de la réduction de la tension.
3 Le mot « moyen » utilisé dans la colonne « Abaissement de tension moyen (%) » du
4 tableau R-12.12 révisé de la pièce HQD-2, document 2 révisé ([B-0180](#)) correspond à la
5 moyenne mathématique des résultats individuels de chaque transformateur dont la
6 tension a été abaissée.