

RÉPONSE D'HYDRO-QUÉBEC DANS SES ACTIVITÉS DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ À L'ENGAGEMENT N° 2

Engagement n° 2 (demandé par l'AHQ-ARQ)

Déposer le nombre de postes sur lesquels les tests ont été effectués à chaque année de 2019 à 2022.

Réponse à l'engagement n° 2 :

1 En 2019, 2020, 2021 et 2022, respectivement 118, 130, 107 et 124 postes ont été
2 abaissés lors des essais. Ces chiffres correspondent aux nombres de postes dont
3 l'abaissement de tension est autorisé par le Distributeur, auxquels les postes asservis
4 au contrôle de la tension et de la puissance réactive (CATVAR), qui ne peuvent être
5 abaissés lors d'un essai, sont enlevés.