

Annexe BAL-007-1-QC-1
Dispositions particulières applicables au Québec visant la norme
BAL-007-1 – Évaluations de la fiabilité des approvisionnements en énergie à court terme

La présente annexe établit les dispositions particulières d'application au Québec de la norme qu'elle vise. Les dispositions de la norme visée et de l'annexe doivent obligatoirement être lues conjointement pour fins de compréhension et d'interprétation. En cas de divergence entre la norme et l'annexe, l'annexe a préséance.

A. Introduction

1. **Titre :** Aucune disposition particulière.
2. **Numéro :** Aucune disposition particulière.
3. **Objet :** Aucune disposition particulière.
4. **Applicabilité :** Dans l'applicabilité de cette norme, toute référence aux termes « système de production-transport d'électricité » ou « BES » doit être remplacée par les termes « réseau de transport principal » ou « RTP » respectivement.
 - 4.1. **Entités fonctionnelles :** Aucune disposition particulière.
5. **Date d'entrée en vigueur au Québec :**
 - 5.1. Adoption de la norme par la Régie de l'énergie : xx mois 202x
 - 5.2. Adoption de l'annexe par la Régie de l'énergie : xx mois 202x
 - 5.3. Date d'entrée en vigueur au Québec de la norme et de son annexe au Québec: xx mois 202x

B. Exigences et mesures

Aucune disposition particulière.

C. Conformité

1. **Processus de surveillance de la conformité**
 - 1.1. **Responsable des mesures pour assurer la conformité**

Au Québec, le terme *responsable des mesures pour assurer la conformité* désigne la Régie de l'énergie dans le rôle visant à surveiller la conformité avec la *norme de fiabilité* visée et à la présente annexe, et à assurer l'application de celles-ci.
 - 1.2. **Conservation des pièces justificatives**

Aucune disposition particulière.
 - 1.3. **Programme de surveillance de la conformité et d'application des normes**

La Régie de l'énergie établit les processus de surveillance qui servent à évaluer les données ou l'information afin de déterminer la conformité ou la non-conformité avec la *norme de fiabilité* visée et avec la présente annexe.

Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)

Aucune disposition particulière.

D. Différences régionales

Aucune disposition particulière.

E. Documents connexes

Annexe BAL-007-1-QC-1
Dispositions particulières applicables au Québec visant la norme
BAL-007-1 – Évaluations de la fiabilité des approvisionnements en énergie à court terme

Aucune disposition particulière.

Historique des révisions

Version	Date	Intervention	Suivi des modifications
1	xx mois 202x	Nouvelle annexe en suivi de la décision D-XXXX-XXX.	Nouvelle

Annexe TOP-003-7-QC-1
Dispositions particulières applicables au Québec visant la norme
TOP-003-7 – Spécification et collecte des données et informations des exploitants de
réseau de transport et des exploitants de réseau et des responsables de l'équilibrage

La présente annexe établit les dispositions particulières d'application au Québec de la norme qu'elle vise. Les dispositions de la norme visée et de l'annexe doivent obligatoirement être lues conjointement pour fins de compréhension et d'interprétation. En cas de divergence entre la norme et l'annexe, l'annexe a préséance.

A. Introduction

1. **Titre :** Aucune disposition particulière.
2. **Numéro :** Aucune disposition particulière.
3. **Objet :** Aucune disposition particulière.
4. **Applicabilité :** Dans l'application de cette norme, toute référence aux termes « système de production-transport d'électricité » ou « BES » doit être remplacée par les termes « réseau de transport principal » ou « RTP » respectivement.

La présente norme s'applique aux installations du *réseau de transport principal (RTP)* et, pour les exigences E1 et E2, aux installations désignées en vertu de cette exigence.

4.1. Entités fonctionnelles : Aucune disposition particulière.

5. **Date d'entrée en vigueur au Québec :**

- | | |
|---|--------------|
| 5.1. Adoption de la norme par la Régie de l'énergie : | xx mois 202x |
| 5.2. Adoption de l'annexe par la Régie de l'énergie : | xx mois 202x |
| 5.3. Date d'entrée en vigueur au Québec de la norme et de son annexe au Québec: | xx mois 202x |

B. Exigences et mesures

C. Aucune disposition particulière. Conformité

1. **Processus de surveillance de la conformité**

- 1.1. **Responsable des mesures pour assurer la conformité**

Au Québec, le terme *responsable des mesures pour assurer la conformité* désigne la Régie de l'énergie dans le rôle visant à surveiller la conformité avec la *norme de fiabilité* visée et à la présente annexe, et à assurer l'application de celles-ci.

- 1.2. **Conservation des pièces justificatives**

Aucune disposition particulière.

- 1.3. **Programme de surveillance de la conformité et d'application des normes**

La Régie de l'énergie établit les processus de surveillance qui servent à évaluer les données ou l'information afin de déterminer la conformité ou la non-conformité avec la *norme de fiabilité* visée et avec la présente annexe.

Niveaux de gravité de la non-conformité (VSL)

Aucune disposition particulière.

D. Différences régionales

Aucune disposition particulière.

Annexe TOP-003-7-QC-1

Dispositions particulières applicables au Québec visant la norme TOP-003-7 – Spécification et collecte des données et informations des exploitants de réseau de transport et des exploitants de réseau et des responsables de l'équilibrage

E. Interprétations

Aucune disposition particulière.

F. Documents connexes

Aucune disposition particulière.

Historique des révisions

Version	Date	Intervention	Suivi des modifications
1	xx mois 202x	Nouvelle annexe en suivi de la décision D-xxxx-xxx.	Nouvelle

Appendix BAL-007-1-QC-1
Specific provisions applicable in Québec for standard
BAL-007-1 – Near-term Energy Reliability Assessments

This appendix establishes specific provisions for the application of the standard in Québec. Provisions of the standard and of this appendix must be read together jointly for comprehension and interpretation purposes. Where the standard and appendix differ, the appendix shall prevail.

A. Introduction

1. **Title:** No specific provision.
2. **Number:** No specific provision.
3. **Purpose:** No specific provision.
4. **Applicability:** In the application of this standard, all reference to the term “Bulk Electric System” or “BES” shall be replaced by the terms “Main Transmission System” or “RTP” respectively.
 - 4.1. **Functional Entities:** No specific provision.
5. **Effective Date:**
 - 5.1. Adoption of the standard by the Régie de l'énergie: Month xx, 202x
 - 5.2. Adoption of the appendix by the Régie de l'énergie: Month, xx, 202x
 - 5.3. Effective date of the standard and of its appendix in Québec: Month xx, 202x

B. Requirements and Measures

No specific provision.

C. Compliance

1. **Compliance Monitoring Process**

1.1. **Compliance Enforcement Authority**

In Québec, “Compliance Enforcement Authority” means the Régie de l'énergie in its roles of monitoring and enforcing compliance with respect to the Reliability Standard and to this appendix.

1.2. **Evidence Retention**

No specific provision.

1.3. **Compliance Monitoring and Enforcement Program**

The Régie de l'énergie establishes the monitoring processes used to evaluate data or information for the purpose of determining compliance or non-compliance with the Reliability Standard and with this appendix.

Violation Severity Levels

No specific provision.

D. Regional Variances

No specific provision.

E. Associated Documents

No specific provision.

Appendix BAL-007-1-QC-1
Specific provisions applicable in Québec for standard
BAL-007-1 – Near-term Energy Reliability Assessments

Version history

Version	Date	Action	Change Tracking
1	Month xx, 202x	New appendix as per decision D-XXXX-XX.	New

Appendix TOP-003-7-QC-1
Specific provisions applicable in Québec for standard
TOP-003-7 – Transmission Operator and Balancing Authority Data and Information
Specification and Collection

This appendix establishes specific provisions for the application of the standard in Québec. Provisions of the standard and of this appendix must be read together jointly for comprehension and interpretation purposes. Where the standard and appendix differ, the appendix shall prevail.

A. Introduction

1. **Title:** No specific provision.
2. **Number:** No specific provision.
3. **Purpose:** No specific provision.
4. **Applicability:** In the application of this standard, all reference to the term “Bulk Electric System” or “BES” shall be replaced by the terms “Main Transmission System” or “RTP” respectively.

This standard applies to the facilities of the Main Transmission System (RTP) and, for the requirements R1 and R2, to the facilities designated under this requirement.

4.1. **Functional Entities:** No specific provision.

5. **Effective Date:**

- | | |
|--|-----------------|
| 5.1. Adoption of the standard by the Régie de l'énergie: | Month xx, 202x |
| 5.2. Adoption of the appendix by the Régie de l'énergie: | Month, xx, 202x |
| 5.3. Effective date of the standard and of its appendix in Québec: | Month xx, 202x |

B. Requirements and Measures

No specific provision.

C. Compliance

1. **Compliance Monitoring Process**

1.1. **Compliance Enforcement Authority**

In Québec, “Compliance Enforcement Authority” means the Régie de l'énergie in its roles of monitoring and enforcing compliance with respect to the Reliability Standard and to this appendix.

1.2. **Evidence Retention**

No specific provision.

1.3. **Compliance Monitoring and Enforcement Program**

The Régie de l'énergie establishes the monitoring processes used to evaluate data or information for the purpose of determining compliance or non-compliance with the Reliability Standard and with this appendix.

Violation Severity Levels

No specific provision.

D. Regional Variances

No specific provision.

Appendix TOP-003-7-QC-1
Specific provisions applicable in Québec for standard
TOP-003-7 – Transmission Operator and Balancing Authority Data and Information
Specification and Collection

E. Interpretations

No specific provision.

F. Associated Documents

No specific provision.

Version history

Version	Date	Action	Change Tracking
1	Month xx, 202x	New appendix as per decision D-XXXX-XX.	New