

Réponse du Distributeur à l'engagement n° 2

Engagement n° 2 (demandé par CDW)

Ventiler les 700 à 1 000 MW alloués pour les besoins associés aux grands centres de données en forte croissance.

Réponse à l'engagement n° 2 :

- 1 Le tableau E-2 présente l'information demandée.

Tableau E-2
Segmentation des clients CD par puissance disponible autorisée

	Nombre de clients	Part selon la PDA
5 à 10 MW	9	8%
Plus de 10 à 15 MW	7	11%
Plus de 15 à 20 MW	6	12%
Plus de 20 à 50 MW	6	22%
Plus de 50 MW	4	47%